

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-80-2024-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : REHABILITACIÓN DE LA VOLANTE DE INERCIA Y RECTIFICACIÓN DE CANALES CHAVETEROS DEL EJE DEL GRUPO DE GENERACIÓN HIDRÁULICA N° 4 DE LA CENTRAL HIDRÁULICA DE CHALHUAMAYO DE ELECTROCENTRO S.A

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	11/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:16:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a las inspecciones realizadas por ELECTROCENTRO, es necesario rectificar el eje del rotor, en la zona de asiento de la volante, es posible que tenga desgastes, por roce anormal con la volante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La condición de estado actual del eje del rotor en la zona de asiento de la volante y alojamiento para tres (03) chavetas,.se puede ver en las siguientes fotografías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que,el Control dimensional con micrometro para el posible rectificado o pulido del diametro el eje del rotor en la zona de asiento de la volante que se fija con tres (03) chavetas.