

**ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y  
DECLARATORIA DE DESIERTO**

**LICITACION PUBLICA N° 011. 2024.CORPAC S.A. – PRIMERA  
CONVOCATORIA**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREAS  
ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. (SIN FICHAS DE HOMOLOGACION)  
2024”**

En el Callao, siendo el 20 de febrero del 2025, se reunieron de manera virtual los señores miembros del Comité de Selección encargados de conducir el Procedimiento de Selección mediante Licitación Pública N.º 011. 2024.CORPAC S.A. primera convocatoria, referido a la “Adquisición de equipos de aire acondicionado para áreas administrativas de CORPAC S.A.(sin fichas de homologación) 2024”.

De acuerdo con la Resolución de Gerencia de Logística N.º GCAF-GL-038-2024-CORPAC S.A. de fecha 28 de agosto de 2024, se designaron los siguientes miembros del Comité de Selección:

- **DORA CERVANTES PÉREZ** – Presidente Suplente (OEC)
- **JOSÉ RAFAEL SARMIENTO MEDINA** – Miembro Titular (Conocimiento técnico)
- **JESABEL GLADYS ULLOA VALENCIA** – Miembro Titular (OEC)

Se precisó que el presidente suplente ejerce su función debido a la ausencia por vacaciones del titular, por lo que las decisiones tomadas durante la sesión tendrán plena validez.

**AGENDA**

El objeto de la presente sesión fue la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores a través de la plataforma SEACE, en orden de prelación, con el propósito de determinar la adjudicación de la buena pro, en caso corresponda.

**REGISTRO DE PARTICIPANTES:**

Dentro del plazo establecido en el cronograma publicado en el SEACE, se registraron veintinueve (29) participantes, cuyas ofertas fueron consideradas válidas y detalladas en el cuadro siguiente:

REGISTRO DE PARTICIPANTES LP.01 1.2024. CORPAC S.A. PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. ( SIN FICHAS DE HOMOLOGACION) 2024"								
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10103943090	HUACHES VERA EDGAR DANIEL	2025-01-25 13:42:37.0	Válido		2025-01-25 13:42:37.0	10103943090
2	Proveedor con RUC	10401210305	GALLO ZW/ALA JUAN CARLOS	2025-01-03 18:38:15.0	Válido		2025-01-03 18:38:15.0	10401210305
3	Proveedor con RUC	10404420688	URCIA DE LA CRUZ RICHARD	2025-01-09 14:46:40.0	Válido		2025-01-09 14:46:40.0	10404420688
4	Proveedor con RUC	15603959644	LAZO MONASTERIOS YESRET	2025-01-29 16:50:17.0	Válido		2025-01-29 16:50:17.0	15603959644
5	Proveedor con RUC	17334420418	CRUZ QUINONES MARCO ANTONIO	2025-01-29 16:51:36.0	Válido		2025-01-29 16:51:36.0	17334420418
6	Proveedor con RUC	20254356051	OLC INGENIEROS E I R L	2025-01-03 23:30:09.0	Válido		2025-01-03 23:30:09.0	20254356051
7	Proveedor con RUC	20429533008	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	2024-12-28 12:34:24.0	Válido		2024-12-28 12:34:24.0	20429533008
8	Proveedor con RUC	20448571891	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-12-28 15:39:41.0	Válido		2024-12-28 15:39:41.0	20448571891
9	Proveedor con RUC	20451596552	INTERACCION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-01-06 17:19:57.0	Válido		2025-01-06 17:19:57.0	20451596552
10	Proveedor con RUC	20514546267	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-12-30 12:35:39.0	Válido		2024-12-30 12:35:39.0	20514546267
11	Proveedor con RUC	20521684497	AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SYSTEM SAC	2025-01-29 15:13:44.0	Válido		2025-01-29 15:13:44.0	20521684497
12	Proveedor con RUC	20522565858	INVERSIONES NORSA S.A.C.	2025-02-03 15:08:10.0	Válido		2025-02-03 15:08:10.0	20522565858
13	Proveedor con RUC	20547955308	CHERY IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CHERY S.A.C.	2025-02-04 16:27:02.0	Válido		2025-02-04 16:27:02.0	20547955308
14	Proveedor con RUC	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	2024-12-29 19:53:59.0	Válido		2024-12-29 19:53:59.0	20550683645
15	Proveedor con RUC	20557783008	DISA INGENIEROS HMAC S.A.C.	2025-01-08 23:32:17.0	Válido		2025-01-08 23:32:17.0	20557783008
16	Proveedor con RUC	20568368500	SESNYCOM & ASOCIADOS S.A.C.	2025-01-05 21:05:49.0	Válido		2025-01-05 21:05:49.0	20568368500
17	Proveedor con RUC	20600671066	GRUPO AP CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-01-09 16:20:37.0	Válido		2025-01-09 16:20:37.0	20600671066
18	Proveedor con RUC	20601151015	SEBLAZA E I R L	2025-01-01 21:41:03.0	Válido		2025-01-01 21:41:03.0	20601151015
19	Proveedor con RUC	20601726191	GENERA CLIMA S.A.C.	2025-01-02 10:00:13.0	Válido		2025-01-02 10:00:13.0	20601726191
20	Proveedor con RUC	20601806658	C & GLOBAL BUSINESS S.A.C.	2025-01-24 10:22:48.0	Válido		2025-01-24 10:22:48.0	20601806658
21	Proveedor con RUC	20601994977	CORPORACION BERROSPÍ S.A.C.	2025-01-06 08:58:46.0	Válido		2025-01-06 08:58:46.0	20601994977
22	Proveedor con RUC	20602710841	TODO CLIMA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TODO CLIMA PERU S.A.C.	2024-12-31 09:34:47.0	Válido		2024-12-31 09:34:47.0	20602710841
23	Proveedor con RUC	20603187661	GOLDEN ENGINEERING PERU S.A.	2025-01-31 02:28:08.0	Válido		2025-01-31 02:28:08.0	20603187661
24	Proveedor con RUC	20605127801	DYNAMIC ENERGY S.A.C.	2025-01-03 19:02:13.0	Válido		2025-01-03 19:02:13.0	20605127801
25	Proveedor con RUC	20605393129	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	2025-01-02 08:15:05.0	Válido		2025-01-02 08:15:05.0	20605393129
26	Proveedor con RUC	20605994530	L & C CLIMA SOLUCIONES GENERALES S.A.C.	2025-01-06 11:38:36.0	Válido		2025-01-06 11:38:36.0	20605994530
27	Proveedor con RUC	20607571890	INMOBILIARIA P NARRETA S.A.C.	2025-02-04 16:47:00.0	Válido		2025-02-04 16:47:00.0	20607571890
28	Proveedor con RUC	20608432257	CONSTRUCTORA ART PERU E I R L	2025-02-01 04:02:03.0	Válido		2025-02-01 04:02:03.0	20608432257
29	Proveedor con RUC	20612133507	DEVGROP PROYECTOS S.A.C.S.	2025-01-28 15:22:30.0	Válido		2025-01-28 15:22:30.0	20612133507

Fuente: SEACE

## PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

El 5 de febrero de 2025, como parte del cronograma publicado en el SEACE, se realizó la presentación electrónica de las ofertas. A continuación, se presenta el listado de los postores que enviaron sus propuestas:

Presentación de ofertas/expresión de interés					
Entidad convocante :	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC				
Nomenclatura :	LP-SM-11-2024-CORPAC S.A.-1				
Nro. de convocatoria :	1				
Objeto de contratación :	Bien				
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC (SIN FICHAS DE HOMOLOGACION) 2024				
Nro. ítem	Descripción del ítem				
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC (SIN FICHAS DE HOMOLOGACION) 2024				
20429533008	CONSORCIO SUSECORP AIRREFRI	05/02/2025	20:45:43	Electronico	
20605393129	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	05/02/2025	21:05:07	Electronico	
20254356051	OLC INGENIEROS E I R L	05/02/2025	22:20:34	Electronico	
20547955308	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	05/02/2025	23:24:35	Electronico	
20514546267	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/02/2025	23:50:51	Electronico	

## ADMISIBILIDAD DE OFERTAS:

El 7 de febrero de 2025, el Comité con sus miembros titulares inició la apertura electrónica de las ofertas, con el fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las Bases Integradas, conforme al artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Durante este proceso, se identificaron folios con observaciones en las

propuestas de los postores **CONSORCIO SUSECORP AIRREFRI**, **CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO**, y **TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**, lo que motivó la solicitud de subsanación en concordancia con el artículo N.º 60 del Reglamento mencionado. Los postores fueron notificados, otorgándoles un plazo de dos (02) días hábiles para subsanar las observaciones.

Se detallan las observaciones específicas:

- **CONSORCIO SUSECORP AIRREFRI**: Debe corregir los folios 17 y 18 de su propuesta, consignando correctamente el nombre del consorcio de acuerdo con su ficha de inscripción en el SEACE.
- **CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO**: Debe subsanar el Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio, presentando la hoja con la legalización de las firmas de los suscriptores de la promesa.
- **TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA**: Debe subsanar el folio 6 de su propuesta, ya que no figura el nombre del postor o del Representante Legal en el primer párrafo del Anexo N° 2.

El Comité titular solicitó la validación de las fichas técnicas y catálogos de los bienes ofertados al área usuaria, quienes enviaron su Memorando de Validación Técnica el 12 de febrero de 2025.

El 20 de febrero de 2025, se descargaron los documentos subsanados desde la plataforma SEACE y, con la validación técnica de los bienes, se procedió a la revisión final de las ofertas.

## ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Tras la revisión y evaluación de la documentación y los bienes ofertados, se concluyó lo siguiente:

1. **CONSORCIO SUSECORP AIRREFRI (RUC N° 20429533008)**: Si bien se efectuó la subsanación requerida, la evaluación técnica realizada por el área usuaria indicó que la oferta no cumple con las características técnicas exigidas, por lo que la oferta es **NO ADMITIDA**.
2. **TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (RUC N° 20514546267)**: A pesar de haber subsanado su propuesta, la evaluación técnica reveló que no cumple con las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, por lo que la oferta es **NO ADMITIDA**.
3. **UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L**: Aunque cumplió con la presentación de los anexos solicitados, la evaluación técnica señaló que no satisface las características técnicas requeridas, por lo que la oferta es **NO ADMITIDA**.
4. **OLC INGENIEROS E I R L (RUC N° 20254356051)**: Similarmente, no cumple con los requisitos técnicos de los bienes solicitados, por lo que la oferta es **NO ADMITIDA**.
5. **CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO (RUC N° 2054795530)**: Si bien se subsanaron los documentos requeridos, **el Anexo 4, relativo a los plazos de entrega e instalación y puesta en funcionamiento, no fueron adecuadamente detallados**. En virtud del pronunciamiento descrito en la Resolución N°00207-2021-TCE-S2 que a la letra dice:

Pero debe tenerse en cuenta que el formato del Anexo N° 4 - Declaración jurada de plazo de entrega, contenido en el Capítulo IV de las bases integradas, exige a los postores que detallen, en el caso de la modalidad llave en mano, todos esos plazos y no solo el de la entrega de los bienes.

Por tanto, resulta claro que el compromiso asumido por el Impugnante en su Anexo N° 4, en los términos en que lo ha presentado, no satisface las exigencias de las bases integradas, pues no ha desagregado o precisado el plazo correspondiente a cada prestación establecida en la modalidad llave en mano; es decir, **el plazo de entrega de los bienes, el plazo de instalación de los bienes y el plazo de puesta en funcionamiento, cada uno de manera independiente.**

En ese sentido, conforme se indica el Art. 60, 60.2 literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el anexo 4 no es subsanable, quedando como **NO ADMITIDA**.

Al respecto, es preciso resaltar que de la revisión efectuada al Anexo 4, se produjo un desacuerdo entre los miembros del Comité. El miembro titular con conocimiento técnico, JOSÉ RAFAEL SARMIENTO MEDINA, emitió su **voto disidente** respecto a las observaciones del Anexo 4, señalando que técnicamente el plazo de instalación va junto con el plazo de puesta en funcionamiento, es decir, en la práctica el contratista efectúa la instalación y pone en funcionamiento los equipos uno por uno y no es el caso que efectúa la instalación de todos los equipos primero y luego va a efectuar la puesta en funcionamiento de ellos, por lo tanto no tiene sentido separar el plazo de instalación con el plazo de puesta en funcionamiento.

Finalmente, de lo expuesto los resultados de la admisión quedarían de la siguiente manera:

N°	POSTOR	CONDICIÓN DE OFERTA
1	CONSORCIO SUSECORP AIRREFRI	NO ADMITIDA
2	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO ADMITIDA
3	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L	NO ADMITIDA
4	OLC INGENIEROS E I R L	NO ADMITIDA
5	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	NO ADMITIDA

### **DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO**

En virtud de la falta de ofertas admitidas, y **por mayoría**, se resuelve declarar desierto el presente procedimiento de selección, conforme al artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) y en concordancia con el artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

No habiendo más asuntos que tratar, se da por levantada la sesión a las 12:00 horas del día 21 de febrero de 2025, firmando los miembros del Comité en señal de conformidad.

DORA CERVANTES PÉREZ  
Presidente Suplente - (OEC)

JOSÉ RAFAEL SARMIENTO MEDINA  
Miembro 1 (Titular) - Con conocimiento técnico

JESABEL GLADYS ULLOA VALENCIA  
Miembro 2 (Titular) - OEC

**ANEXO N° 01**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A. PRIMERA CONVOCATORIA**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. (SIN FICHAS DE HOMOLOGACION) 2024”**

DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD	CONSORCIO SUSECORP AIRREFRI	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OLC INGENIEROS E I R L	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>a</b> Declaración jurada de datos del postor. <b>(Anexo N° 1)</b>	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIO 3	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIOS 3-4	PRESENTA FOLIO 3
<b>b</b> Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA FOLIOS 7 - 10	PRESENTA FOLIOS 5-7	PRESENTA FOLIOS 5-6	PRESENTA FOLIOS 8-23	PRESENTA FOLIOS 4-5
<b>c</b> Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento <b>(Anexo N° 2)</b>	<b>PRESENTA FOLIO 17</b>	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIO 7	PRESENTA FOLIOS 5-7	PRESENTA FOLIO 6
<b>d</b> Declaración jurada de cumplimiento de las EETT contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>	<b>PRESENTA FOLIO 18</b>	PRESENTA FOLIO 8	PRESENTA FOLIO 8	PRESENTA FOLIO 24	PRESENTA FOLIO 7
<b>e</b> Descripción de la Propuesta Técnica (Anexo B de las especificaciones técnicas) con la descripción de las características de los equipos de aire en idioma español, conteniendo la marca, tipo, versiones, dimensiones y detalles del bien ofertado, debiendo indicarse expresamente la correspondencia entre las denominaciones de los bienes ofertados con las denominaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, así mismo, la página y documento de la oferta que lo sustente.	PRESENTA FOLIOS 19-26	PRESENTA FOLIOS 36-45	PRESENTA FOLIOS 10-17	PRESENTA FOLIOS 26-75	PRESENTA FOLIOS 9-16
<b>f</b> Manuales y/o folletos y/o catálogos en idioma castellano conteniendo información técnica de fábrica detallando las características, dimensionamiento, certificaciones, correspondientes a los equipos de Aire Acondicionado.	PRESENTA FOLIOS 28-42 <b>NO CUMPLE**</b>	PRESENTA FOLIOS 46-101 <b>NO CUMPLE**</b>	PRESENTA FOLIOS 20-40 <b>NO CUMPLE**</b>	PRESENTA FOLIOS 26-75 <b>CUMPLE</b>	PRESENTA FOLIOS 18-49 <b>NO CUMPLE**</b>
<b>g</b> Declaración jurada de plazo de entrega <b>(Anexo N° 4)</b>	PRESENTA FOLIO 43	PRESENTA FOLIO 102	PRESENTA FOLIO 42	<b>PRESENTA FOLIO 76 NO CUMPLE</b>	PRESENTA FOLIO 50
<b>h</b> Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 5)</b>	PRESENTA FOLIOS 45-47	NO APLICA	NO APLICA	<b>PRESENTA FOLIOS 77-78</b>	NO APLICA
<b>i</b> El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 6</b> .	PRESENTA FOLIO 44	PRESENTA FOLIO 103	PRESENTA FOLIO 45	PRESENTA FOLIO 82	PRESENTA FOLIO 51
<b>Documentos para acreditar los requisitos de calificación</b>					
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.	PRESENTA FOLIOS 49-116	PRESENTA FOLIOS 104-166	PRESENTA FOLIOS 49-161	PRESENTA FOLIOS 83-229	PRESENTA FOLIOS 52-205
<b>RESULTADO DE ADMISION</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>

\* Revisado el folio 76 de la oferta del postor CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO Anexo 4, referido al plazo, se observa que las bases indican CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

El postor no desagrega los plazos. En virtud a la Resolución N°00207-2021-TCE-S2 y al Art. 60, 60.2 literal a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el anexo 4 no es subsanable, quedando como **NO ADMITIDA**

\*\* Mediante Informe N°005 4.011.2024/CS, el comité en virtud al Art. 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado solicita al área usuaria validación de las características técnicas de los Bienes a adquirir. Área usuaria mediante Memorando GCNA.GTA.5.2.039.2025., remite el siguiente resultado: CONSORCIO SUSECORP SAC AIRFREI SAC., TRATAMIENTO DE AIRE SAC., UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS SRL., OLC INGENIEROS EIRL., **no cumplen** con las Especificaciones Técnicas requeridas, en ese sentido **NO SON ADMITIDAS**. El CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO **si cumple** con las Especificaciones Técnicas

**FIRMADO DIGITALMENTE POR:**

**ANEXO 1****VALIDACIÓN DE FICHAS Y CATÁLOGOS PRESENTADOS POR LOS POSTORES DE LA LP.011.2024.CORPAC S.A.****1. POSTOR CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.**

**N° 1 02 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 60,000 Btu 220V/monofásico/60Hz.**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
1	Presenta Equipo marca COLDPOINT Unidad Condensadora modelo CHOU-60HVR1. Unida Evaporadora Marca Coldpoint Modelo CCA-V60HNR1-Q305	El postor en referencia indica Ficha técnica.
2	Presenta bomba de condensado marca Giant Litle VCMA-20ULS-230V	En el numeral 1.3.4. solicita Caudal máximo 132 galones por hora +/- 10% indicar caudal máximo. El postor indica 80 Galones por hora, por tanto, no cumple. No presenta ficha para sustentar el anexo B.
3	Presenta: Marca KB	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette 1.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 1.4.1.
4	Marca Sinjun	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 1.4.2.
5	Marca Copeland	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 1.4.3.

**N° 2 03 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 36,000 Btu 220V/monofásico/60Hz**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLDPOINT Unidad Condensadora modelo CHOU-36HVR1. Unida Evaporadora Marca Coldpoint Modelo CCA-V36HNR1-Q305	El postor en referencia indica Ficha técnica
	Presenta bomba de condensado marca Giant Litle VCMA-20ULS-230V.	En el numeral 2.3.4. solicita Caudal máximo 132 galones por hora +/- 10% indicar caudal máximo. El postor indica 80 Galones por hora, por lo tanto, no cumple. No presenta ficha para sustentar el anexo B.
	Presenta: Marca KB	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 2.4.1.
	Marca Sinjun	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 2.4.2.

Marca Copeland	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 2.4.3.
----------------	---

**N° 3 OCHO (08) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Midea Unidad Condensadora modelo MVD-V28W/DHN1 (A+B). Unidad Evaporadora Marca Midea Modelo MDV-D24 Q4/VN1-E(Az)	El postor en referencia indica Ficha técnica.
	En los folletos no sustenta que cumple serpentín condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, así mismo, tampoco indica que cumple serpentín de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.	En las Bases solicita en el anexo B numeral 2.1.10. Serpentín de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple. Y en el numeral 2.2.9. Serpentín de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple. Sin embargo, no sustenta en las fichas o folletos técnicos, por tanto, no cumple
	Presenta bomba de condensado marca Giant Litle VCMA-20ULS-230V	En el numeral 3.3.4. solicita Caudal máximo 132 galones por hora +/- 10% indicar caudal máximo. El postor indica 80 Galones por hora, por lo tanto, no cumple. No presenta ficha para sustentar el anexo B.
	Presenta: Marca KB	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette 3.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 3.4.1.
	Marca Sinjun	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 3.4.2.
	Marca Copeland	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 3.4.3.

**N° 4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Midea Unidad Condensadora modelo MOV-60CN1-X. Unidad Evaporadora Marca Midea Modelo MUE-60CRN1-NX	El postor en referencia indica Ficha técnica.
	Presenta bomba de condensado marca Giant Litle VCMA-20ULS-230V	En el numeral 3.3.4. solicita Caudal máximo 132 galones por hora +/- 10% indicar caudal máximo. El postor indica 80 Galones por hora, por lo tanto, no cumple. No presenta ficha para sustentar el anexo B.
	Marca Copeland	En las Bases solicita Cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 4.4.1.

**N° 5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Coldpoint Unidad Condensadora modelo MOV-48CN1-X. Unidad Evaporadora Marca ColdPoint Modelo MUE-48CRN1-NX	El postor en referencia indica Ficha técnica.
	Marca Copeland	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/h tipo split. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 48,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 5.3.1.

**N° 6. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLDPOINT Unidad Condensadora modelo CHOT-36CXR1. Unidad Evaporadora Marca Coldpoint Modelo CHUA-36CNR1	El postor en referencia indica Ficha técnica.
	Presenta bomba de condensado marca Giant Litle VCMA-20ULS-230V	En el numeral 6.3.4. solicita Caudal máximo 132 galones por hora +/- 10% indicar caudal máximo. El postor indica 80 Galones por hora, por lo tanto, no cumple. No presenta ficha para sustentar el anexo B.
	Marca Copeland	En las Bases solicita CINCO (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 6.4.1.

**N° 7 Cincuenta y un (51) equipos de aire acondicionado tipo Split pared de 24,000 Btu 220V/ monofásico/60Hz.**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLDPOINT Unidad Condensadora modelo CHWC-24P. Unida Evaporadora Marca Coldpoint Modelo CHNC-24P	El postor en referencia indica Ficha técnica
	Marca GREE de 2 H.P.	En las Bases solicita ocho (08) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 7.3.

**N° 8 Veinte (20) equipos de aire acondicionado tipo split pared 18,000 Btu 220V/ monofásico/60Hz**

N°	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Coldpoint Unidad Condensadora modelo CHWC-18P. Unida Evaporadora Marca Coldpoint Modelo CCA- CHWC-18P	El postor en referencia indica Ficha técnica.
	Marca GREE 1.5. HP	En las Bases solicita Cuatro (04) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 18,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 8.3.

## 2. POSTOR TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.

### **N° 1 02 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 60,000 Btu 220V/monofásico/60Hz.**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta en el anexo B Equipo marca Samsung Unidad Condensadora modelo ACO054MN4DKH/VN. Unidad Evaporadora Marca Samsung Modelo ACO054MXADKH/VN	En las columnas declaración del postor Indicó Características del equipo: Cumple. En la ficha presentada indica unidad externa AC054MXADKH/VN, y unidad interna AC054MN4DKH/VN, por lo tanto el postor ha llenado incorrectamente el anexo B o hay incongruencia con lo presentado en el anexo B y las fichas técnicas.
	En numeral 1.1.3 Capacidad de enfriamiento: indicó 59,000 Btu/h, +/- 15% de la capacidad solicitada. En numeral 1.2.3. Capacidad: 59,000 Btu/h.	En la ficha técnica indica capacidad nominal de 50,000 Btu/h la cual es menor la capacidad solicitada de 60,000 +/- 15%. Por lo tanto, no cumple.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann modelo: SI-1801	La ficha presentada en la página 35 y 36 está en idioma inglés, sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Presenta: Marca Samsung o compatible	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette 1.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 1.4.1.
	Marca Samsung o compatible	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 1.4.2.
	Marca Mitsubishi Electric	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 1.4.3.

### **N° 2 03 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 36,000 Btu 220V/monofásico/60Hz.**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Samsung Unidad Condensadora modelo ACO36MN4DKH/VN. Unida Evaporadora Marca Samsung Modelo ACO36MXADKH/VN	El Postor en la columna Características del equipo ofertado indica Cumple. Así mismo, en la ficha indica el modelo de la Unidad interna es AC036MN4DKH/VN y de la unidad externa es AC036MXADKH/VN, por lo tanto, el postor en el anexo B ha llenado incorrectamente los modelos de unidad evaporadora y condensadora.
	Presenta bomba de condensada marca Sauermann Modelo SI-1801	La ficha presentada en la página 35 y 36 está en idioma inglés, sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Presenta: Marca Samsung o compatible	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 2.4.1.
	Marca Samsung o compatible	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 2.4.2.
	Marca GMCC	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette.

		Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 2.4.3.
--	--	--

**N° 3 OCHO (08) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Samsung Unidad Condensadora modelo AC024MN4DKH/VN. Unidad Evaporadora Marca Samsung Modelo AC024MXADKH/VN.	El postor en la columna de características del equipo ofertado indica cumple. El Postor en la ficha indica el modelo de la Unidad interna es AC024MN4DKH/VN y de la unidad externa es AC024MXADKH/VN, por lo tanto, el postor en el anexo B ha llenado incorrectamente los modelos de unidad evaporadora y condensadora.
	Presenta seis (06) bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1801	La ficha presentada en la página 35 y 36 está en idioma inglés, sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Presenta: Samsung o compatible	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette 3.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 3.4.1.
	Marca Samsung o compatible	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B numeral 3.4.2.
	Marca GMCC	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) Sin embargo, el postor No presenta fichas para sustento del anexo B del numeral 3.4.3.

**N° 4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Midea Unidad Condensadora modelo MOV-60CN1-D Unidad Evaporadora Marca Midea Modelo MUE-60CRN1-N	El postor en la columna de características del equipo ofertado indica cumple.
	Presenta bomba de condensada marca Sauermann Modelo: SI-1801	La ficha presentada en la página 35 y 36 está en idioma inglés, sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Marca Panasonic	En las Bases solicita Cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h), el postor presenta las fichas para sustento del anexo B del numeral 4.4.1.

**N° 5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Midea Unidad Condensadora modelo MOV-48CN1-D. Unidad Evaporadora Marca Midea Modelo MUE-48CRN1-N	El postor en la columna de características del equipo ofertado indica cumple.

	Marca Panasonic	En las Bases solicita un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/h tipo split. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 48,000 BTU/h), el postor presenta la ficha para sustento del anexo B del numeral 5.3.1.
--	-----------------	--

**N° 6. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO  
TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca MIDEA Unidad Condensadora modelo MOV-36CN1-D. Unida Evaporadora Marca MIDEA Modelo MUE-36CRN1-N	El postor en la columna de características del equipo ofertado indica cumple.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1801	La ficha presentada en la página 35 y 36 está en idioma inglés, sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Marca Panasonic	En las Bases solicita cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h).

**N° 7 Cincuenta y un (51) equipos de aire acondicionado tipo Split pared de 24,000 Btu  
220V/ monofásico/60Hz.**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Midea Unidad Condensadora modelo MOX330-24CN1-NB88. Unidad Evaporadora Marca Midea Modelo MSAFD-24CRN1-NB8	El postor en la columna de características del equipo ofertado indica cumple.
	Marca Panasonic	En las Bases solicita ocho (08) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h). El postor indica en la columna de referencia Cumple. En Referencia indica página 37 a 49.

**N° 8 Veinte (20) equipos de aire acondicionado tipo split pared 18,000 Btu 220V/  
monofásico/60Hz**

N°	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca MIDEA Unidad Condensadora modelo MX0230-18CN1-NB88. Unidad Evaporadora Marca MIDEA Modelo MSAFC-18CRN1-NB8	El postor en la columna de características del equipo ofertado indica cumple.
	Marca Panasonic	En las Bases solicita Cuatro (04) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 18,000 BTU/h) El postor indica en la columna de referencia Cumple. En Referencia indica página 37 a 49.

### 3. POSTOR UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

#### **N° 1 02 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 60,000 Btu 220V/monofásico/60Hz**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Samsung Unidad Condensadora modelo AC054MXADKH/VN. Unidad Evaporadora Marca Samsung Modelo AC054MN4DKH/VN	La capacidad nominal indica 50,000 Btu/h la cual es menor a la capacidad solicitada de 60,000 Btu/h +/- 15%, de acuerdo al numeral 1.1.3. de las Bases, por lo tanto, no cumple.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann modelo: SI-1801	El postor indica página de referencia 0048. Cabe indicar que la ficha está en idioma inglés, sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Presenta: Marca Samsung	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette 1.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) el postor indica página de referencia 0046.
	Marca Samsung	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h). El postor indica página de referencia 0047
	Marca Samsung	En las Bases solicita un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0047

#### **N° 2 03 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 36,000 Btu 220V/monofásico/60Hz**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Gree Unidad Condensadora modelo GUTD36W1/A-S(E). Unida Evaporadora Marca Gree Modelo GUD36T1/A-S(E).	Indica página de referencia 0050, 0051
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1801	El postor indica página de referencia 0053. Cabe indicar que la página está en idioma inglés. sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Presenta: Marca Gree	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0052.
	Marca Gree	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0052.
	Marca GMCC	En las Bases solicita un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0078. Las fichas aparecen en idioma inglés sin embargo en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.

**N° 3 OCHO (08) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Gree Unidad Condensadora modelo GUTD24W1/A-S(E) Unidad Evaporadora Marca Gree Modelo GUD24T1/A-S(E)	Indica página de referencia 0051.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann SI-1801	La ficha de la bomba de condensado está en idioma inglés. Sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Presenta: Marca Gree	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette 3.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0052
	Marca Gree	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0052
	Marca GMCC	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica página de referencia 0095. Las fichas aparecen en idioma inglés sin embargo en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.

**N° 4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca York Unidad Condensadora modelo YVFE60BMVMAMS-X. Unidad Evaporadora Marca York Modelo YFFE60BVTMAM-RX	Indica página de referencia 0061
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1801	Indica página de referencia 0062. La ficha presentada está en idioma inglés. Sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Marca Sanyo	En las Bases solicita cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) El postor indica página a de referencia 0066

**N° 5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca York Unidad Condensadora modelo YVFE48BMVMAMS-X. Unidad Evaporadora Marca York Modelo YFFE48BVTMAM-RX	Indica página de referencia 0061
	Marca Sanyo	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/h tipo split. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 48,000 BTU/h) Indica página de referencia 0066.

**N° 6. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO  
TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca York Unidad Condensadora modelo YVFE36BMVMAMO-X. Unidad Evaporadora Marca York Modelo YFFE36BVTMAM-RX.	Indica página de referencia 0061
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo: SI-1801	En el numeral 6.3.4. solicita Caudal máximo 132 galones por hora +/- 10% indicar caudal máximo. El postor indica 132 Galones por hora. Indica página de referencia 0062. Cabe indicar que la ficha de la bomba de condensado está en idioma inglés. Sin embargo, en las bases administrativas indica que debe ser en idioma castellano.
	Marca Sanyo	En las Bases solicita cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h). El postor indica página de referencia 0069.

**N° 7 Cincuenta y un (51) equipos de aire acondicionado tipo Split pared de 24,000 Btu  
220V/ monofásico/60Hz**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Gree Unidad Condensadora modelo GWC24ATDXD-D3NNA1B. Unida Evaporadora Marca Gree Modelo GWC24ATDXD-D3NNA1B	Indica página de referencia 0073.
	Marca GMCC.	En las Bases solicita ocho (08) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h), el postor Indica páginas de referencia 0073, 0074, 0075.

**N° 8 Veinte (20) equipos de aire acondicionado tipo split pared 18,000 Btu 220V/  
monofásico/60Hz.**

N°	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Gree Unidad Condensadora modelo GWC18ATCXD-D3NNA1B. Unidad Evaporadora Marca Gree Modelo GWC18ATCXD-D3NNA1B	Indica página de referencia 0073.
	Marca GMCC	En las Bases solicita cuatro (04) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 18,000 BTU/h). El postor indica página de referencia 0075.

#### 4. POSTOR OLC INGENIEROS E.I.R.L.

##### **N° 1 02 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 60,000 Btu 220V/monofásico/60Hz**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta en el anexo B Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MQIU-174060-HCU216A. Unidad Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQS-174060-CCK216A	En las columnas declaración del postor Indicó en referencia Catálogo – Pag. 2. Folio 21.
	En numeral 1.1.3 Capacidad de enfriamiento nominal: indicó 59,300 Btu/h	En el numeral 1.1.3. anexo B de las Bases indica: Capacidad de enfriamiento nominal igual a 60,000 Btu/h, +/- 15% de la capacidad solicitada.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann modelo: SI-1805.	Caudal máximo indica 500 L, cuando debió colocar completo es decir 500l/h. Indica referencia FT-Bomba-Pag 1. Folio 27.
	Presenta: Marca: Part Number Mcquay: 10429401	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette 1.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) El postor indica Part Number Mcquay: 10429401. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.
	Marca: Part Number Mcquay: 10335008	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) El postor indica Part Number Mcquay: 10335008. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.
	Marca Gree Modelo QXAS-F428zX050A	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h). El postor indica Gree Modelo QXAS-F428zX050A. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.

##### **N° 2 03 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 36,000 Btu 220V/monofásico/60Hz**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MQFC-174036-CHF216A. Unidad Evaporadora Mcquay/DAIKIN Modelo MQS-174036-CCK216A	El postor en la columna de referencia indica Catálogo- Pag 2. En folio indica 21. En la ficha de sustento no adjunta ficha de sustento de la Unidad Condensadora modelo MQFC-174036-CHF216A, por tanto, no cumple.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1805.	Caudal máximo indica 500 L, cuando debió colocar completo es decir 500l/h. Indica referencia FT-Bomba-Pag 1. Folio 27.
	Presenta: Marca: Part Number Mcquay: 10310101	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor indica Part Number Mcquay: 10310101. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.
	Presenta: Marca: Part Number Mcquay: 10335010	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor indica Part Number Mcquay: 10335010. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.

Marca Gree	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h). El postor indica Marca: Gree, Modelo: QXAS-D32zX090A En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.
------------	---

**N° 3 OCHO (08) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MQIU-174024-HCU216A. Unidad Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQS-174024-CCK216A	El postor en la columna de referencia indica Catálogo- Pag 2. En folio indica 21
	Presenta seis (06) bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1805	El postor en la columna de referencia indica FT-Bomb – Pag 1. En folio indica 27. En la declaración del postor indica 500L , cuando lo correcto es 500 l/h.
	Presenta: Marca: Part Number Mcquay: 10312705	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica Part Number Mcquay: 10312705. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.
	Presenta: Marca: Part Number Mcquay: 10335014	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica Part Number Mcquay: 10335014. En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.
	Marca Gree, Modelo QXAS-D23zX090A	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h). El postor indica Marca: Gree, Modelo: QXAS-D23zX090A En la columna de referencia indica CARTA DAIKIN- Folio 40.

**N° 4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MCC104060CCU236A Unidad Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQC104060CFC216B.	El postor indica en su referencia FT-Pag 3, Folio 33, FT-Pag2., folio 32. En las fichas técnicas muestra el modelo MQC104060CFC216A, diferente del modelo ofertado, por tanto, no cumple.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo: SI-1805	En el numeral 4.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora+/- 10%. Indicar caudal máximo, el postor en la columna de características del equipo ofertado indica 500L, cuando lo correcto debería decir 500 l/h. En la página de referencia indica FT-Bomb -Pag1 Folio: 27
	Marca Copeland	En las Bases solicita Cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h), el postor indica: marca Copeland, modelo ZP51KUE-TF5, en referencia indica CARTA DAIKIN, Folio: 40

**N° 5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MCC104048CCU236A. Unidad Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQC104048CFC216B	El postor indica en su referencia FT-Pag 3, Folio 33. FT-Pag2., folio 32. En el folleto indica MQC104060CFC216A, diferente del modelo ofertado.
	Marca Copeland, modelo ZP44KUE-TF5	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/h tipo split. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 48,000 BTU/h), indica Marca Copeland, modelo ZP44KUE-TF5. Bajo referencia indica CARTA DAIKIN, folio 40.

**N° 6. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MCC104036CCU236A. Unidad Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQC104036CFC216B	El postor indica referencia FT-Pag 3, folio 33. FT-Pag 2 Folio 32. La ficha en el folio 32 indica modelo MQC104036CFC216A, diferente del modelo ofertado, por tanto, no cumple.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1805	En el numeral 6.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora+/- 10%. Indicar caudal máximo, el postor en la columna de características del equipo ofertado indica 500L, cuando lo correcto debería decir 500 l/h. En la página de referencia indica FT-Bomb -Pag1 Folio: 27
	Marca HIGHLY, Modelo: ATH356UG3C9EU	En las Bases solicita cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) el postor indica: marca HIGHLY, Modelo: ATH356UG3C9EU, en referencia indica CARTA DAIKIN, Folio: 40

**N° 7 Cincuenta y un (51) equipos de aire acondicionado tipo Split pared de 24,000 Btu 220V/ monofásico/60Hz.**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MQM-104024-CCU216A. Unidad Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQM-104024-CWF216A.	El postor en referencia indica FT-Pág2. Folio 36
	Marca GMMC. Modelo: KSF230N1VKTB	En las Bases solicita ocho (08) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h). El Postor presenta Marca GMMC. Modelo: KSF230N1VKTB,

**N° 8 Veinte (20) equipos de aire acondicionado tipo split pared 18,000 Btu 220V/ monofásico/60Hz.**

N°	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca Mcquay/DAIKIN Unidad Condensadora modelo MQM-104018-CCU216A. Unida Evaporadora Marca Mcquay/DAIKIN Modelo MQM-104018-CWF216A	El postor en referencia indica FT-Pág2. Folio 36
	Marca GMMC. Modelo: PA155M2A-3ETL1	En las Bases solicita cuatro (04) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 18,000 BTU/h) El postor indica en su propuesta Marca GMMC. Modelo: PA155M2A-3ETL1, en referencia indica CARTA DAIKIN, folio: 40.

## 5. POSTOR CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO

### **N° 1 02 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 60,000 Btu 220V/monofásico/60Hz.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta en el anexo B Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo CHOU-60HVR1. Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo CCA-V60HNR1-Q305	En las columnas declaración del postor Indicó en referencia 25 al 35. Cumple las especificaciones técnicas.
	En numeral 1.1.3 Capacidad de enfriamiento nominal: indicó 60,000 Btu/h	En el numeral 1.1.3. anexo B de las Bases indica: Capacidad de enfriamiento nominal igual a 60,000 Btu/h, +/- 15% de la capacidad solicitada.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann modelo: SI-1801	Indica referencia 25 al 35.
	Presenta: Marca: KB	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette 1.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) El postor indica KB. En la columna de referencia indica 25 al 35.
	Marca: KB	En las Bases solicita un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h) El postor indica KB. En la columna de referencia indica 25 al 35.
	Marca Mitsubishi	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h). El postor indica en la columna de referencia 25 al 35.

### **N° 2 03 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 36,000 Btu 220V/monofásico/60Hz.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo CHOU-36HVR1 Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo CCA-V36HNR1-Q305	El postor en la columna de referencia indica 36 al 45. Cumple las especificaciones técnicas.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1801.	El postor en la columna de referencia indica 36 al 45.
	Presenta: Marca: KB	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor en la columna de referencia indica 36 al 45.
	Presenta: Marca: KB	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h) El postor en la columna de referencia indica 36 al 45.
	Marca Mitsubishi	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h). El postor en la columna de referencia indica 36 al 45.

**N° 3 OCHO (08) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo CHOU-24HVR1 Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo CCA-V24HNR1-Q305	El postor en la columna de referencia indica 46 al 55. Cumple las especificaciones técnicas.
	Presenta seis (06) bomba de condensada marca Sauermann Modelo SI-1801.	El postor en la columna de referencia indica 46 al 55.
	Presenta: Marca: YDK-100-8P2	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette 2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica En la columna de referencia indica 46 al 55.
	Presenta: Marca: KB	En las Bases solicita Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h) El postor indica En la columna de referencia indica 46 al 55.
	Marca GMCC	En las Bases solicita Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h). El postor indica En la columna de referencia indica 46 al 55.

**N° 4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo CHOT-60CXR1 Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo CHUA-60CNR1	El postor indica en la columna de referencia indica 56 al 60. Cumple las especificaciones técnicas.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo: SI-1801	En el numeral 4.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora+/-10%. Indicar caudal máximo, el postor en la columna de características del equipo ofertado indica 132 gph.  El postor indica en la columna de referencia indica 56 al 60.
	Marca Panasonic	En las Bases solicita cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h).

**N° 5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo CHOT-48CXR1 Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo CHUA-48CNR1	El postor indica en la columna de referencia indica 61 al 64. Cumple las especificaciones técnicas.
	Marca Panasonic	En las Bases solicita un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/h tipo split. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 48,000 BTU/h). El postor indica en la columna de referencia indica 61 al 64.

**N° 6. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO  
TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO.	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo CHOT-36CXR1 Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo CHUA-36CNR1	El postor indica en referencia 66 al 69. Cumple las especificaciones técnicas.
	Presenta bomba de condensado marca Sauermann Modelo SI-1801	En el numeral 6.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora+/- 10%. Indicar caudal máximo, el postor en la columna de características del equipo ofertado indica 132 gph El postor indica en referencia 66 al 69
	Marca PANASONIC	En las Bases solicita cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h). El postor indica en referencia 66 al 69

**N° 7 Cincuenta y un (51) equipos de aire acondicionado tipo Split pared de 24,000 Btu  
220V/ monofásico/60Hz.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo TG1A-24KP Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo TG1A-24KP	El postor indica en referencia 70 al 72. Cumple las especificaciones técnicas.
	Marca QXA-E232Rh050	En las Bases solicita ocho (08) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h). El postor indica en referencia 70 al 72

**N° 8 Veinte (20) equipos de aire acondicionado tipo split pared 18,000 Btu 220V/  
monofásico/60Hz.**

N°	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
	Presenta Equipo marca COLPOINT Unidad Condensadora modelo TG1A-18KP Unidad Evaporadora Marca COLPOINT Modelo TG1A-18KP	El postor indica en referencia 73 al 75. Cumple las especificaciones técnicas.
	Marca GMMC.	En las Bases solicita Cuatro (04) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/h. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 18,000 BTU/h) El postor indica en referencia 73 al 75.

**CUADRO RESUMEN DE LA VALIDACIÓN DE FICHAS Y CATÁLOGOS  
PRESENTADOS POR LOS POSTORES DE LA LP.011.2024.CORPAC S.A.**

N°	POSTOR	OBSERVACIÓN CORPAC S.A.
1	CONSORCIO SUSECORP S.A.C. – AIREFRI S.A.C.	No cumple las Especificaciones Técnicas
2	TRATAMIENTO DE AIRE S.A.C.	No cumple las Especificaciones Técnicas
3	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	No cumple las Especificaciones Técnicas
4	OLC INGENIEROS E.I.R.L.	No cumple las Especificaciones Técnicas
5	CONSORCIO LA SANGRE DE CRISTO	Sí cumple las Especificaciones Técnicas