


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE MANTENIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXÍGENO DE 162 M3/H DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	No aplica						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000178-2024-GR.LAMB/HR-L-OFAD-UM [255261304 - 0]		Fecha de recepción	27/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	01.04.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	0	0	0	4	OFICIO N° 000269-2024-GR.LAMB/GERES A/HR-L-ULO [255261304 - 14]	22.03.2024

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

OBSERVACIONES:

01. Observamos que no requieren Ingeniero supervisor y/o residente como personal clave, al respecto comunicamos que nuestro personal clave el cual realizara el trabajo de Ingeniero Residente y/o supervisor en la ejecución del servicio cuenta con 65 años titulado en Ingeniería Mecánica y una vasta experiencia en el rubro, motivo por el cual solicitamos se amplie el rango de edad para dicho personal y ampliar a Personal clave Ingeniero Mecánico.
02. en equipamiento se debería suprimir el requerimiento de Megometro y Telurómetro toda que son instrumentos que no se utilizan el dicho mantenimiento correctivo, sin embargo, se puede reemplazar por analizador de oxígeno portátil calibrado a fin de que analice la concentración de pureza del oxígeno, también se debería solicitar certificado de calibración de la Pinza amperimétrica y certificado de calibración de Manómetro.
03. La entidad requiere Garantía comercial de los componentes y/o repuestos a reemplazar solicitando para ello 12 meses sin embargo nuestra representada otorga solo seis (6) meses por defecto de fabricación.
04. En Requisitos de Calificación requieren que el personal clave propuesto cuente con cuatro (04) horas de capacitación en mantenimiento y reparación de Plantas generadoras de oxígeno medicinal, al respecto se observa que para dicho mantenimiento el personal debe contar con amplias horas de capacitación para el servicio propuesto.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	0	0	0	4	OFICIO N° 000467-2024-GR.LAMB/HRLOFAD-UM [255261304 - 15]	01.04.2024

CUADRO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES								
Nº ORDEN	RUC/CODIGO	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Previsión de aquello que se incorporará en las Bases a Integrar, de corresponder
1	20372156512	NEGOCIACIONES UNIVERSALES POWER SRL	OBSERVACIONES	6	6.1.2	12	Observamos que no requieren Ingeniero supervisor y/o residente como personal clave, al respecto comunicamos que nuestro personal clave el cual realizara el trabajo de Ingeniero Residente y/o supervisor en la ejecución del servicio cuenta con 65 años titulado en Ingeniería Mecánica y una vasta experiencia en el rubro, motivo por el cual solicitamos se amplie el rango de edad para dicho personal y ampliar a Personal clave Ingeniero Mecánico.	En los Terminos de Referencia se reconsidera la observación de la Empresa Proveedora
2	20372156512	NEGOCIACIONES UNIVERSALES POWER SRL	OBSERVACIONES	6	6.2	12	En equipamiento se debería suprimir el requerimiento de megometro y telurómetro toda que son instrumentos que no se utilizan en dicho mantenimiento correctivo, sin embargo se puede reemplazar por analizador de oxígeno portátil calibrado a fin de que analice la concentración de pureza del oxígeno también se debería solicitar certificado de calibración de la pinza amperimétrica y certificado de calibración de manómetro	En los Terminos de Referencia se reconsidera la observación de la Empresa Proveedora
3	20372156512	NEGOCIACIONES UNIVERSALES POWER SRL	OBSERVACIONES	6	6.2	6	La entidad requiere Garantía comercial de los componentes y/o repuestos a reemplazar solicitando para ello 12 meses sin embargo nuestra representada otorga solo seis (6) meses por defecto de fabricación.	En los Terminos de Referencia NO se reconsidera la observación de la Empresa Proveedora
4	20372156512	NEGOCIACIONES UNIVERSALES POWER SRL	OBSERVACIONES	11	A.2.2	16	En Requisitos de Calificación requieren que el personal clave propuesto cuente con cuatro (04) horas de capacitación en mantenimiento y reparación de Plantas generadoras de oxígeno medicinal, al respecto se observa que para dicho mantenimiento el personal debe contar con amplias horas de capacitación para el servicio propuesto	En los Terminos de Referencia se reconsidera la observación de la Empresa Proveedora

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

OFICIO N° 000467-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [255261304 - 15]

NILTON JOHN CHEPE RIVERA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA
UNIDAD DE LOGISTICA - HRL

**ASUNTO: REMITO ABSOLUCION DE OBSERVACIONES REGISTRADAS EN LA
COTIZACIÓN N°001-2024-NUP/IVR del 16 de febrero de 2024 DE
NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER SRL**

REFERENCIA: OFICIO N° 000269-2024-GR.LAMB/GERESA/HRL-ULO [255261304 - 14]

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo, y en respuesta al documento de referencia se absuelve las observaciones formuladas por el Proveedor Negociaciones Universales Power SRL, y al mismo tiempo se actualiza los Terminos de Referencia para el Mantenimiento Correctivo a Planta de Oxígeno Medicinal de 162m3/H. para luego se realice la indagacion de mercado.

Se Actualiza los Terminos de Referencia para la contratacion del servicio solicitado por el area usuaria.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORÍA
DE OBRA**

MONEDA

Nuevos
Soles

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

**4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES
EN EL MERCADO**

16.02.2024

**FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO**

07.03.2024

**4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO**

SI

X

NO

NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER SRL, OXY ENERGY SAC, DISEÑOS DE INGENIERIA Y FABRICACIONES DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS SAC Y INGEMED PERU E.I.R.L



101

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE SALUD HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE</p> <p><i>Tec. Nilton J. Chepe Rivera</i> COORDINADOR DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				