

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGO DE 8 TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código : 20506956201

Nombre o Razón social : INVERSIONES CCI S.A.

Fecha de envío : 15/08/2023

Hora de envío : 16:33:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

E. Mantenimiento y reconstrucción de caras posterior y delantera. En este punto menciona Reconstrucción de asiento en la cara de montaje, (lado adelante) donde se une el cuerpo de la tobera con la boquilla. Considerar también que está ya en posición de montaje o de operación, deben dar una continuidad superficial al tacto. No todos tienen la misma sensibilidad con el tacto y no puede hacer un control de esa manera, Solicitamos comprobar la continuidad de la superficie con un instrumento de medición o plantillas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** 10.2.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor debe realizar dicha inspección en su taller para verificar el desgaste en la zona a ser reconstruida por soldadura según indica el TDR el ítem 10.2.2 Procedimiento de soldadura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGO DE 8 TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código : 20506956201

Nombre o Razón social : INVERSIONES CCI S.A.

Fecha de envío : 15/08/2023

Hora de envío : 16:33:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Plazo de entrega:

- Primera entrega

Solicitamos ampliación de plazo de entrega las primeras (04 toberas) a de 40 días a 60 días calendarios por tres puntos que mencionamos a continuación

1.- Para el TT de alivio de tensiones se subcontrata el horno a fundiciones, dependiendo de su carga de trabajo y programación el tiempo de atención puede tomar hasta 7 días.

2.- Hay 2 trabajos adicionales en el TDR con respecto a un anterior concurso y que son: reconstrucción del lado posterior (cara de montaje tipo brida) y reconstrucción del lado adelante (zona donde se une la boquilla a la tobera)

3.- Hemos hecho una simulación del posible desgaste de la cantidad de electrodo que se aplicaría a la tobera y nuestros cálculos salen el doble en promedio a los 30kgs que indican en el punto A pagina 22

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** 12.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta solicitud de ampliación del

Plazo de entrega de 40 a 60 días

calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la Primera y la

Segunda Entrega sería:

Cuatro (04) toberas: Hasta

sesenta (60) días

calendario, computado a

partir del día siguiente de la

suscripción del contrato por

las partes, entrega de las

toberas en las instalaciones

del Contratista y lo indicado

en la Orden de Proceder.

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGO DE 8 TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	16:33:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Plazo de entrega
- Segunda entrega
¿cuál sería plazo de entrega para la segundo parcial entrega de toberas (04 toberas), una vez que lleguen al taller del contratista?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La segunda entrega se realizaría de acuerdo al stock de toberas que tengamos para enviar al proceso de reparación dentro de los 360 días calendario de plazo según indica el TDR ítem 12.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGO DE 8 TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	16:33:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

C. Alivio de Tensiones
Referente al alivio de tensiones mediante tratamiento térmico que documentos solicitan luego de su ejecución, Electro Perú entregará alguna curva de calentamiento enfriamiento o sera el proveedor quien lo determine?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.2.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El alivio de tensiones puede ser mediante tratamiento térmico y/o vibración, el proveedor debe realizar la curva de calentamiento según el material proporcionado. En el informe técnico debe incluir el proceso de alivio de tensiones. Según el TDR ítem 10.2.2 C Alivio de tensiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-27-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE JUEGO DE 8 TOBERAS DE INYECTORES DE LA CENTRAL
HIDROELECTRICA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20506956201	Fecha de envío :	15/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES CCI S.A.	Hora de envío :	16:33:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

consulta en el punto A. Proceso de Soldadura y punto E. Mantenimiento y reconstrucción de caras posterior y delantera. Las fotos que se adjuntan en el TDR son referenciales, solicitamos puedan resaltar en el plano del Anexo 1 las zonas y longitudes a recuperar con soldadura de la tobera, de esta manera estarán identificadas con mayor precisión poder considerarlo en la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.2.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área a reparar de las toberas es al 100%. Obviamente hay zonas de mayor desgaste donde esta asentada la aguja del inyector.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null