

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	13:32:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Se solicita considerar el tiempo de entrega de los tableros en 20 días calendarios después de estar aprobado los planos eléctricos y mecánicos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: 1.9 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modifica de la siguiente forma: El plazo para presentar planos será 06 días calendarios despues de la firma de contrato, y el plazo para aprobar dichos planos será de 04 días calendarios como máximo. Y el plazo de entrega de los tableros será 20 días calendarios. Haciendo un plazo total maximo de 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20454991380	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL VILCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INDUSTRIAL VILCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El plazo de entrega de 20 dias calendario contados después de la firma del contrato, no permite la pluralidad de postores a efectos de seleccionar la mejor oferta económica. Considerando que no se trata de un mismo producto sino que existe una variedad de tableros con sus respectivos componentes, la misma que no puede ser atendida en 20 dias calendario. La fabricación y/o importación, integrado de componentes, protocolo de pruebas y traslado al lugar de entrega, pueden ser realizados en un tiempo de 40 dias calendario, después de la firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: X Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios del régimen de la contratación pública.Principio de Razonabilidad.Principio de Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modifica de la siguiente forma: El plazo para presentar planos será 06 días calendarios despues de la firma de contrato, y el plazo para aprobar dichos planos será de 04 días calendarios como máximo. Y el plazo de entrega de los tableros será 20 días calendarios. Haciendo un plazo total maximo de 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	10:05:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Acerca del color de los tableros, por favor para ampliar el número de participantes en el concurso, permitir como opción el uso del color RAL 7035.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: a Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la sugerencia de que el color de los tableros sean RAL 7035, (horneada)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	10:05:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Respecto del interruptor horario, para ampliar el número de concursantes, permitir como opcion ;aparte de los interruptores astronómicos; el uso de horarios convencionales, con 18 espacios de memoria y reserva de energía de 3 años como mínimo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Considerar el requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	10:05:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Confirmar el amperaje y numero de polos de los interruptores que irán en los tableros de bypass.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Para mejor ilustracion de anexa planos en un solo color. Los iterruptores son de 3x32,36KA en todos los casos del tablero T.BP-EM: Y para el tablero T.BP-EI, todos los interruptores son de 3x160A, 36KA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	10:05:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Confirmar que la capacidad de conducción de las barras principales en todos los tableros estara definida por la capacidad del interruptor de cabecera respectivo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En efecto debe estar de acuerdo al interruptor principal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	10:05:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos que el plazo de entrega de los tableros solicitados empieza a partir de la aprobación de planos y no a la firma del mismo y que el plazo de entrega se amplie a 60 días.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modifica de la siguiente forma: El plazo para presentar planos será 06 días calendarios despues de la firma de contrato, y el plazo para aprobar dichos planos será de 04 días calendarios como máximo. Y el plazo de entrega de los tableros será 20 días calendarios. Haciendo un plazo total maximo de 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:09:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo a 60 dias, ya que el plazo es restrictivo y solo lo podria cubrir aquellos postores que han participado en el estudio de mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: X Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se modifica de la siguiente forma: El plazo para presentar planos será 06 días calendarios despues de la firma de contrato, y el plazo para aprobar dichos planos será de 04 días calendarios como máximo. Y el plazo de entrega de los tableros será 20 días calendarios. Haciendo un plazo total maximo de 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	17:18:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
indicar amperaje el interruptor genera en el plano del tablero T.SEC,asimismo aclara si el tablero es del tipo autosoportado, adosado o empotrado.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
tablero autosoportado, se adjunta plano adicional que aclara duda Diagrama unifilar observacion 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	17:18:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

en los tableros TGFN, T.BP-EI, T.BP-EM, TGES.EI, TFE-AB y TFE-BA, indicar el tipo de estructura (empotrado, adosado o autosoportado).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tableros autosoportados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	17:18:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Aclarar en el plano del tablero TDE-RX el conexionado del transformador de aislamiento y del monitor de aislamiento. confirmar que el transformador es trifasico o monofasico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

es trifasico con interruptor 4x32A, 18 KA, no lleva transformador de aislamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	17:18:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
en el tablero TDE-RX se solicitan salidas con 8-9 interbloqueos ,
pero en el plano solo aparecen 2 circuitos, por favor aclara o modificar el plano respectivo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 18

Análisis respecto de la consulta u observación:
En el plano se muestra un interruptor general 4x32, 18KZ y dos circuitos de salida con interruptor de 2x20A, cada uno con interruptor re diferencial de 2x25A, 30mA, mas una de reserva

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:37:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
aclarar si el interruptor general del tablero T.SEG es motorizado y de que amperaje

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo I Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
para mejor ilustracion se adjunta el plano tanto para la consulta del item 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20605848657	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	MONTELEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	21:28:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
respecto al plazo de entrega de los tableros electricos 20 dias ,es poco tiempo ,ya que los tableros son para fabricacion y por la cantidad demora la fabricacion aprox30 dias calemdarios incluidos hasta la entrega en almacen (se solicita ampliacion de entrega de los tablero spor la misma razon indicado arriba)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 0 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ninguno

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se modifica de la siguiente forma: El plazo para presentar planos será 06 días calendarios despues de la firma de contrato, y el plazo para aprobar dichos planos será de 04 días calendarios como máximo. Y el plazo de entrega de los tableros será 20 días calendarios. Haciendo un plazo total maximo de 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

se observa que el tiempo de entrega del bien es muy corto ya que en las especificaciones técnicas del bien existen componentes que no son comerciales y algunos son escasos ya que en dichas especificaciones exigen componentes que solo cumplen pocas marcas por lo que solicitamos que el plazo de entrega del bien sea de 60 días calendarios, así mismo el tiempo de entrega de 20 días pone en riesgo el cumplimiento y calidad de los tableros tratando de instalaciones hospitalarias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modifica de la siguiente forma: El plazo para presentar planos será 06 días calendarios despues de la firma de contrato, y el plazo para aprobar dichos planos será de 04 días calendarios como máximo. Y el plazo de entrega de los tableros será 20 días calendarios. Haciendo un plazo total maximo de 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección si los tableros autosoportados serán de fabricación nacional? O serán importados. Cabe señalar que los tableros de fabricación nacional pueden regirse a la norma IEC 61439-1 y 61439-2, pero no cuentan con certificación. por lo que se recomienda las importadas en caso el area usuaria pidan las certificaciones de los tableros, ya que las medidas que solicitan es comercial 600x2000x600 ancho x alto x fondo más zócalo de altura 100.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los tableros seran utilizado en establecimiento hospitalario, por lo que deben contar con certificacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las barras de Cu adjuntas en las especificaciones Tecnicas diagramas unifilares pag 51 se pone dimensiones que no son acorde al Interruptor principal, solicitamos al comité de selección aclarar dichas dimensiones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En efecto debe estar de acuerdo al interruptor principal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En pag. 12 de especificaciones técnicas indica que los tableros deberán contar en los 4 costados pre-perforados aberturas circulares de diferentes diámetros este tipo de indicación no es recomendable ya que estaría afectando el IP y IK de los tableros por lo que se recomienda que el contratista instalador debe tener las herramientas adecuadas (boca sierras) para hacer en sitio los orificios según requerimiento, SE SOLCITA AL COMITE ACLARAR DICHA ESPECIFICACION TECNICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es indiferente, se acoge la sugerencia de costados sin pre perforacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

en las especificaciones técnicas de los tableros pag 56 los tipos de Interruptores y las que no se precisan, si es de menor capacidad, podrán ser de tipo Riel Din?, siempre en cuando cumpla con el valor de poder de corte en KA., o debe ser de CAJA MOLDEADA. se solicita aclarar dicha observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es aceptada la observacion por no ser de fuerza

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los tableros pag 47 solo hace mención al componente se observa que falta datos de los equipos componentes por lo que se solicita aclarar dicho equipamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se esta adjuntando un plano anexo para mejor ilustracion, igual para observacion item 9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Los Equipos como el UPS (rectificador, baterías e inversor, también es parte del suministro)? Puede indicar la autonomía del UPS? Se entiende el trafo de aislamiento pertenece a otro tablero.

El diagrama unifilar no indica que tipo de interruptores ¿son automáticos con accionamiento manual? O podría ser un conmutador de Línea? se solicita aclarar en diagrama unifilar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los UPS son equipos pára garantizar que no se tenga interrupciones del suministro aguas abajo, por tanto son automaticos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

en las especificaciones técnicas de los tableros diagramas unifilares pag 44,48,56 se observa que el Poder de Corte del ITM principal es menor que las cargas, se solicita que se aclare en vista que al parecer existe error en los diagramas unifilares

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevalece los planos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

en las especificaciones técnicas TDE-SP pag 25 y 26 (pag del archivo no pag foliado con lapicero) Con las dimensiones que se indica del gabinete será difícil colocar un Transformador de aislamiento de 5KV dentro del Tablero. Se recomienda que el UPS y el Trafo se instalen fuera del Tablero, así evitar posibles recalentamientos por efecto joule y posterior condensación. De lo contrario el gabinete tendrá mayor fondo, pero se debe usar sistema de ventilación para mitigar. se solicita aclarar dicha observacion

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Estos son tableros especiales de uso medico, adecuar al requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-12-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	21:45:26

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:
En pag . 27 de especificaciones técnicas diagrama unifilar para los arranque de Bombas no se visualiza un tipo de arranque con protección de sobrecarga (Guardamotor) se solicita aclarar dicha especificacion.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Las electrobombas estaran equipados con sus propios sistemas de arranque y control. Los que se solicita son de alimentacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null