

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar modelo de fusible de 12 Kv-40Amp

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al registro fotográfico que forma parte de los Lineamientos técnicos del servicio (02.02.01), los fusibles limitadores de corriente son marca ABB del tipo CEF, fabricados bajo norma IEC.282-1 y dimensiones de acuerdo a norma DIN 43625

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora: El Anexo 03 Precisiones a los lineamientos técnicos:  
Los fusibles limitadores de corriente son marca ABB del tipo CEF, fabricados bajo norma IEC.282-1 y dimensiones de acuerdo a norma DIN 43625

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar cantidad de pozos de tierra de MT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los lineamientos técnicos del servicio(02.02.02) y Esquema IE-01, se consideran 02 pozos de tierra de MT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora El Anexo 03 Precisiones a los lineamientos técnicos: se consideran 02 pozos de tierra de MT

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EL grupo electrógeno está funcionando

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a los Lineamientos técnicos, el servicio contempla el mantenimiento preventivo del Grupo electrógeno (02.03.04); el mismo que actualmente está operativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora El Anexo 03 Precisiones a los lineamientos técnicos: el mismo que actualmente está operativo.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el tablero TD-1 indicar datos técnico de lámpara de señalizacion Led Verde

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar las siguientes datos técnicos: GR Piloto de señalización, PVC verde, 22mm diam.,220Vac

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora El Anexo 03 Precisiones a los lineamientos técnicos:

GR Piloto de señalización, PVC verde, 22mm diam.,220Vac

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el mandil de los tableros TD-2/T-T02/TD-A/TD-B/TDM-6, indicar medidas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al registro fotográfico que forman parte de los Lineamientos técnicos del servicio, considerar una dimensión promedio para los mandiles de 0.60x0.40mts

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora El Anexo 03 Precisiones a los lineamientos técnicos:  
considerar una dimensión promedio para los mandiles de 0.60x0.40mts.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Indicar distancia de conductor de tierra de cada scaner

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** A    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo al Esquema IE-01, considerar una distancia aproximada de 20-25 mts, desde cada scaner hasta el tablero de distribución

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora El Anexo 03

Precisiones a los lineamientos técnicos:

distancia aproximada de 20-25 mts, desde cada scaner hasta el tablero de distribución

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	18:47:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Las chapas eléctricas de las puertas esta operativa?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado en los Lineamientos técnicos del servicio, se está contemplando el mantenimiento correctivo del circuito de apertura de puertas(02.12.01), que incluye las chapas eléctricas, hasta dejarlas operativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora El Anexo 03 Precisiones a los lineamientos técnicos: se está contemplando el mantenimiento correctivo del circuito de apertura de puertas(02.12.01), que incluye las chapas eléctricas, hasta dejarlas operativas.

Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20601187605	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	19:18:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; SE CONSULTA AL COMITE SI ES QUE EN ARAS DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE INCLUYA; ACREDITAR EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO O INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS EN BT Y/O MT PARA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL Y/O EDIFICACIONES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, para garantizar mayor participación de futuros postores, conforme al principio de libertad de concurrencia:

Servicios de instalación, acondicionamiento y/o de reparación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o refacción y/o conservación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a infraestructuras en edificaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En 3.2 Requisitos del Postor en la Especialidad, Literal C de las bases integradas, Se incorpora:

Servicios de instalación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a infraestructuras en edificaciones.



Entidad convocante : INPE-OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-INPE-OIP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EP. JULIACA

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:48:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los REQUISITOS DE CALIFICAIÓN, tanto del PERSONAL CLAVE como en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se pide una experiencia como similares al objeto de la convocatoria de : Servicios de acondicionamiento y/o de reparación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o refacción y/o conservación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a Infraestructuras en edificaciones.

Se solicita incrementar el servicio de instalación de los mismos ya que al realizar una instalación uno llega a conocer a detalle el funcionamiento de un sistema y el equipamiento. Adicional, considerar tambien, que sea no solo correspondiente a Infraestructuras en edificaciones, sino tambien a subestaciones, alimentadores, equipos de protección y sistemas eléctricos en media tensión. Ya que, cada uno de estos, están directamente realcionados con la instalación de Sistemas de puesta a tierra y en el mantenimiento que se requiere figuran mantenimientos de SPAT, luminarias y subestaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, para garantizar mayor participación de futuros postores, conforme al principio de libertad de concurrencia. Tanto para el personal clave como para la experiencia del postor en la especialidad, se consideran servicios similares a:

Servicios de instalación, acondicionamiento y/o de reparación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o refacción y/o conservación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a infraestructuras en edificaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en 3.2 Requisitos del Postor en la Especialidad", Literal C de las bases integradas se incorpora: Servicios de instalación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a infraestructuras en edificaciones.

En 3.2 Requisitos del postor en la Especialidad", Literal B.4 de las bases integradas se incorpora: Servicios de instalación en sistemas eléctricos de baja tensión y/o media tensión, correspondientes a infraestructuras en edificaciones.