

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20601744725	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	RD & G TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:50:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Capitulo III, literal B, página 30, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

CONSULTA:

Con la finalidad de dar mayor pluralidad al proceso y aperturar el mismo a la participación de un mayor número de postores, principalmente proveedores especializados en soluciones para control, protección y maniobra en redes de MT, solicitamos amablemente al área usuaria ampliar el rango de bienes similares y considerar como válida la experiencia de los postores en ventas de pararrayos en general y reclosers monofásicos y trifásicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, para el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, también se aceptarán como bienes similares, la ventas de pararrayos en general y reclosers monofásicos y trifásicos, considerando que los bienes sugeridos se utilizan en maniobras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas en el Capitulo III, literal B, página 30, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se agregará: también se aceptarán como bienes similares, la ventas de pararrayos en general y reclosers monofásicos y trifásicos

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA. Páginas 15 y 23.- Debido al peso y volumen de los 150 seccionadores requeridos, estos deben importarse por vía marítima. Por ello, solicitamos se sirvan considerar también el plazo de entrega hasta 120 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: PLAZO ENTR Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el área usuaria requiere con urgencia estos bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Páginas 23 y 24.- Requieren que las pruebas de diseño no podrán tener una antigüedad mayor a tres (3) años contabilizados desde la fecha de entrega de los mismos a la Entidad.
Siendo un seccionador tradicional seriado, que se viene fabricando por muchos años y no se repiten estas pruebas de diseño cada 3 años. Solicito que la fecha de esta prueba sea referencial y no sea razón que elimine la oferta del postor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: PRUEBAS Y Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que las pruebas a presentar serán las de fabricación del lote según norma y serán presentadas en la entrega de los bienes. Esto no condiciona a las pruebas que se realizaran en presencia del representante de Enosa en un laboratorio acreditado por el INACAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para la tensión nominal indican 27kV, pero ese no es un valor normalizado. Por tanto, solicitamos aceptar también 24kV que cubre perfectamente la tensión nominal de sus redes de distribución, que es 22.9kV.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1.7 Literal: TENSION Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, Considerando que la tensión nominal es de 22.9 KV se acepta con que el nivel de aislamiento sea mayor o igual a 24KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas en el Aenxo 1 Tabla de datos técnicos en el numeral 1.7 Tensión Nominal: Se eliminará 27 y se reemplazará por Mayor o igual a 24Kv

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Material aislante de la base del seccionador, indican el material polimérico Goma de Silicona.
A fin que puedan tener mayor pluralidad de postores, consultamos si aceptan también el material polimérico Resina Epóxica Cicloalifática CYPOXY, que tiene como ventajas no crea canales de conducción superficial, se limpia solo, y no le afectan las inclemencias del tiempo, evitando con ello poner en riesgo la integridad del aislamiento.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1.10 Literal: BASE DEL Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE. El material tiende a presentar grietas ante las altas temperaturas que se presenta en las zonas a instalar, siendo Piura y Tumes los lugares de instalación y considerando las malas experiencias que se tiene con este tipo de material

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Espesor de Galvanización, requieren 800 gr/cm2. Por favor sírvanse revisar ese valor, debe ser un error, pues no se ajusta a las referidas normas ASTM A153.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1.14 Literal: MATERIAL Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, el valor del galvanizado será según norme ASTM A153

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las bases integradas en el Aenxo 1 Tabla de datos técnicos en el numeral 1.14
- Espesor de Galvanización
gr/cm2 : Se eliminará 800 y se reemplazará por Según Norma ASTM A153"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para la Tensión nominal mínima indican 27kV, pero ese no es un valor normalizado. Por tanto, solicitamos aceptar también 24kV que cubre perfectamente la tensión nominal de sus redes de distribución, que es 22.9kV.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2.1 Literal: Caracteris Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, Considerando que la tensión nominal es de 22.9 KV se acepta con que el nivel de aislamiento sea mayor o igual a 24KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas en el Aenxo 1 Tabla de datos técnicos en el numeral 2.1 Tensión Nominal Mínima: Se eliminará 27 y se reemplazará por Mayor o igual a 24Kv

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura :AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Favor sírvanse precisar el tipo de cuchilla de Cobre requerida. Consultamos si requieren cuchilla simple o cuchillas dobles con bordes redondeados (formadas para tener extra rigidez, garantizan el enganche efectivo con el contacto estacionario de lengüeta durante el cierre, incluso cuando el seccionador se cierra desde un lado). En la imagen referencial de la página 30 al ser de perfil no se aprecia si es cuchilla doble.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: CUCHILLA Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que los seccionadores son unipolares (simples)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Espesor de Galvanización, requieren 800 gr/cm2. Por favor sírvanse revisar ese valor, debe ser un error, pues no se ajusta a las referidas normas ASTM A153.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: ESPESOR DE Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE, el valor del galvanizado será según norme ASTM A153

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En las bases integradas en el Aenxo 1 Tabla de datos técnicos en el numeral 1.14

- Espesor de Galvanización

gr/cm2 : Se eliminará 800 y se reemplazará por Según Norma ASTM A153"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20523698193	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	ENSYS S.A.C.	Hora de envío :	16:22:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Favor sírvanse aclarar si requieren un Herraje de refuerzo opcional, adecuado para montaje en cruceta sencilla o doble. Viene con dos o cuatro tornillos de montaje, arandelas planas, arandelas de seguridad y tuerca. Y también enviar una nueva imagen referencial en que se aprecie claramente el herraje opcional, para incluirlo u obviarlo, en caso no lo requieran.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3 Literal: IMAGEN REF Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que el herraje para el montaje será según diseño de fabricante, sin embargo, estos material deben ser con las características establecidas en la tabla de datos técnicos requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20601481945	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTERO ENERGIA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El proveedor presentará el reporte de pruebas de diseño de fábrica al momento de realizar las pruebas de laboratorio -al representante de la Entidad- y antes de la primera entrega de los bienes en las instalaciones de la Entidad, las mismas que no podrán tener una antigüedad mayor a tres (3) años contabilizados desde la fecha de entrega de los mismos a la Entidad, los cuales deberán demostrar el cumplimiento de la norma de fabricación establecida en el presente requerimiento.

Solicitamos aceptar con una antigüedad menor igual a 10 años, ya que repetir las pruebas de diseño tienen un costo elevado, y para la cantidad de suministro solicitado, no justificaría los costos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que las pruebas a presentar serán las de fabricación del lote según norma y serán presentadas en la entrega de los bienes. Esto no condiciona a las pruebas que se realizaran en presencia del representante de Enosa en un laboratorio acreditado por el INACAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20601481945	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTERO ENERGIA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Plazo de Entrega
Solicitamos aceptar un plazo de entrega de 120 días calendarios a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge, el área usuaria requiere con urgencia estos bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20601481945	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MONTERO ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTERO ENERGIA S.A.C.	Hora de envío :	18:22:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

1.13 Bornes o Terminales

- Tipo de Bornes o Terminales: Dos (2) ojales/orificios paralelos de 1/2" en cada lado, ubicados según diseño del fabricante y acorde a imagen referencial, debe incluir cada orificio 1 juego de perno 1/2" x 2", tuerca, 2 arandelas planas, 1 anillo de presión, todo de acero zincado .

Con la finalidad de mejorar las prestaciones del equipo, sugerimos cambiar el termino, por Conectores Bimetálicos que admitan conductores de cobre y Aluminio hasta un rango de 240mm2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que tambien puede ser conectores bimetálicos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas en el Aenxo 1 Tabla de datos técnicos en el numeral 1.14 Tipo de bornes o terminales. Se agregará o Conectores bimetálicos

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20511431671	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL SAC	Hora de envío :	18:43:43

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

1.13 Bornes o Terminales

- Tipo de Bornes o Terminales: Dos (2) ojales/orificios paralelos de 1/2" en cada lado, ubicados según diseño del fabricante y acorde a imagen referencial, debe incluir cada orificio 1 juego de perno 1/2" x 2", tuerca, 2 arandelas planas, 1 anillo de presión, todo de acero zincado.

Solicitamos que los pernos, tuercas y arandelas sean de acero inoxidable, garantizando mejores prestaciones del equipo. Confirmar que por equipo se suministrará, 2 pernos 1/2" x 2", 2 tuercas, 4 arandelas planas, 2 anillo de presión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a que la instalación se realizar con herramientas eléctricas, el cual produce el deterioro del hilo del perno, dificultando su instalación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20511431671	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL SAC	Hora de envío :	18:43:43

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

3. ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Pernos de Fijación: 2 pernos cabeza coche de 1/2" x 9", con tuerca y contratuerca, 1 arandela plana, 1 anillo de presión, todo de acero zincado

Solicitamos aceptar con pernos de una longitud de 8", ya que es el estándar para estos tipos de equipos, con recubrimiento de Galvanizado en caliente (Consiste en la inmersión del acero en un baño de zinc fundido a unos 450°C)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, considerando que el estándar de 8" puede ser de esa longitud, sin embargo, bajo la experiencia con este tipo de material de Galvanizado en caliente, el cual se fractura por lo tanto el material debe ser de acero zincado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	23:49:09

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De Garantía comercial, se SOLICITA ANULAR requerimiento de presentación de carta de garantía por parte del fabricante, ya que la participación de las convocatorias son de cuenta y riesgo de los postores que deben cumplir con los principios de rigen las contrataciones y declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas, solicitando en cambio Certificado de Garantía Comercial presentado por el Postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA , QUE SEGÚN LAS BASES EL proveedor deberá presentar un certificado de garantía el cual garantice que los materiales entregados cumplen con todas las características técnicas ofertadas para el presente producto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	23:49:09

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

De Garantía comercial, se SOLICITA ACLARAR en que etapa de la convocatoria se presenta Certificado de Garantía por parte del Postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que en las bases está indicado que la garantía comercial se presenta junto con la entrega de los bienes en almacén

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	23:49:09

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

De pruebas y ensayos a realizar y costos asociados, por principio de transparencia donde las entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, SE SOLICITA CONFIRMAR si las pruebas FAT van a ser presenciado por un inspector de la Entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literal C

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que las pruebas FAT No serán presenciado por inspectores de Enosa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	23:49:09

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

De pruebas y ensayos a realizar y costos asociados, existe una controversia por lo que SE SOLICITA ELIMINAR requerimiento de pruebas quince días antes de la entrega a dos unidades adicionales porque se pueden realizar como pruebas de aceptación , para aprobar el lote o como prueba FAT antes de la entrega.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, Considerando que son pruebas FAT son, complementarías al pedido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	23:49:09

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

De pruebas y ensayos a realizar y costos asociados, SE SOLICITA CONFIRMAR que la prueba de aceptación será realizado en nuestro País, ya que no se entiende la definición de laboratorio certificado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, La pruebas pueden ser en Peru en un laboratorio acreditado por INACAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-76-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES UNIPOLARES TIPO CUCHILLA PARA ELECTRONOROESTE S.A.

Ruc/código :	20610691367	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GLOBUS S & E S.A.C.	Hora de envío :	23:49:09

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

De experiencia del postor en la especialidad, por principio de Libre concurrencia e Igualdad de trato, para una mayor participación de postores, SE SOLICITA ampliar bienes similares a seccionadores tipo cut-out para media tensión en general.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la TUO de la ley 30225 literales A y B.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, también se aceptarán como bienes similares a seccionadores tipo cut-out para media tensión en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas en el Capítulo III, literal B, página 30, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se agregará: también se aceptarán como bienes similares a seccionadores tipo cut-out para media tensión en general