

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM, GEOTEXTIL NO TEJIDO PUESTO EN OBRA PARA LA "RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA SEGUNDA ZONA DEL SECTOR IRRIGACION PAMPAS DE LA BARRERA II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO YAUSE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2658622

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	16:22:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS DEL GEOTEXTIL

Se solicita a la Entidad modificar la medida del ancho del rollo del geotextil, por cuanto lo solicitado de 1.70 metros no es una medida comercial en el mercado de geotextiles, lo que constituiría un direccionamiento y evidente transgresión del principio de libertad de concurrencia. La medida del ancho del rollo debe establecerse a 4.0 metros, que es una medida estándar, lo cual garantiza mayor concurrencia de postores y competencia efectiva entre los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido por el Area Usuaria SE ACOGE la observaciony se procede a corregir 1.70 por de 4.00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ANCHO DE ROLLO 4.00 M

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM, GEOTEXTIL NO TEJIDO PUESTO EN OBRA PARA LA "RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA SEGUNDA ZONA DEL SECTOR IRRIGACION PAMPAS DE LA BARRERA II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO YAUSE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2658622

Ruc/código :	20454029918	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	CCALLPA S.A.C.	Hora de envío :	16:22:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENTREGA

Se solicita precisar el tipo de unidades de transporte que pueden ingresar al lugar de entrega del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que al punto de entrefa ingresan vehiculos de 5 ejes (camion plataforma, semitrailer y trailer) aclarando que se tome en consideracion la rita establecida en el requerimiento ítem V lugar de entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM, GEOTEXTIL NO TEJIDO PUESTO EN OBRA PARA LA "RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA SEGUNDA ZONA DEL SECTOR IRRIGACION PAMPAS DE LA BARRERA II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO YAUSE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2658622

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	17:09:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

solicitamos se exija carta de autorización del Fabricante de la Geomembrana dirigida a la Entidad y con referencia al procedimiento de selección en el que se indique la originalidad de la ficha técnica, el cumplimiento especificaciones técnicas y la disponibilidad de stock; para mayor veracidad y cumplimiento del bien.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido por el Area Usuaria NO SE ACOGE debiendo el postor cumplir con lo establecido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM, GEOTEXTIL NO TEJIDO PUESTO EN OBRA PARA LA "RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA SEGUNDA ZONA DEL SECTOR IRRIGACION PAMPAS DE LA BARRERA II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO YAUSE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2658622

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:05:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad requiere Geomembrana HDPE 1.0MM Lisa Negra GM13, las propiedades de estos geostintéticos están normadas internacionalmente bajo la normativa técnica GRI GM13, ante ello solicitamos a la entidad tener en consideracion los siguientes valores.

- Resistencia a la rotura (kn/m): 29 a 32kn/m.
- Resistencia en el punto de fluencia (kn/m): 15 a 16 (kn/m).
- Elongación a la rotura (%): 728 a 750.
- Resistencia al rasgado (N): 129 a 130.
- Resistencia al Punzonado (N): 390 a 420
- Resistencia al Agrietamiento (h): 300 a 550
- Tiempo de Oxidación Inducida OIT Alta Presión (min): 650 a 680.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido por el Area Usuaria, s tomara a consideracion lo establecid bajo la tenica GRI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM, GEOTEXTIL NO TEJIDO PUESTO EN OBRA PARA LA "RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA SEGUNDA ZONA DEL SECTOR IRRIGACION PAMPAS DE LA BARRERA II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO YAUSE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2658622

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:05:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita Geotextil No Tejido de 200gr/m2, ante ello solicitamos a la entidad se considere los siguientes valores técnicos del bien:

- Resistencia al rasgado: 260N a 300N.
- Resistencia al punzonamiento : 375N a 455N.
- Tamaño de apertura aparente: 0.125mm a 0.18mm.
- Ancho de rollo: 1.70m a 4.0m
- Longitud: 100m a 130m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido por el Area Usuaria se acoge parcialmente se tomara en consideracion el ancho del rollo a 4.00 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.00MM, GEOTEXTIL NO TEJIDO PUESTO EN OBRA PARA LA "RENOVACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA SEGUNDA ZONA DEL SECTOR IRRIGACION PAMPAS DE LA BARRERA II ETAPA EN EL CENTRO POBLADO YAUSE, DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA" CON CUI 2658622

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	18/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	19:05:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad solicita como característica técnica lo siguiente:
- Resistencia a UV (a 500Hrs) mayor a 70% Norma ASTM D4355.

Ante ello solicitamos que se considere la normativa ASTM D7238 que es considerada también para el geotextil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: VII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo indicado por el Area Usuaría Se acoge la consulta y la normativa será ASTM D7238

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null