

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-96-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código : 20516258111

Fecha de envío : 26/10/2023

Nombre o Razón social : JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.

Hora de envío : 22:04:40

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita ACEPTAR y MODIFICAR para el ITEM N° 01 del requerimiento las Siguietes características; por lo que quedaría de la siguiente manera:

- Cobertura: Desde 90m2

- Suprimir en la descripción el código P24197 puesto que este código pertenece a otro modelo de luz de emergencia

Con la finalidad de permitir una mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: V

Literal: B

Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA A SU CONSULTA LA COBERTURA DESDE 90 M2 Y SE SUPRIME EL CODIGO P24197

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-96-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:04:40

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Se solicita ACLARAR para el ITEM N° 02 la potencia de luminaria solicitada ya que en la descripción indica 36W sin embargo también se visualiza en la potencia de 40W.

Asimismo confirmar si se solicita 4000K o 6500K

De igual manera se solicita tener en cuenta para el ángulo de apertura desde 110° y un flujo lumínico DESDE 3400

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: V      Literal: B      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA A SU CONSULTA PARCIALMENTE, LA POTENCIA 36 W SE MANTIENE, LA POTENCIA DE COLOR ES ENTRE 4000K A 6500K, EL ANGULO SE MANTIENE A 120° Y EL FLUJO LUMINOSO DESDE 3400 A 4000 LUMENS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-96-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:04:40

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Para el ITEM N° 3 se solicita suprimir el CRI 99, y considerar el CRI 90 ya que existe con mayor pluralidad del producto en el mercado actual.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: V      Literal: B      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACLARA A SU CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-96-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:04:40

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita que para el Item N° 5 el wall pack se pueda considerar desde una potencia desde 28W para lograr una mayor presentación de ofertas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** V      **Literal:** B      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACLARA A SU CONSULTA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-96-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:04:40

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se solicita SUPRIMIR Y/O ACLARAR la vida util del producto del ITEM N° 08 ya que indica 3 horas de vida diferente para el mismo ITEM.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** V    **Literal:** B    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA A SU CONSULTA SUPRIMIENDO Y COLOCANDO EL DE VIDA UTIL MEDIA L70B50 50000H

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null