

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-OFC DE COMPRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BARRAS DE ACERO Y PLATINAS DE ACERO, PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN AP.602-EMP. P3-3S (DIV. PACHACHACA) PUENTE COLONIAL PACHACHACA DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY ¿ APURIMAC.

Ruc/código :	20610466851	Fecha de envío :	30/06/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES VARGAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:21:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre Especificaciones Técnicas se observa sobre Barra de Acero liso, Dice: Barra de Acero Liso 1in x 9m, solicitamos rectificar la longitud porque la barra que solicitan es barra de transparencia para pavimento rígido y según norma ASTM A36 la presentación es de 6m, entonces debe decir: BARRA DE ACERO LISO ASTM A36 DE 1in X 6M

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ninguna.

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la observacion, debe decir BARRA DE ACERO LISO ASTM A36 de 1IN x 6M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir BARRA DE ACERO LISO ASTM A36 de 1IN x 6M