

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20515778170

Fecha de envío : 22/11/2024

Nombre o Razón social : ELECTRO G & S INGENIEROS S.A.C

Hora de envío : 09:47:11

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Para una mayor pluralidad de postores, solicitamos que acepten como bienes similares la venta de Tableros de distribución equipados con interruptores termomagnéticos.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** III      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se acoge consulta, se añadira en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluiren en el capítulo III.

**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Se consideran bienes similares a los siguientes: Accesorios eléctricos y/o electrónicos y/o termo magnéticos en general, o equipos de protección eléctrica para tableros de distribución y/o motores eléctricos y/o venta de Tableros de distribución equipados con interruptores termomagnéticos.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20515778170

Nombre o Razón social : ELECTRO G & S INGENIEROS S.A.C

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 09:47:11

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Para la ficha 41824, solicitamos que acepten interruptores con regulación de 0.7 a 1xIn, por tener mayor rango de regulación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** III

**Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se acoge consulta, se añadirá en la ficha técnica N° 41824. REGULABLE DE 0.8 A 1 IN o 0.7 A 1xIn

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el Capitulo III. FICHA TÉCNICA N°41824

En V.CARACTERISTICAS TECNICAS:

¿ REGULABLE DE 0.8 A 1 IN ó 0.7 A 1xIn

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20515778170

Nombre o Razón social : ELECTRO G & S INGENIEROS S.A.C

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 09:47:11

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Para la ficha 41825, solicitamos que acepten interruptores con regulación de 0.7 a 1xIn, por tener mayor rango de regulación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** III

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se acoge consulta, se añadirá en la ficha técnica N° 41825. REGULABLE DE 0.8 A 1 IN o 0.7 A 1xIn

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el Capitulo III. FICHA TÉCNICA N°41825

En V.CARACTERISTICAS TECNICAS:

¿ REGULABLE DE 0.8 A 1 IN ó 0.7 A 1xIn

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20515778170

Nombre o Razón social : ELECTRO G & S INGENIEROS S.A.C

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 09:47:11

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Para las fichas 41824, 41825, 41827, 41828 solicitamos que especifiquen el valor de la capacidad de ruptura a 380V/400V/415Vac

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

no se acoge lo solicitado ya que la tension de trabajo sera 220/240Vac.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

FICHA TÉCNICA N° 41824

-PODER DE CORTE DE SERVICIO ICS=100% ICU

CONSULTA:

FAVOR CONFIRMAR SI ACEPTARAN:

\* 85kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 36kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 35kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 12kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 11kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 4kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 26**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se confirma que se aceptara capacidad de ruptura 85kA en 220/240 V CA 50/60 Hz, puesto que en la ficha tecnica indica "CAPACIDAD DE RUPTURA: 70 KA EN 220/240 VAC O SUPERIOR"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

FICHA TÉCNICA N° 41824

-NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 8 000 O MAYOR

CONSULTA: cuando solicitan 8000 manobras eléctricas a que nivel de tensión se debe considerar?

\*50000 Ciclos en 440 V In/2

\*30000 Ciclos en 440 V In

\*20000 Ciclos en 690 V In/2

\*10000 Ciclos en 690 V In

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se aclara que NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 8 000 O MAYOR es a 220 VAC o mayor tensión

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

FICHA TÉCNICA N° 41824

-NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 8 000 O MAYOR, a 220 VAC o mayor tensión

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

FICHA TÉCNICA N° 41825

PODER DE CORTE DE SERVICIO ICS=100% ICU

CONSULTA:

FAVOR CONFIRMAR SI ACEPTARAN:

\* 85kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 36kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 35kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 30kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 22kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 8kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se confirma que se aceptara capacidad de ruptura 85kA en 220/240 V CA 50/60 Hz, puesto que en la ficha tecnica indica "CAPACIDAD DE RUPTURA: 70 KA EN 220/240 VAC O SUPERIOR"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

FICHA TÉCNICA N° 41825

-NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 8 000 O MAYOR

CONSULTA: cuando solicitan 8000 manobras eléctricas a que nivel de tensión se debe considerar?

\*40000 Ciclos en 440 V In/2

\*20000 Ciclos en 440 V In

\*15000 Ciclos en 690 V In/2

\*7500 Ciclos en 690 V In

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se aclara que NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 8 000 O MAYOR es a 220 VAC o mayor tension

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

FICHA TÉCNICA N° 41825

-NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 8000 O MAYOR, a 220 VAC o mayor tension

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

FICHA TÉCNICA N° 41827

PODER DE CORTE DE SERVICIO LCS=100% LCU

CONSULTA:

FAVOR CONFIRMAR SI ACEPTARAN:

\* 85kA en 220/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 50kA en 380/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 42kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 30kA en 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 11kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

\* 10kA en 660/690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se confirma que se aceptara capacidad de ruptura 85kA en 220/240 V CA 50/60 Hz, puesto que en la ficha tecnica indica "CAPACIDAD DE RUPTURA: 55 KA EN 220/240 VAC O SUPERIOR"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

FICHA TÉCNICA N° 41827

-REGULABLE DE 0.7 A 1 IN

CONSULTA:

FAVOR CONFIRMAR SI ACEPTAN REGULACION DE 160 A 400 AMP

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 3.1

**Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se acoge consulta, se añadirá en la ficha técnica N° 41827. REGULABLE DE 0.7 A 1 IN o 160 a 400amp

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el Capitulo III. FICHA TÉCNICA N°41827

En V.CARACTERISTICAS TECNICAS:

¿ REGULABLE DE 0.7 A 1 IN o 160 a 400 amp

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/11/2024

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

FICHA TECNICA 41827

-NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 6000 O MAYOR

CONSULTA: cuando solicitan 6000 manobras eléctricas a que nivel de tensión se debe considerar?

\*12000 Ciclos en 440 V In/2

\*6000 Ciclos en 440 V In

\*6000 Ciclos en 690 V In/2

\*3000 Ciclos en 690 V In

**Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se aclara que NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 6 000 O MAYOR es a 220 VAC o mayor tensión

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

FICHA TECNICA 41827

-NÚMERO DE OPERACIONES ELÉCTRICAS A IN: 6000 O MAYOR, a 220 VAC o mayor tensión

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-106-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INTERRUPTORES

Ruc/código : 20111740438

Fecha de envío : 22/11/2024

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Hora de envío : 23:24:55

**Consulta: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

FICHA TECNICA 41828

-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 600 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 60 HERTZ DE PARA TORNILLO.

CONSULTA: SE CUMPLE CON LA REGULACION DE AMPERAJE , PERO CONSULTAR SI ACERTAN INTERRUPTOR SIN TIPO TORNILLO YA QUE NO SE MANEJAMOS PARA ESTE AMPERAJE YA QUE SON ANTIGUOS

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito al Memorando 2190-2024-EG-PTAR

Se acoge la consulta se suprime de la ficha técnica N° 41828 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 600 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 60 Hz

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el Capitulo III. FICHA TÉCNICA N°41828

En V.CARACTERISTICAS TECNICAS:

¿ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 600 AMPERIOS, 220 VOLTIOS, 60 Hz