

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CUNA JARDIN SANTA RITA DE CASIA EN LA CIUDAD PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código : 20526980574

Fecha de envío : 20/04/2023

Nombre o Razón social : LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.

Hora de envío : 23:18:46

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.0 - DE ACUERDO A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA QUE TIPO DE LADRILLO ESTAN CONSIDERANDO DE ACUERDO A LA NORMA E-70?

PARA EL LADRILLO DE TECHO:

a.- En la Norma no considera el peso.

b.- Dice en las Bases Pg. 19 Variación de las dimensiones + - 2 mm ,Alabeo 2.0 mm. mínimo que debe cumplir de la Norma NTP, se estaría considerando un LADRILLO TIPO V.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: b

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E - 70

Análisis respecto de la consulta u observación:

se absuelve la observación: se indica que la norma E-70 se debe tomar en cuenta solo para la adquisición de Ladrillo de arcilla 18 huecos de 24cm x 12cm x 9cm TIPO IV y no considera para ladrillo de techo.

Cabe indicar que según las especificaciones técnicas el ladrillo de techo debe cumplir con las siguientes características:

- 8huecos de 30cm x 15cm x 15cm x 15cm

- Peso. 7.6kg

- Fabricado de arcilla moldeada extruida y quemada o cocido en horno tipo túnel de proceso continuo variación de dimensiones (mm) +-2.0

- Alabeo mm 2.00 mínimo

- Resistencia al flexo-tracción 2.2 kg/cm²

- Absorción 14.10%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CUNA JARDIN SANTA RITA DE CASIA EN LA CIUDAD PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	23:18:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al PLAZO de ENTREGA:
Solicito que se amplíe el tiempo por el tema del transporte debe ser mayor a 10 días la primera entrega y la segunda entrega más de 25 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: c Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ABSOLUCION DE LA CONSULTA: se acoge la consulta y se amplía la primera entrega a 10 días calendarios de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null