

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.LAMB/PEOT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN SUBESTACIÓN DE POTENCIA ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5MVA ONAN

Ruc/código :	20604299005	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRICOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD E.I.R.L.	Hora de envío :	18:41:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE SOLICITA Y/O SE PODRIA CONSIDERAR COMO SERVICIOS SIMILARES LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y/O REPARACION Y/O CALIBRACION DE EQUIPAMIENTOS ELECTROMECHANICOS TALES COMO INTERRUPTORES DE RECIERRE AUTOMATICO, SECCIONADORES DE POTENCIA, INTERRUPTORES DE POTENCIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISIÓN MAYORES A 60 KV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE PARCIALMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°174-2024-GR.LAMB/PEOT-10-COCO, SOLO CONSIDERANDO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION DE RELES Y/O PRUEBAS DE INTERRUPTORES DE RECIERRE AUTOMATICO Y/O RECLOSER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN SUBESTACIÓN DE POTENCIA ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5MVA ONAN

Ruc/código :	20539890124	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	GIGAHERCZ S.A.	Hora de envío :	23:56:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Perfil del personal Clave

Con respecto a los 2 tecnicos electricistas, solicito considerar personal bachiller electricista, bachiller en mecánica y Electrica

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.6 Literal: 7.6.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME N°174-2024-GR.LAMB/PEOT-10-COCO, INCORPORANDOSE AL PERFIL DEL PERSONAL CLAVE: BACHILLER EN INGENIERIA ELECTRICA Y/O BACHILLER EN INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null