

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL
Nomenclatura :	AS-SM-31-2024-MDM-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:20:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ítem 9 , indica cable N2XOH 3-1x50mm2, según lo descrito se indica 1und=1000m, se solicita CONFIRMAR la cantidad si es 1000m, ya que es muy poco inusual para este tipo de proyectos esa cantidad. posiblemente sea un error de tipeo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN EL ÍTEM 9, LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 100 METROS EN CABLE N2XOH 3-1X50MM2 EN TOTAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 9, LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 100 METROS EN CABLE N2XOH 3-1X50MM2 EN TOTAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-MDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:20:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ítem 17 y 26 solicitan cable N2XOH 2.5MM2 y 4mm2 de diferentes colores en rollos de 100m, sin embargo debajo del título del ítem, declaran cables NH-90 , confirmar cual cable se requiere si es N2XOH o NH-90, y de ser NH-90 se solicita aceptar también LSOH-90 ya que estos son las nomenclaturas de los fabricantes nacionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN LOS ÍTEMS 17 Y 26, SOLICITAMOS CABLE NH-90 DE 2.5MM² Y 4MM². REQUERIMOS QUE ESTÉN DISPONIBLES EN DIFERENTES COLORES, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y EN ROLLOS DE 100 METROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LOS ÍTEMS 17 Y 26, SOLICITAMOS CABLE NH-90 DE 2.5MM² Y 4MM². REQUERIMOS QUE ESTÉN DISPONIBLES EN DIFERENTES COLORES, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y EN ROLLOS DE 100 METROS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-MDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:20:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para le item 1 y 2 solicitan luminarias tipo Rejilla, se solicita aceptar PANEL LED en su reemplazo dado que las rejillas son productos ya discontinuados, y han sido reemplazados con paneles con mejores prestaciones. Asimismo para ambos item se solicita confirmar si es Empotrado o Adosado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA PRECISA QUE, EN LOS ÍTEMS, LAS LUMINARIAS TIPO REJILLA PUEDEN SER SUSTITUIDAS POR PANELES LED SIEMPRE QUE CUMPLAN CON EL FLUJO LUMINOSO REQUERIDO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, Y OFREZCAN PRESTACIONES IGUALES O SUPERIORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LOS ÍTEMS, LAS LUMINARIAS TIPO REJILLA PUEDEN SER SUSTITUIDAS POR PANELES LED SIEMPRE QUE CUMPLAN CON EL FLUJO LUMINOSO REQUERIDO SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, Y OFREZCAN PRESTACIONES IGUALES O SUPERIORES.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-MDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:20:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ítem 10, solicitan cable n2xoh 3-1x6mm2, indica a su vez la cantidad 1 und, sin embargo abajo detalla en letras rojas 2000m =1 und, se solicita CONFIRMAR la cantidad requerida, ya que se hace poco usual 2000m de este tipo de cable para la instalación de colegios, pudiendo ser este un error de tipeo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA PRECISA QUE EN EL ÍTEM 10, LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 400 METROS EN CABLE N2XOH 3-1X6MM2 EN TOTAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN EL ÍTEM 10, LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 400 METROS EN CABLE N2XOH 3-1X6MM2 EN TOTAL.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES - VILLA EL PEDREGAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2024-MDM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Ruc/código :	20605387102	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	SINERGIA INTEGRAL PERU E.I.R.L. - SINEIN PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:20:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem 12, indica el título cable n2xoh 6mm2 1 conductor verde, sin embargo, detalla líneas abajo cable N2XOH 3-1X6MM2, por favor ACLARAR, que tipo de cable es y confirmar si son 400 metros lineales.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA INDICA QUE LA PREGUNTA NO CORRESPONDE PARA EL ÍTEM 12; SIN EMBARGO, EL CONTENIDO DE LA PREGUNTA REFIERE AL ÍTEM 13 Y PRECISA QUE LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 400 METROS EN CABLE N2XOH UNIPOLAR 1X6MM2. EL CUAL ES UN CONDUCTOR VERDE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM 13 Y PRECISA QUE LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 400 METROS EN CABLE N2XOH UNIPOLAR 1X6MM2. EL CUAL ES UN CONDUCTOR VERDE