

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-ELECTRO UCAYALI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN POR DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD, RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA OSINERGMIN N° 228-2009-OC/CD

Ruc/código :	10254019513	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	PALOMINO SUAREZ JUSTO	Hora de envío :	22:29:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

el contratista suministrara preformados para cable de acero, aisladores tipo nuez, conectores tipo perforación y conectores AL/AL de 16/95 mm2, el costo deberá ser considerado en la partida BT 003.  
CONSULTA.- cuantas unidades son de cada una de ellas?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: BT 003 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 16.1 de D.L. N° 1341

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema de contratación del servicio es a precios unitarios, una vez otorgado el contrato al contratista, se realizará una inspección en conjunto en campo de las 100 SED donde se definirá las cantidades de los materiales a utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null