

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-90-2024-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE JUYHUAY, OTEC, INCHISPATA Y TOROCMAYO DE LA C.C. JUYHUAY DE LA IMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENT

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	22:17:42

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Mencionan la NTP 339.605 a que prueba se refiere que debe pasar el ladrillo.
La NTP 339.605 a que prueba debe pasar el ladrillo .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que la NTP 339.605; hace referencia a las unidades de albañilería, método de ensayo para determinación de la resistencia en comprensión de prismas de albañilería, esta prueba se desarrollara siguiendo las condiciones y procedimientos que establece dicha norma técnica peruana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null