

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA |
| Nomenclatura : | AS-SM-12-2024-CS-MPC-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE LADRILLOS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E SAN JOSE CRISTO SALVADOR EN CENTRO POBLADO DE URCO DISTRITO DE CALCA-CALCA-CUSCO" |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20526980574 | Fecha de envío : | 12/04/2024 |
| Nombre o Razón social : | LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C. | Hora de envío : | 23:34:50 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

QUE TIPO DE LADRILLO ESTAN CONSIDERANDO EN LAS BASES SE REGISTRA CARACTERISTICAS TECNICAS LA RESISTENCIA DE 193.19 KGR/CM2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA E -70

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA MEDIANTE INFORME INDICA LO SGTE: SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE AMPLIA LAS EETT DEL BIEN SOLICITADO: "EL INSUMO SOLICITADO ES LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS MECANIZADO DE 9x12x24 cm TIPO IV CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DE 130Kg/cm2 A MAS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESISTENCIA A LA COMPRESION MINIMA DE 130 Kg/cm2 A MAS