

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MIDAGRI-PEBLT-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 018 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:30:10

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL AREA USUARIA EN SUS EETT SOLICITA LA NTP ISO 21138:2010 (TUBERIAS DE ALCANTARILLADO CORRUGADA), PERO LAS DIMENSIONES Y/O CARACTERISTICAS CORRESPONDEN A LA NTP ISO 4435 (TUBERIAS DE ALCANTARILLADO LISO). POR LO QUE SE SOLICITA AL AREA USUARIA DEFIRNIR CON CLARIDAD LA NORMA DE LAS TUBERIAS QUE NESECITAN Y, QUE LAS DIMENSIONES Y/O CARACTERISTICAS TECNICAS TIENEN QUE ESTAR ACORDE CON LA NORMA TECNICA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C) TRANSPARENCIA, E) COMPETENCIA, F) EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación realizada, por ello se indica que la característica técnica de la tubería requerida por esta unidad deberá estar acorde con las características técnicas de la NTP ISO 21138:2010 (considerar las características técnicas y dimensiones de la NTP mencionada).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MIDAGRI-PEBLT-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 018 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:30:10

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE PIDE ACLARAR A LA ENTIDAD RESPECTO A LA NORMA TECNICA DE TUBERIAS PVC, SE ENTIENDE QUE LA NTP ISO 21138-3:2010 SE FABRICA EN 4KN (SERIE 20), Y 8KN (SERIE 16.7) Y LA NTP ISO 4435 SE FABRICA EN 2KN (SERIE 25), 4KN (SERIE 20) Y 8KN (SERIE 16.7).  
LA ENTIDAD EN SUS CARACTERISTICAS TECNICAS PIDEN QUE LAS TUBERIAS CUMPLA LA NTP ISO 21198:2010 SIN EMBARGO COMO RIGIDEZ NOMINAL SOLICITA EN 2KN. ESTO GENERA CONFUCION AL MOMENTO DE COTIZAR YA QUE ESTO NO EXISTE. POR LO TANTO ES PRECISO ACLARAR ESTE ASPECTO YA QUE LAS EETT NO SON CLARAS, SE SUGIERE MODIFICAR PARA LA NORMATIVA ISO 21138:2010 CON RIGIDES NOMINAL 4KN O MODIFICAR LA NORMA A NTP ISO 4435

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C) TRANSPARENCIA, E) COMPETENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación realizada aclarando que las características técnicas serán de acuerdo a la NTP ISO 21138-3: 2010, con una rigidez nominal de 4KN/m2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MIDAGRI-PEBLT-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 018 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:30:10

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
CON RESPECTO AL DIAMETRO INTERIOR DE TUBERIAS DE 355 MM, EL AREA USIARIA SOLICITA QUE SEA DE 291 MM, PARA EL CASO DE TUBERIAS DE PVC CORRUGADAS ES DE 324.8 MM SEGUN NORMA NTP ISO 21138-3:2010, POR LO QUE ES PRECISO MODIFICAR ESTA CARACTERISTICA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 4.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la observación, por lo tanto, las dimensiones interiores serán de acuerdo a la NTP ISO 21138-3:2010

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MIDAGRI-PEBLT-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 018 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:30:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE CONSULTA A LA ENTIDAD RESPECTO A LA CASILLA DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO, A QUE SE REFIERE CON 7MMM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se indica que la nominación en la casilla de descripción del producto 7mmm, se refiere al espesor de la tubería 7mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MIDAGRI-PEBLT-O-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS PVC SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 018 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE JILA SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:43:05

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

SE PIDE A LA ENTIDAD A FIN DE QUE LOS POSTORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE PRESENTE PARA LA EVALUACION LAS FICHAS TECNICAS DE LAS TUBERIAS YA QUE NO SE PUEDE DECLARAR BAJO JURAMENTO CUMPLIR CON LAS EETT QUE ESTAN ERRADAS.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** D    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

C) TRANSPARENCIA F) EFICACIA Y EFICIENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación realizada aclarando que las características técnicas serán de acuerdo a la NTP ISO 21138-3: 2010, con una rigidez nominal de 4KN/m2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null