Firmado digitalmente por: MUCHAYPIÑA SUAREZ David Raul FAU 20100128218 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/10/2020 12:43:40-0500

Jefe (i) Unidad Proyectos Comerciales y Mantto

Firmado digitalmente por: DIAZ RUIZ Frank Peter FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2020 12:39:53-0500

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: GERONIMO MENDOZA Smith Leucadio FAU 20100128218 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/10/2020 12:22:37-0500

FIRMA DIGITAL



ACOMETIDA TIPICA A LETRERO



ACOMETIDA TIPICA A FLECHA



DETALLE No 1
INGRESO TIPICO DE CONDUIT
A ESTRUCTURA DE ARMAZON



PUNTO DE ALIMENTACION



VISTA B-B



DIAGRAMA UNIFILAR SUBTABLERO



SECCION A-A
INSTALACION TIPICA DE
CABLE ENTERRADO

Notas:
1.- La barra de tierra del tablero nuevo sera conectado a la barra de tierra del tablero existente mediante conductor amarillo tipo WP- 4mm2
2.- Se instalara el numero necesario de cajas conduit para un correcto cableado electrico desde el punto de alimentación
3.- El conduit podra instalarse sobre el muro siguiendo el mismo concepto indicado en este detalle
4.- Paralelamente a este alimentador se instalara un cable WP flexible de color amarillo de 4mm2 que servira como conductor de puesta a tierra del tomamesa de precisión/ luminaria hacia con la barra de tierra del nuevo tablero
5.- Se instalara suficiente numero de abrazaderas de forma tal que se asegure mecanicamente con rigidez la cadena de conduits a la pared.

LAMINA

INSTALACIONES ELECTRICAS

LETRERO, FLECHA Y PTO. DE ALIMENTACION

DIRECCION

PROFESIONAL

ESCALA	FECHA	DIBUJO	REVISADO
INDICADA	NOV 2011	PAG	HQH

LAMINA 10