

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAE - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20490193350	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INCOMAQ SAC.	Hora de envío :	17:31:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita los planos en CAD para una mejor comprensión del alcance del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara los planos tanto PDF y CAD, a la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntara los planos tanto PDF y CAD, a la integración de las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20490193350	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INCOMAQ SAC.	Hora de envío :	17:31:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que, para acreditar la experiencia en obras similares, se podrán considerar trabajos de techado en estructura metálica y cobertura con planchas de aluzinc, que formen parte de un contrato de obra mayor, como en proyectos de construcción de colegios, parques, u otras edificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara sobre la consulta realizada, que se coniderara servicios similares a los siguientes: Techado de losas multideportivas o losas multiusos, complejos deportivos, coliseos, piscinas o todo tipo de techos en estructura metálica y cobertura con planchas de Aluzinc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20490193350	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INCOMAQ SAC.	Hora de envío :	17:31:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que la experiencia del personal clave (CV documentado) se presentará para la firma de contrato

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: a4 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA REALIZADA POR LA EMPRESA INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INCOMAQ SAC. De acuerdo a las Bases Estándares las ACREDITACION de la Formación Académica y la Capacitación y Experiencia de los PROFESIONALES CLAVES son acreditadas fehacientemente a la PRESENTACION DE OFERTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20490193350	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INCOMAQ SAC.	Hora de envío :	17:31:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita que para el equipamiento estratégico se considere una antigüedad de 10 años y así fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.17 Literal: a1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion y se considerara el equipamiento estrategico con una antigüedad de 10 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nota: Todos los equipos serán de una antigüedad máxima de 10 años.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20600130405	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y EJECUTORES INGENIEROS YAKU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:03:42

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para no infringir el principio de competencia e igualdad al trato se le solicita a su al área usuaria tenga la dignidad y acoger mi solicitud en donde LA FORMA DE PAGO SEA de 2 pago sea de la menra siguiente:

- 1. PRIMER PAGO: 80%, el pago seria a la compra de los materiales del servicio.
- 2. SEGUNDO PAGO: 20% seria al pago seria a la culminación del servicio a un 100% sin observaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: b Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Para no infringir el principio de competencia e igualdad al trato se le solicita a su al área usuari

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE PARCIALMENTE la observacion realizada por la empresa CONSULTORES Y EJECUTORES INGENIEROS YAKU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en donde se procede a detallar la FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

- Primer pago: 50% a la compra y puesta en obra de los materiales según expediente tecnico, para la fabricacion e instalacion de las columnas metalicas circulares de 12", SCH 80 e=17.48, Anclajes, Arcos metalicos, Cerchas metalicas, cables de acero, cobertura aluzinc, planchas de acero.
- Segundo Pago: 50% a la culminacion y conformidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

F O R M A D E P A G O , d e l a s i g u i e n t e m a n e r a :

- Primer pago: 50% a la compra y puesta en obra de los materiales según expediente tecnico, para la fabricacion e instalacion de las columnas metalicas circulares de 12", SCH 80 e=17.48, Anclajes, Arcos metalicos, Cerchas metalicas, cables de acero, cobertura aluzinc, planchas de acero.
- Segundo Pago: 50% a la culminacion y conformidad del servicio.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20600130405	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y EJECUTORES INGENIEROS YAKU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:18:10

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

se le solcita la experiencia del postor estan pidiendo 600 mil por lo que estan restringiendo la participacion de loos proveedores en ese sentido se le solicita que baja a 200 mil la experieincia el postor, para mayor pluridad de postores o estarian infringiendo el principio de competencia de la Ley de contrataciones dele estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: b Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de competencia de la Ley de contrataciones dele estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOJE PARCIALMENTE la observacion realizada por la empresa CONSULTORES Y EJECUTORES INGENIEROS YAKU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, sobre la EXPERIENCIA DELPOSTOR EN LA ESPECIALIDAD, pag 39, se considera 450mil para garantizar la experiencia del postor y su experiencia para la ejecucion de la envergadura de la cobertura metalica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/450,000.00, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL EQUIPAMIENTO SOLICITAN CAMION GRUA, O TORRE GRAU CAP. MIN. 5 TON. O MECANISMO DE INSTALACION PARA MONTAJE PROPUESTO VERIFICAR LAS CONDICIONES EN CAMPO.

"EL MECANISMO DE INSTALACION NO PARA EL MONTAJE PROPUESTO VERIFICAR LAS CONDICIONES DE CAMPO" NO CONFIGURA UN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO POR LO QUE ES CONGRUENTE Y PRECISA ESTE TIPO DE EXIGENCIAS QUE VIOLENTAN CONTRAVINIENDO LAS NORMAS LEGALES, POR LO QUE CONFIGURA UN VICIO QUE ACARREA LA DECLARACION DE NULIDAD DE OFICIO DE ACUERDO AL ART. 44 DE LA LEY N° 20225 Y LOS ART. 145, 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES.

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELCCION SUPRIMIR DICHO REQUISITO

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje la observacion de la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC, En la pag. 36 de las Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de Servicios en General, se indica en relacion al Equipamiento Estrategico, contar con Camion Grua, grua o torre grua o mecanismo de instalacion para montaje propuesto, el cual no contraviene a la observacion indicada, ya que hacemencion ensu amplitud a tener un equipo, maquinaria o mecanismo para realizar el montaje requerido de la estructura metalica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se considera CAMION GRÚA O GRUA O TORRE GRUA, CON CAP. MIN. 5 TON.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION QUE LA GRUA DEBE TENER LA TARGETA UNICA DE CIRCULACION,CERTIFICADO DE INSPECCION VEHICULAR, POLISA DE SEGUROS, TODOS ESTOS DOCUMENTOS VIGENTES A LA FECHA DE CONVOCATORIA. TODOS ESTOS DOCUMENTOS GARANTIZAN QUE LA GRUA ESTA EN BUEN ESTADO Y ASEGURADO PARA EL TRABAJO DE ALTO RIESGO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion al Equipamiento Estrategico, caso especifico del CAMION GRÚA O GRUA O TORRE GRUA, CON CAP. MIN. 5 TON, tiene que tener los documentos en regla y seguros, segun corresponda, por la envergadura de la obra a ejecutarse, en donde se debe de acreditar al inicio de su servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS PERMISOS DEL CAMION GRÚA O GRUA O TORRE GRUA, CON CAP. MIN. 5 TON. DEBE TENER LA TARGETA UNICA DE CIRCULACION y CERTIFICADO DE INSPECCION VEHICULAR Y/O POLISA DE SEGUROS SEGÚN CORRESPONDA, QUE SERA ACREDITADA AL INICIO DEL SERVICIO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

EN LA CAPACITACION DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO PIDEN 6 CERTIFICADOS Y/O CAPACITACIONES EN TEMAS MUY ESPECIFICOS QUE SON LOS SIGUIENTES:

- FUNDAMENTOS DE INSPECCION DE UNIONES SOLDADAS.
- GESTION DE MANTENIMIENTO DE FLOTA PESADO.
- SOLDADURA DE ESTRUCTURAS SEGUN CODIGO AWS D 1.1" ORGANIZADO POR INTECH INGENIEROS SAC DE PERU - DIVISION DE SOLDADURA "INTECH PERU WELDING".
- "ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURA" ORGANIZADO POR INTECH INGENIEROS SAC DE PERU - DIVISION DE SOLDADURAS "INTECH PERU WELDENG"
- CURSO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE NAVES INDUSTRIALES EN SAP2000.
- CURSO DE ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO EN SAP2000.

CON ESTOS REQUISITOS CLARAMENTE SE PRETENDI DIRECCIONAR A UN SOLO POSTOR, YA QUE EXIGEN CERTIFICADOS EMITIDOS SOLO POR LA EMPRESA INTECH INGENIEROS SAC DE PERU, TAMBIEN SE OBJETA QUE EL CALCULO ESTRUCTURAL DE NAVES INDUSTRIALES NADA TIENE RELACIONADO AL OBJETO DE CONTRATACION. BIEN SABEMOS QUE A NIVEL NACIONAL EXISTEN VARIAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA CAPACITACION DE DICHOS TEMAS SOLICITADOS.

EL COMITE DE SELECCION DEBE CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPACITACION EN FUNDAMENTOS DE INSPECCION DE UNIONES SOLDADAS Y/O GESTION DE MANTENIMIENTO DE FLOTA PESADO Y/O SOLDADURA DE ESTRUCTURAS SEGUN CODIGO AWS D 1.1" Y/O ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURA Y/O CALCULO ESTRUCTURAL Y/O INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y/O SIMILARES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observacion realizada por la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC se acoje la observacion parcial de la CAPACITACION DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO, en donde consideran de la siguiente manera. ¿ RESPONSABLE DE SERVICIO

- Fundamentos de inspección de uniones soldadas.
- ¿SOLDADURA DE ESTRUCTURAS SEGÚN CÓDIGO AWS D 1.1
- "ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURA
- curso de Cálculo Estructural de Naves Industriales
- curso de Elaboración de Memoria de Cálculo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ RESPONSABLE DE SERVICIO

- Fundamentos de inspección de uniones soldadas.
- ¿SOLDADURA DE ESTRUCTURAS SEGÚN CÓDIGO AWS D 1.1
- "ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURA
- curso de Cálculo Estructural de Naves Industriales
- curso de Elaboración de Memoria de Cálculo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION QUE LOS TECNICOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA TENGAN LA HOMOLOGACION 3G PARA QUE SEA CONCORDANDE CON LOS CERTIFICADOS QUE SOLICITAN EN LA CAPACITACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para el profesional (1) ESPECIALISTA EN SOLDADURA HOMOLOGADO 4G, TIENE QUE TENER CERTIFICADO DE HOMOLOGACION 4G, en donde lo acreditaran para la presentacion de Ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ 01 ESPECIALISTA EN SOLDADURA HOMOLOGADO 4G:
- Título en Técnico o sin formación académica (DNI) con Certificación de Homologación 4G

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONSIDERE LAS CAPACITACIONES DE LOS TECNICOS ESPECIALISTAS EN SOLDADURA SEA DE LA SIGUINETE MANERA:
CAPACITACION EN PROCESO FCAW PLANCHAS - 3G Y/O CERTIFICADOS DE TRABAJOS EN ALTURA Y/O SIMILARES CON UNA HORA LECTIVA NO MENOR A 39 HORAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje las observaciones por que son las dos capacitaciones que deben de tener el especialista en soldadura homologación 4G.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

PARA EL OPERARIO EN MONTAJE PIDEN CAPACITACION DE LA SIGUIENTE MANERA:

- CERTIFICADO SOLDADURA PARA EL MANTENIMIENTO CON MINIMO DE 450 HORAS A MAS.
- CERTIFICADO EN CURSO DE ELECTRODO REVESTIDO E-3, CON MINIMO DE 39 HORAS A MAS.
- CERTIFICADO EN CURSO DE PROCESO FCAW - GMAW 3G Y 4G, CON MINIMO DE 39 HORAS A MAS.

SIN EMBARGO CABE PRECISAR QUE EN LA PRESENTE BASES APROBADAS MEDIANTE LA Directiva N°001-2019-OSCE/CD SOLO EXIGE COMO MAXIMO 120 HORAS LECTIVAS, AL SOLICITAR 450 HORAS LECTIVAS TRANSGREDE LA MENCIONADA DIRECTIVA Y ES CAUSAL DE NULIDAD DE OFICIO.

POR LO TANTO SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CAPACITACION EN SOLDADURA PARA EL MANTENIEMIENTO Y/O MANTEMIENTO Y/O ELECTRODO REVESTIDO E-3 Y/O PROCESO FCAW - GMAW Y/O SOLDADURA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y/O SIMILARES CON UNA CAPACITACION DE 39 HORAS LECTIVAS COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje la observacion, se aclara que en relacion a la observacion, se indica revisado la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, no menciona lo relacionado a las horas de capacitacion que debiera tener el operario en montaje, es asi que se considera de la siguiente manera, para cumplir con este requerimiento para garantizar la ejecucion con el personal que se indica, tanto en capacitacion y experiencia, como sigue:

- CERTIFICADO SOLDADURA PARA EL MANTENIMIENTO CON MINIMO DE 240 HORAS A MAS.
- CERTIFICADO EN CURSO DE ELECTRODO REVESTIDO E-3, CON MINIMO DE 39 HORAS A MAS.
- CERTIFICADO EN CURSO DE PROCESO FCAW - GMAW 3G Y 4G, CON MINIMO DE 39 HORAS A MAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- CERTIFICADO SOLDADURA PARA EL MANTENIMIENTO CON MINIMO DE 240 HORAS A MAS.
- CERTIFICADO EN CURSO DE ELECTRODO REVESTIDO E-3, CON MINIMO DE 39 HORAS A MAS.
- CERTIFICADO EN CURSO DE PROCESO FCAW - GMAW 3G Y 4G, CON MINIMO DE 39 HORAS A MAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

COMO EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO SOLICITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
- EXPERIENCIA COMO RESIDENTE, PERSONAL CLAVE, SUPERVISOR O INSPECTOR DE 02 AÑOS DE EXPERIENCIA MINIMA EN TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y/O OBRAS SIMILARES, COMO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS Y/O ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION, CALIFICACION, EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS), CALIFICACIONES DE SOLDADORES (WPQR), BAJO NORMAS DE SOLDADURA AWS D1.1, D1.3,D1.4,D1.5; ASME B31.3.

SOLCITAMOS QUE DEBEN CONSIDERAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
- EXPERIENCIA DE 02 AÑOS COMO RESIDENTE Y/O PERSONAL CLAVE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE EQUIPO Y/O RESPONSABLE EN TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y/O SIMILARES, COMO MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS Y/O ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION, CALIFICACION, EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS), CALIFICACIONES DE SOLDADORES (WPQR), BAJO NORMAS DE SOLDADURA AWS D1.1, D1.3,D1.4,D1.5; ASME B31.3. Y/O SIMILARES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN LA EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD SE CONSIDERE LOS TERMINOS DE: ESPECIALISTA AMBIENTAL Y/O SSOMA Y/O SIMILARES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion en donde la experiencia del responsable de seguridad se considera de la siguiente manera:02 años de experiencia mínima en trabajos de ESPECIALISTA AMBIENTAL o SSOMA o Prevencionista o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o haber asumido responsabilidad durante de 01 trabajos mínimo de estructuras metálicas y/o obras en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la observacion en donde la experiencia del responsable de seguridad se considera de la siguiente manera:02 años de experiencia mínima en trabajos de ESPECIALISTA AMBIENTAL o SSOMA o Prevencionista o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o haber asumido responsabilidad durante de 01 trabajos mínimo de estructuras metálicas y/o obras en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN LA PAG. 39 SOLICITAN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EQUIVALENTE A S/ 600,000.00 Y PARA MYPE SOLICITAN S/ 150,000.00.

TAMBIEN SOLICITAN EN LA PAG. 59 LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EQUIVALENTE A S/ 250,000.00 Y PARA MYPE SOLICITAN S/ 20,000.00.

SOLICITAMOS CORREGIR DICHOS REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, SI VA PREVALECER LO QUE INDICA EN LA PAG. 39 O EN LA PAG. 59, DE SEGUIR TAL COMO ESTA LAS BASES CORRESPONDE A UNA NULIDAD DE OFICIO POR NO TENER INFORMACION CLARA Y PRECISA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5 Literal: 5.17 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adra la correccion de acuerdo a lo solictado en el TDR de parte del area usuaria de los "REQUISITOS DE CALIFICACION" en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la corrección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20610335528	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA APPOLO B SAC	Hora de envío :	22:22:17

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION QUE SE PUBLIQUEN LOS PLANOS EN UN ARCHIVO COMPRIMIDO JUNTO CON LAS BASES INTEGRADAS PARA QUE LOS PLANOS SE VERIFIQUEN BIEN Y ASI ESTRUCTURAR NUESTROS COSTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.18 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara los planos tanto PDF y CAD, a la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntara los planos tanto PDF y CAD, a la integracion de las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20611177438	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:38

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicito se quite del equipamiento estratégico la camioneta 4x4, INC Jaula antivuelco, debido a que esta no es necesaria para la ejecución del servicio, y tampoco es posible acreditar mediante documentos la implementacion de la jaula antivuelco, asi mismo, esto es irrelevante para el servicio. En su defecto solicito se ponga únicamente una camioneta operativa a responsabilidad del proveedor, ya que no es necesario que sea 4x4 y mucho menos que tenga jaula antivuelco, esto con la finalidad incrementar la pluralidad de postores y de evitar posibles interpretaciones de direccionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 8 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observacion en donde se suprimira la camioneta 4x4, INC Jaula antivuelco, del equipamiento estrategico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoje la observacion en donde se suprimira la camioneta 4x4, INC Jaula antivuelco, del equipamiento estrategico.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20611177438	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:38

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

-Las capacitaciones del personal responsable del servicio están notoriamente direccionados. Solicitan capacitación en gestión de mantenimiento de flota pesada, esta capacitación no tiene nada que ver con el servicio, ya que se va a montar una estructura metálica, se solicita tener un criterio adecuado y eliminar lo mencionado.

- piden capacitación en soldadura de estructuras según código AWS D1.1 organizado por intech ingenieros SAC de Perú, no siendo posible que la entidad dirija una capacitación que lo dirige una empresa en específico, ya que esto está prohibido por la ley de contrataciones del estado. la capacitación debe limitarse a la "soldadura de estructuras según código AWS".

- Sucede lo mismo en la capacitación de ensayos no destructivos en soldadura, solicitando que esta sea organizada por Intech Ingenieros SAC de Perú, siendo esto un claro indicio de direccionamiento del servicio, solicito se excluya al organizador de la capacitación.

- Solicito se elimine las capacitaciones referidas al software Sap2000 debido a que el servicio ofertado no requiere realizar un análisis estructural, si no únicamente el montaje de una cobertura, se supone que los planos del servicio obedecen ya a un estudio y cálculo estructural. por lo tanto no es coherente pedir estas capacitaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 8 del reglamento de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente en donde se considera las siguientes capacitaciones para el responsable del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESPONSABLE DE SERVICIO

- Fundamentos de inspección de uniones soldadas.
- ¿SOLDADURA DE ESTRUCTURAS SEGÚN CÓDIGO AWS D 1.1
- "ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURA
- curso de Cálculo Estructural de Naves Industriales
- curso de Elaboración de Memoria de Cálculo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDY/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE COBERTURA METALICA (A TODO COSTO), para el cumplimiento con la programación física de la obra: ¿CREACION DEL SERVICIO DE UN COMPLEJO DEPORTIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE YANACA DEL DISTRITO DE YANACA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC¿ CUI 2567053.

Ruc/código :	20611177438	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:26:38

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se pide al responsable del servicio la experiencia de 02 años en calificación, evaluación de procedimientos (WPS), calificación de soldadores (WPQR), bajo normas de soldadura AWS D1.1, D1.3, D1.4, D1.5: ASME IX, ASME B31.3. SOLICITO SE ELIMINE ESAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS, DEBIDO A QUE NO EXISTE MANERA DE PROBAR DICHAS CARACTERISTICAS EN LOS SERVICIOS EJECUTADOS POR EL RESPONSABLE, YA QUE SON METODOS Y CAPACITACIONES QUE NO SON DETALLADOS EN NINGUN CERTIFICADO DE TRABAJO. Debiendo quedar únicamente los siguientes: Experiencia como residente, personal clave, supervisor, encargado o inspector con 02 años de experiencia mínima en trabajos de estructuras metálicas y/o obras similares como...

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: A Literal: A.4 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación y se considera de la siguiente manera: - Experiencia como residente, personal clave, supervisor, encargado o inspector de 02 años de experiencia mínima en trabajos de estructuras metálicas y/o obras similares, como montaje de estructuras metálicas y/o especialista en desarrollo y elaboración de procedimientos de inspección, calificación, evaluación de procedimientos de soldadura (WPS), calificación de soldadores (WPQR), bajo Normas de Soldadura AWS D1.1, D1.3, D1.4, D1.5; ASME IX, ASME B31.3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Experiencia como residente, personal clave, supervisor, encargado o inspector de 02 años de experiencia mínima en trabajos de estructuras metálicas y/o obras similares, como montaje de estructuras metálicas y/o especialista en desarrollo y elaboración de procedimientos de inspección, calificación, evaluación de procedimientos de soldadura (WPS), calificación de soldadores (WPQR), bajo Normas de Soldadura AWS D1.1, D1.3, D1.4, D1.5; ASME IX, ASME B31.3.