

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-165-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD DE LA CIUDAD DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO-HUANUCO

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 29/11/2023

Hora de envío : 20:18:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad tener en consideración que los accesorios de PVC que solicitan puedan ser en Termoformados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de conformidad con lo previsto en el artículo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordado con el artículo 29 del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento, el cual debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

NO SE ACOGE a los solicitado, indicando que los accesorios PVC termoformados, existen en el mercado de varias calidades por lo que no se estan utilizando en la obra. Asimismo se aclara que los accesorios PVC que se usan en obra son inyectados de unión flexible con anillos de jebe reforzado y lubricante para su unión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA