

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código : 20518537769

Nombre o Razón social : YAMAUE IMPEX S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2025

Hora de envío : 12:05:17

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

En la pagina 23 dice que MAYORES ALCANCES EN LOS ANEXOS, pero no hay anexos de detalles de los tableros, se necesita los diagramas unifilares y las características tecnicas de los componentes

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 4      **Literal:** 1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que los anexos se refiere son los diagramas unifilares, los cuales se adjuntan en formato CAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20430198484	Fecha de envío :	16/05/2025
Nombre o Razón social :	RODAP ILUMINACIONES Y SERVICIOS EIRL	Hora de envío :	14:29:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección. POR FAVOR DE EXPLICAR LO SIGUIENTE...Los instrumentos deberán admitir señales de tensión y corriente provenientes de transformadores standard de medición, tolerando variaciones de estas señales y temperaturas altas de operación (0-60 °C para módulo de medición y 0-50 °C para display). Por estar instalados en tableros generales de BT y celda de MT¿ ¿Se refiere a que la señal del transformador de corriente viene del tablero de MT?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el sistema de medicion, solo se presenta en el TG5, tipo anaizador de redes adecuados para adquisicion de datos y control,equipados de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20430198484	Fecha de envío :	16/05/2025
Nombre o Razón social :	RODAP ILUMINACIONES Y SERVICIOS EIRL	Hora de envío :	14:29:00

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados Comité de Selección. Solicito el envío de los diagramas unifilares y detallar cada tablero con las características de sus llaves. Esto ayudará a los postores al momento de realizar sus propuestas.

**Acápite de las bases : Sección:** General      **Numeral:** III      **Literal:** 4      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20430198484	Fecha de envío :	16/05/2025
Nombre o Razón social :	RODAP ILUMINACIONES Y SERVICIOS EIRL	Hora de envío :	14:34:22

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Estimados Comité de Selección. Solicito el envío de los diagramas unifilares y detallar cada tablero con las características de sus llaves. Esto ayudará a los postores al momento de realizar sus propuestas.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 4      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion, se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20430198484	Fecha de envío :	16/05/2025
Nombre o Razón social :	RODAP ILUMINACIONES Y SERVICIOS EIRL	Hora de envío :	14:34:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección. POR FAVOR DE EXPLICAR LO SIGUIENTE...Los instrumentos deberán admitir señales de tensión y corriente provenientes de transformadores standard de medición, tolerando variaciones de estas señales y temperaturas altas de operación (0-60 °C para módulo de medición y 0-50 °C para display). Por estar instalados en tableros generales de BT y celda de MT ¿Se refiere a que la señal del transformador de corriente viene del tablero de MT?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el sistema de medicion, solo se presenta en el TG5, tipo anaizador de redes adecuados para adquisicion de datos y control,equipados de acuerdo a las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20603576102	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	GLOVIC INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:47:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

No se adjuntan los planos unifilares. solicitamos diagramas unifilares de los tableros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20603576102	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	GLOVIC INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	21:47:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

solicitamos se amplié el plazo de entrega de los Tableros a 45 días calendario con la finalidad de tener mayor participación de Postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.c Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que el plazo de entrega es de acuerdo al requerimiento del usuario, el cual es estudio de mercado se evidencia que existe pluralidad de postores en el cumplimiento del requerimiento. Ceñirse a las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:30:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

FAVOR PROPORCIONAR DIAGRAMAS UNIFILARES YA QUE NO SE ENCUESTRAN EN LOS ANEXOS COMO SE INDICAN

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:30:59

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: Estructura de Acero laminado al frío, calibre 12 USG

CONSULTA: FAVOR INDICAR EL CALIBRE EN MM

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, se precisa que el calibre 12 USG de acero laminado en frío, corresponde a un espesor de 2.66 mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Estructura de Acero laminado al frío, calibre 12 USG, corresponde a un espesor de 2.66 mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código : 20111740438

Nombre o Razón social : SONEPAR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/05/2025

Hora de envío : 18:30:59

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN: Tapas y cubiertas de Acero laminado al frío, calibre 14 USG

CONSULTA: INDICAR EL CALIBRE DE MM

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 4

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, se precisa que el calibre 14 USG de acero laminado en frío, corresponde a un espesor de 1.89 mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Tapas y cubiertas de Acero laminado al frío, calibre 14 USG, corresponde a un espesor de 1.89 mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:30:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAN: Acabado de color gris ANSI C57.12 con pintura en polvo electrostática

CONSULTA: FAVOR ACEPTAR OTRO TIPO DE PINTURA MAS COMERCIAL COMO EL RAL7035

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se debe respetar las especificaciones tecnicas de las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:30:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

FAVOR CONFIRMAR QUE TODO EL REQUERIMIENTO ES ENTREGA DE BIENES Y NO INCLUYE NINGÚN TIPO DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el objeto de convocatoria es solo la entrega del bien, no incluye la instalacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20111740438	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SONEPAR PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:30:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

FAVOR CONFIRMAR SI ES FACTIBLE REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA, INDICANDO PERSONA CONTACTO Y SU CELULAR PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE HORARIO Y REQUISITOS PARA EL INGRESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se puede realizar la visita tecnica, asimismo debera CONTAR CON LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, CONTACTO ING HUGO VALENCIA CEL 996850598,ING. FREDY DEL AGUILA 952031007

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:49:29

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En los bases standar no se encuentra adjunto los planos unifilares de los tableros TG05, TD05-1, TD05-4, TD05-5, TD05-8, TD05-9 detallados en las especificaciones técnicas, solicitamos adjuntar los planos unifilares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, que se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:49:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas indica que se debe considerar lámparas pilotos de señalización de energía protegidos con fusibles, favor confirmar si podemos considerar interruptores automáticos riel din de 1x4A para protección de los pilotos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se precisa que se aceptaran tambien interruptores automaticos riel din de 1 x 4A para proteccion de los pilotos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Contar con 03 pilotos de energía con fusibles o interruptores automáticos riel din de 1 x 4A para protección de los pilotos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:49:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Favor confirmar si se debe considerar selectividad en el sistema

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se debe ceñirse a los diagramas unifilares, en formato CAD, que se adjuntan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:49:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se indica que el acabado de los gabinetes auto soportados debe ser color gris ANSI C57.12, sin embargo, nosotros nos basamos en las normas europeas y su equivalente sería el RAL7035. Favor confirmar si podemos utilizar este acabado para los gabinetes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, ceñirse a lo especificaciones tecnicas de las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:49:29

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos para mayor participación de postores que no consideren en los factores de evaluación facultativos los puntos:  
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL  
F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PUBLICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 4 Literal: 2.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, considerando que dichos factores evaluacion facultativos de acuerdo a lo estiputado en las bases estandar aprobadas con Resolución Directoral N.º 0015-2025-EF/54.01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:22:13

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 2.1.2 Documentación de presentación facultativa se indica en el punto 2.1.2.3 en el caso del factor de evaluación precio para acreditarlo se presenta el formato de oferta económica (anexo 7) sin embargo en las bases el formato de oferta económica es el anexo 6 (precio de la oferta) y el anexo 7 dice AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS ¿ PROVEEDORES, favor de corregir que para la evaluación de precio se debe de presentar el anexo 6 a fin de no generar confusiones al momento de presentar los anexos obligatorios

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** CAPITULO 2      **Literal:** 2.1.2.3      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion, se corrige el punto 2.1.2.3. del capitulo II, de l siguiente manera: " En el caso del factor de evaluación ¿precio¿ para acreditarlo se presenta el formato de oferta económica (Anexo N° 6).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:22:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de aclarar si es obligatorio presentar el anexo 7 (AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS ¿ PROVEEDORES MYPES) y en que momento se presenta el anexo 7 si se presenta con la oferta o se presenta para perfeccionamiento de contrato

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 7 Literal: ANEXO 7 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se precisa que el Anexo 7 (AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS ¿ PROVEEDORES NO MYPES) es un requisito para la suscripcion del contrato, por lo que se debe presentar para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	20:30:26

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar que el plazo de entrega se ampliará a 60 días, en caso que los diagramas unifilares evidencien la necesidad de interruptores de 4 polos y/o electrónicos y/o de mayor amperaje y/o más sofisticados, toda vez que este tipo de equipamiento es de importación. Este plazo incluye 50 días destinados para el proceso de importación, más 10 días adicionales para su integración en los tableros y traslado hasta el punto de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, se precisa que el plazo de entrega es de acuerdo al requerimiento del usuario, el cual es estudio de mercado se evidencia que existe pluralidad de postores en el cumplimiento del requerimiento. Ceñirse a las bases administrativa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	20:30:26

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Dado que actualmente no se dispone del detalle del equipamiento que conforma los tableros, se solicita confirmar que los diagramas unifilares en formato DWG (CAD) serán publicados junto con las bases integradas, ya que dicha información es indispensable para la correcta formulación de la propuesta económica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:30:56

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO SE INDICA EL ANEXO 8 (DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE FIDEICOMISO COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO), POR FAVOR DE ACLARAR SI EL ANEXO N° 8 FORMA PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO Y EN QUE MOMENTO SE PRESENTA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 8 Literal: ANEXO 8 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el anexo 8 forma parte del procedimiento y se presenta para el perfeccionamiento del contrato en el marco de los artículos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	21:03:39

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las especificaciones no se indican las cantidades y capacidades de los equipos de cada tablero; solicitamos enviar los planos unifilares y el detalle de los equipos por cada tablero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: -- Página: 2223

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se adjunta los diagramas unifilares, en formato CAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS AUTOSOPORTADOS PARA EL PROYECTO DE INVERSION: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNALM

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	21:03:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto de la forma de presentación de la oferta se indica: "Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales).. No se acepta insertar la imagen de una firma. (...). El postor, el representante legal, apoderado o mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en la oferta. (...)" Solicitamos aclarar si los documentos diferentes a declaraciones juradas, formatos o formularios (ejemplo acreditación de experiencia de la empresa, vigencias de poder, entre otros) no será necesario que vayan visados por el postor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.3.4 Literal: -- Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que los documentos diferentes a declaraciones juradas, formatos o formularios (ejemplo acreditación de experiencia de la empresa, vigencias de poder, entre otros). En la Ley N 32069 y su reglamento, no especifica que los documentos diferentes a los anexos solicitados en las bases administrativas deban ser visados, por lo que no es necesario ser visados por el postor para la admision de su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null