

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código : 20336286922

Nombre o Razón social : EATHISA PERU S.A.

Fecha de envío : 01/09/2023

Hora de envío : 17:03:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor, se indica que se consideran bienes iguales o similares a los siguientes:
Válvulas embone de hierro dúctil.

Sírvase indicar si serán aceptados como experiencia en ventas: válvulas en general de hierro dúctil, a fin de no limitar la libre competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Valvulas en general de hierro ductil.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código :	20336286922	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	EATHISA PERU S.A.	Hora de envío :	17:03:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A fin de garantizar, el cumplimiento de calidad de los bienes a suministrar.

Solicitamos se incluya en la propuesta a presentar, las certificaciones a las válvulas del fabricante como; EN 1074-1, EN1074-2, lo cual validaría lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Asimismo, solicitamos se incluya en la propuesta a presentar las certificaciones WRAS y/o NSF, respecto a las partes de la válvula en contacto con el agua como son la pintura y los sellos con el fin de garantizar que estos no sean contaminantes del Agua.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge en parte, se considerara las certificaciones EN 1074-1, EN1074-2 y WRAS y/o NSF como adicional a los requerimientos de cada ítem válvula no siendo obligatoria su presentación.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se considerara las certificaciones EN 1074-1, EN1074-2 y WRAS y/o NSF como adicional a los requerimientos de cada ítem válvula no siendo obligatoria su presentación.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código :	20604862419	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	18:02:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica plazo de entrega presente convocatoria se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita ampliar el tiempo de entrega a 90 días calendarios, dado el tiempo de fabricacion de las valvulas en fanbrica. con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia y de esta forma también fomentar a la pluralidad de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se modifica el plazo de entrega sera hasta 60 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega sera hasta 60 días

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código :	10420107710	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	SALCEDO MOLINA BEATRIZ	Hora de envío :	22:27:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

14, 25 AL 28
CONSULTA N° 01.
DICE:

ITEM 01	ARTICULOS	UND.	CANT.
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 100 PN 10	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 150 PN 10	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 200 PN 10	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 250 PN 10	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 300 PN 10	UNI	10

EN LA MNEDIDA QUE EL AREA USUARIA ES LA ENCARGADA DE DETERMINAR LAS CANTIDADES Y CARATERISTICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS.

EN LA PAG. 14 . DEL ITEM 01: VALVULA COMPUERTA BRID.: PIDE PRESION NOMINAL "PN 10", SIN EMBARGO, EN LAS PAGINAS 25 AL 28 HACE REFERENCIA PRESIONES NOMINALES DISTINTAS PN 16 , PN 25 . SOLICITAMOS AL AREA USUARIA. DETERMINAR CON EXACTITUD LA PRESION NOMINAL DEL LAS VALVULAS COMPUERTAS BRIDADAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: item 1 Página: 14,
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge, debiendo ser de la siguiente forma:

ITEM 01	ARTICULOS	UND.	CANT.
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 100 PN 16	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 150 PN 16	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 200 PN 25	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 250 PN 25	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 300 PN 25	UNI	10

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"ITEM 01	ARTICULOS	UND.	CANT.
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 100 PN 16	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 150 PN 16	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 200 PN 25	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 250 PN 25	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 300 PN 25	UNI	10"

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código :	10420107710	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	SALCEDO MOLINA BEATRIZ	Hora de envío :	22:27:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

14, 25 AL 28
CONSULTA N° 01.
DICE:

ITEM 01	ARTICULOS	UND.	CANT.
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 100 PN 10	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 150 PN 10	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 200 PN 10	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 250 PN 10	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 300 PN 10	UNI	10

Se solicita al área usuaria, en función al valor referencial, si se ha considerado para el caso de las válvulas compuertas bridadas de distintos diámetros nominales. los adaptadores de brida de HD, empaques, pernos y tuercas. Asimismo aclarar en el caso de haber considerado los adaptadores brida de HD, a que tipo de material de tuberías va a ser utilizado, ya sea tubería pvc-u, tubería hierro dúctil o tubería de HDPE. En ese sentido. Solicitados precisar al área usuaria. Lo expuesto anteriormente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: ítem 1 Página: 14,
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se ha considerado adaptadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código :	10420107710	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	SALCEDO MOLINA BEATRIZ	Hora de envío :	22:27:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

14 AL 28

CONSULTA N° 01.

DICE:

ITEM 01	ARTICULOS	UND.	CANT.
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 100 PN 10	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 150 PN 10	UNI	30
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 200 PN 10	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 250 PN 10	UNI	15
	VALVULA COMPUERTA BRID. DN 300 PN 10	UNI	10
ITEM 02	ARTICULOS	UND.	CANT.
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 110MM	UNI	450
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 160MM	UNI	20
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 200MM	UNI	10
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 250MM	UNI	2
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 250MM	UNI	5
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 355MM	UNI	2
	VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL EMBONE 355MM	UNI	5

EN LA MEDIDA DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DEL ITEM 01 Y ITEM 02, A FIN DE DETERMINAR LAS EXIGENCIAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS POR EL AREA USUARIA.

SOLICITAMOS AL AREA DE CONTRATACIONES QUE MARCAS HAN SIDO IDENTIFICADAS EN EL MERCADO AFIN DE QUE EXISTA LA PLURALIDAD DE MARCAS.

POR TANTO.

SOLICITAMOS AL AREA DE CONTRATACIONES PRECISAR LAS MARCAS IDENTIFICADAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: item 1 y 2 Página: 14,

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se ha publicado en el SEACE el resumen ejecutivo, en el cual se indica que en el numeral 3.2 existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL Y BRIDADAS

Ruc/código :	20600500440	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	L&S GOD AWAITS S.A.C.	Hora de envío :	22:39:37

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

OBSERVACION
EN LA EXPERIENCIA DE ESTOS TIPO DE MATERIALES, SE REQUIERE UNA MAYOR CANTIDAD DE DIAS PARA EL PLAZO DE ENTREGA.
POR TANTO.
SE SOLICITA AL AREA USUARIA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS POR LA EMBERGADURA DEL REQUERIMEINTO.
ASI EVITAR FUTURAS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE NO TENDRIA SUSTENTO ALGUNO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se modifica el plazo de entrega sera hasta 60 dias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
plazo de entrega sera hasta 60 dias.