

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SEDA AYACUCHO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN H. D. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE TUBERIA EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUSCO, AV ARENALES Y JR UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2529163

Ruc/código : 20449448716

Nombre o Razón social : DAKER S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2023

Hora de envío : 21:11:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica para acreditar la experiencia del postor en la especialidad: venta de válvulas y accesorios en HD, solicitamos confirmar que se considera como valido cualquier tipo de válvula (de compuerta, de control) de HD y todo tipo de accesorio(codos, tee, yee, unión de amplio rango, union dresser, adaptadores de bridas, tapas de buzón en HD)como bienes similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve parcialmente debe decir:

se consideran bienes similares a los siguientes:

- Venta de válvulas en general de Hierro Dúctil
- Venta de materiales y accesorios de Hierro Dúctil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Venta de válvulas en general de Hierro Dúctil
- Venta de materiales y accesorios de Hierro Dúctil.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-14-2022-SEDA AYACUCHO-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN H. D. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RENOVACION DE TUBERIA EN EL (LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE EN AV. CUSCO, AV ARENALES Y JR UNTIVEROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2529163

Ruc/código :	20604807558	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO CASA ACTIVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO CASA ACTIVA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:16:02

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el numeral 17 las bases exige:

****Los accesorios deberán ser conforme a la NTP ISO 7259 con acople exterior PVC ISO 1452****

En relación a este exigencia, encontramos incongruencia entre el bien requerido y la norma exigida, porque la norma NTP ISO 7259 especifica los requisitos para dos tipos de válvulas de compuerta de fierro fundido con extremos de bridas o extremos de espiga o campana. En cambio, la norma que establece los requisitos y los métodos de ensayo aplicables a los tubos, conexiones, accesorios y juntas de fierro dúctil, destinados a la instalación de líneas de tuberías es la NTP ISO 2531.

Entonces, la exigencia técnica que deben cumplir los accesorios NO es la NTP ISO 7259, pero SÍ la NTP ISO 2531.

Por ello, PEDIMOS que el área usuaria DETERMINE y corrija la norma técnica que correcta a cada bien requerido, de lo contrario el proceso de selección se encontraría con una causal para nulidad, puesto que ningún postor podrá cumplir una norma distinta a lo establecido para VALVULAS DE COMPUERTA y ACCESORIOS de fierro fundido, respectivamente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 17 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 de la Ley de Contrataciones del Estado Art. 29.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve:

Dice: Los accesorios deberán ser conforme a la NTP ISO 7259 con acople exterior PVC ISO-1452

Debe decir:

Los accesorios deberán ser conforme a la NTP ISO 2531 con acople exterior para PVC ISO-1452

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los accesorios deberán ser conforme a la NTP ISO 2531 con acople exterior para PVC ISO-1452