L E Y E N D A	
SECCION DE CONDUCTORES	CODIGO
3x70 + 1x16 mm2 AAAC	A
3x50 + 1x16 mm2 AAAC	B
3x35 + 1x16 mm2 AAAC	C
3x25 + 1x16 mm2 AAAC	D
3x16 + 1x16 mm2 AAAC	E
3 x 70 mm2 Aa	F
3 x 50 mm2 Aa	G
3 x 35 mm2 Aa	H
3 x 25 mm2 Aa	I
3 x 16 mm2 Aa	J
3 x 10 mm2 Aa	K
2 x 25 mm2 Aa	L
2 x 16 mm2 Aa	M
2 x 10 mm2 Aa	N
3 x 25 mm2 Aa	O
3 x 16 mm2 Aa	P
2 x 25 mm2 Aa	Q
2 x 16 mm2 Aa	R
1 x 16 mm2 Aa	S
1 x 25 mm2 Aa	T
1 x 35 mm2 Aa	U
2 x 35 mm2 Aa	W

SIMBOLO	TIPO
1Ø	MONOFASICO
2Ø	BIFASICO
3Ø	TRIFASICO

A4941	DEMANDA MÁX. (kW)	N° DE SEDs	KM DE LÍNEA MT	N° DE POSTES MT	KM DE LÍNEA BT	N° DE POSTES BT	PUNTOS AP OPERATIVOS
	484	170	317	1741	189	3822	1356
LOCALIDADES IMPORTANTES							
Yanahuanca, Chacayán, Paucar, Pillao, Vilcabamba, Tápuc, Colpas, Cayna							
CENTRO DE OPERACIÓN (LUGAR DE PERMANENCIA)							
YANAHUANCA							

Electrocentro — SERVICIO ELECTRICO MAYOR PASCO, AREA DE DISTRIBUCIÓN	SUBESTACION: GOYLLARISQUIZGA		
	CODIGO: P473	UNIDAD DE NEGOCIO PASCO SEP-P	
DIBUJO: Pract. WIDER ESPINOZA FLORES	DIAGRAMA UNIFILAR:	PLANO N° 01	
DISEÑO: Ing. EDGAR VELASQUEZ OREJON		PASCO	
REVISÓ: Ing. LEONARDO ESPIRITU VELIT	ALIMENTADOR A4941	RURAL	
APROBÓ: Ing. DAVID MORALES ROJAS	PROVINCIA: PASCO	ESCALA: S/E	
FECHA: ENERO 2019	DEPARTAMENTO: CERRO DE PASCO		