

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:16:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los trabajos de regenerado se realizará con transformador energizado, si fuese afirmativo indicar los requisitos que debe cumplir los uniformes del personal (cantidad de Cal/cm2).

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.2 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclara al participante que se dispone de 8 horas fuera de servicio del transformador para inspección, reemplazo de empaques e inicio del proceso de regeneración. De allí hasta la culminación del proceso de regeneración será con el transformador en funcionamiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:16:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar la cantidad de horas de las charla de inducción de seguridad, si es presencial o virtual.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se indica que la charla será presencial, en promedio tres horas. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100072590 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AEI S.R.L. | Hora de envío : | 21:16:03 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el proceso de regenerado de aceite es importante saber el tipo de aceite del transformador a intervenir para rellenar por la merma que se tiene durante el proceso, se solicita Indicar el tipo de aceite del transformador TP-6003, en los datos de placa proporcionado no indica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

El aceite que cuenta el transformador de potencia es aceite Nynas Libra"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:16:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

: Indicar si en cada subestación se dispondrá de una fuente de energía de 120KW, trifásico de 220/380/440 Vac para el uso de la máquina de tratamiento de aceite.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclara al participante que el contratista deberá disponer de su propio generador para alimentar sus equipos que intervendrán en el tratamiento del aceite"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:16:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si en cada subestación hay vía de acceso libre

para

que sea instalada la máquina de tratamiento con la cual se trabajará

encima de un camión de transporte considerando que no se dispondrá un camión grúa en la subestación para su descarga al nivel del piso

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclara que en las subestaciones de potencia se cuenta con los accesos para que se ingrese un camión con los equipos a intervenir."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si los transformadores a intervenir dispone de área accesible para el posicionamiento de la maquina de tratamiento de aceite para realizar el proceso de termovació.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se confirma que los transformadores de potencia se encuentran en lugares accesibles para ejecutar el servicio. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita indicar si todos los transformadores contienen aceite mineral, se solicita indicar el tipo de aceite.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 3**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se confirma, tal como indica las placas en el anexo N°2. Para el transformador TP6002, el aceite que cuenta el transformador de potencia es aceite Nynas Libra"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita enviar fotos de la ubicación y acceso de cada transformador.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se adjunta vista de planta de las subestaciones a intervenir, Anexo 7."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100072590 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AEI S.R.L. | Hora de envío : | 21:41:19 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si ELECTRONORTE S.A. proporcionara una fuente de energía trifásica de 100kW de 440/380/220 Vac para el uso de la maquina de tratamiento de aceite

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclra al participante que el contratista deberá disponer de su propio generador para alimentar sus equipos que intervendrán en el tratamiento del aceite"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Indicar si los trabajos a realizar se desarrollarán en turno día o noche?, de ¿lunes a viernes ? indicar el horario.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

La ejecución de los trabajos se realizarán fines de semana (sábado y domingo) y se iniciarán a las 07:00 am y concluirá las 15pm, el horario puede variar en función a las actividades."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar los requisitos que debe cumplir nuestro personal para obtener la autorización de ingreso a las sedes de ELECTRONORTE S.A.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Los requisitos para ingresar a la subestación es Autorización de CCO y aprobación del expediente de seguridad aprobado."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100072590 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AEI S.R.L. | Hora de envío : | 21:41:19 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si todos los transformadores disponen de válvulas de extracción de muestra de aceite.
Se solicita proporcionar vistas fotográficas de todos los transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"
En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:
Se adjunta vista fotográficas de los transformadores en el Anexo N°2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita la disponibilidad del ultimo análisis de aceite de los transformadores a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa: Verificar Anexo N°1 donde se adjunto resultados de aceite de los transformadores a intervenir."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

agradeceremos confirmar si los trabajos se realizaran en caliente (sin corte de energia) y en todo caso contarán con corte de energia, de ser el caso agradeceremos indicarnos el horario de los cortes.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclara al participante que se dispone de 8 horas fuera de servicio del transformador para inspección, reemplazo de empaques e inicio del proceso de regeneración. De allí hasta la culminación del proceso de regeneración será con el transformador en funcionamiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si ELCTRONORTE S.A. cuenta con un cronograma de intervencion de los transformadores, de ser el caso agradeceremos que nos puedan enviar.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa: el cronograma se encuentra en el Anexo N°6 donde se indica las intervenciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para la ejecucion del servicio, sera necesario que entreguemos una carta fianza (garantia) de fiel cumplimiento? de ser afirmativo indicar el monto y la duracion de la misma

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

La garantia fiel cumplimiento estara en funcion al Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrtaciones del Estado.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100072590 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AEI S.R.L. | Hora de envío : | 21:41:19 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para la ejecucion del servicio, sera necesario que entreguemos una carta fianza (garantia) de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias? de ser afirmativo indicar el monto y la duracion de la misma

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"
La garantía fiel cumplimiento estará en función al Articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Fecha de envío : 11/10/2023

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para la ejecucion de los trabajos es necesario contar con la participacion de un supervisor SSOMA, o el supervisor del servicio tambien puede realiazar esta funcion adicional

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclara que el supervisor de Seguridad también puede realizar esta función, el cual estará a cargo del contratista."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100072590 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AEI S.R.L. | Hora de envío : | 21:41:19 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para la ejecucion del servicio, sera necesario que entreguemos una poliza de responsabilidad civil ?de ser afirmativo indicar el monto y la duracion de la misma

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"
En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se requiere Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General que considere las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil Contractual, Operaciones, Trabajos con Transformador de Potencia."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100072590 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AEI S.R.L. | Hora de envío : | 21:41:19 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave (ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES) solicitamos que puedan considerar con experiencia los trabajos de regenerado, tratamiento de aciete, extraccion y analisis de aceite debido a que estas actividades estan ligadas directamente al servicio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se acepta en parte lo solicitado por el participante. En el capitulo III REQUERIMIENTO, numeral 3.2.REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Inciso B.4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, de las bases.

Un (01) Especialista en Mantenimiento de Transformadores de Potencia.

Contar con una experiencia mínima de un (1) año en ejecución y/o supervisión de mantenimiento de transformadores de potencia y/o Regeneración de aceite y análisis de aceite , a partir de su colegiatura."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

Ruc/código : 20100072590

Nombre o Razón social : AEI S.R.L.

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 21:41:19

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos que puedan considerar como trabajos similares a : analisis Fisico Quimico de muestras de aceite de transformadores, regenerado de aceite de transformadores, tratamiento de termovacio de transformadores, y mantenimiento de transformadores.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se acepta en parte lo solicitado por el participante. En el capitulo III REQUERIMIENTO, numeral 3.2.REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Inciso C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, de las bases. Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Regeneración de aceite dieléctrico en transformadores de potencia a partir de 60 KV.
- Mantenimiento preventivo y/ o correctivo a transformadores de potencia a partir de 60 kV y/o regenerado de aceite de transformadores y/o tratamiento de termovacio de transformadores y/o mantenimiento de transformadores .

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-ELECTRONORTE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO EN 05 TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE ELECTRONORTE S.A.

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20517300897 | Fecha de envío : | 11/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | JS ECOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JS ECOLOGY SAC | Hora de envío : | 23:54:38 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Los resultados esperados es reducir azufre corrosivo del aceite de los transformadores luego del servicio, este proceso conlleva al conocimiento de la eliminación de azufre corrosivo mediante la despolarizado selectiva del DBDS (dibencil disulfuro), por lo que sugerimos que el personal profesional clave debe tener capacitación en DESPOLARIZACION SELECTIVA DEL DBDS y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, mínimo con 30 horas lectivas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 y 3.2 Literal: 6.10 y B.3 Página: 24y3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

En atención a lo indicado por el área usuaria, mediante correo institucional de fecha 13/10/2023, se precisa:

Se aclara al participante que no es necesario, considerando que el análisis del aceite, que incluye el azufre corrosivo, debe realizarse en un laboratorio especializado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null