

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código : 10445544251

Nombre o Razón social : PALLARES UPARI JUNIOR

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 10:27:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

considerando la experiencia solicitada para el servicio de mantenimiento de tablero de distribución, solicito incluir la experiencia de trabajos de mantenimiento en redes de media y baja tensión debido que también se realizan trabajos de en los tableros de distribución, con el objetivo de una mayor participación de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3. Literal: C **Página: 51**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con la finalidad de contar con mayor participación de postores, se incluire como servicios similares: servicio de mantenimiento y/o operación de redes de media y baja tensión y/o instalación de sistemas de utilización en media tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de soldadura eléctrica (...) o reparación y mantenimiento de transformadores de distribución y/o servicio de mantenimiento y/o operación de redes de media y baja tensión y/o instalación de sistemas de utilización en media tensión.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	18:53:05

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que solo en los trabajos de cambio e instalación de 25 nuevos tableros eléctricos , se realizará también el cambio de los cables que van desde el transformador al tablero y los cables de salida de los circuitos derivados.

Asimismo confirmar que la entidad proporcionará el cable y terminales para estos trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, aclarando al postor que, en el numeral 8.2 de los términos código SED-013 se menciona la cantidad referencial de tableros que se realizarán el cambio de conductores y en anexo 4 de los TDR con código SED-013 se describe el procedimiento para esta actividad de cambio de conductores aclarando también que los cables serán suministrados por Electro Ucayali y los terminales serán suministrados por la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	18:53:05

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar el numero de circuitos derivados que tiene cada tablero eléctrico y si el cableado a realizar en los circuitos de salida (De los 25 tableros en mención en las bases) , serán vía aérea o subterránea . Confirmar distancia promedio de este tramo y si se debe retirar algún cableado anterior en el trayecto del nuevo cableado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, aclarando al postor que, la cantidad de tableros que requieren el cambio de conductores esta especificada en el numeral 8.2 de los términos de referencia código SED-013, los circuitos son de 03 a 05 salidas dependiendo de la capacidad de la sub estación, aclarando tambien que el cambio de cables de los 25 tableros estan incluidos dentro del metrado referencia con código SED-013, todos los tableros a intervenir son aéreos, los postes deberan señirce a los establecido en el anexo 4 de los TDR donde se describe las actividades del servicio a contratar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:04:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que se aceptará puertas nuevas con bisagras gruesas de alto 4 pulgadas y que estas vayan 2 mínimo por puerta. Ya que al colocar un metro por puerta, esta le ejercerá demasiado peso a la puerta, provocando deformación en la plancha en el tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, las puertas seran fabricadas por el contratista según las medidas de los tableros, el contratista evaluara los elementos a ser utilizados en la sujeción de las puertas en el tablero y en el anexo 4 de los TDR se describe el procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se esta agregando en el anexo 4 de los TDR - SED-017: Cambio de puertas del tablero de distribución (bisagras, seguros, picaporte, etc.)
(TABLERO) Comprende: ¿Fabricación de las puertas según las medidas del tablero, con plancha laf de 1/16., la medida de cada hoja de la puerta es aproximadamente 1.30 x 1.0 metro

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:04:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si los trabajos se podrán desarrollar también sábados y domingo o existe alguna restricción.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclar al postor que no existe ninguna resticción de los días laborables, por seguridad no se prodran realizar trabajos en horarios nocturnos todos los trabajos de mantenimiento se realizarn a plena luz del día.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:08:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si para el caso del cambio de tableros antiguos por nuevos las abrazaderas existentes de sujeción, tienen la misma disposición o distancia de agujero a agujero en su espalda, o se deberá hacer trabajos de nuevas perforaciones en campo, sobre las pletinas de las abrazaderas, para su correcta fijación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que los tableros nuevos cuentan con 02 abrazaderas de sujeción a los poste de la sub estación de distribución, no se requiere de realizar perforaciones en la platina de las abrazadras. Las abrazaderas serán sujetadas por medio de pernos de acero galvanizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:20:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si dentro de la inspección visual de los 100 tableros requeridos para este servicio, de ser el caso de que uno de ellos, deba ser cambiado, reparado o contar con algún servicio de mantenimiento correctivo, confirmar si la contrata deberá solo cumplir la función de reportar tal requerimiento de emergencia o deberá también ejecutar el mantenimiento correctivo , y de ser así , el costo de tal trabajo imprevisto, correría por una adenda.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que los tableros nuevos cuentas con 02 abrazaderas de sugesión a los poste de la sub estación de distribución, no se requiere de realizar perforaciones en la platina de las abrazadres. Las abrazaderas seran sugetadas por medio de pernos de acero galvanizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si la totalidad de las subestaciones donde se realizarán los trabajos son 100

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que en 100 sub estaciones de distribución se realizara las inspecciones minuciosas de los tableros de distribución de las cuales se identificaran 60 sub estaciones que requieren el mantenimiento de tableros, según las actividades a desarrollar descritos en el numeral 8.2 de los TDR, la valorización se realizara a costo unitario por actividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según su cuadro de actividades: 25 tableros se cambiarán por nuevos, en 60 tableros se realizarán actividades de cambio de cables, mantenimiento, cambio de terminales y cambio de llaves termomagnéticas, en 25 tableros se cambiarán las puertas. En total resultan 110 tableros que es una cantidad mayor a 100, por favor aclarar este punto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, según lo descrito en el numeral 8.2 con código SED-001, se realizara la inspección minuciosa en 100 subestaciones de distribución de los cuales se identificarán 60 tableros que se realizan el mantenimiento, también se identificarán en 25 sub estaciones de 250 y 325 KVA que se realizaran el cambio de tableros, incluye cambio de cables N2XSY del transformador al tablero y salidas de los circuitos en baja tensión, los tableros y el cable N2XSY serán suministrados por Electro Ucayali. La entidad entregara al contratista la relación de sub estaciones de distribución que requieren el cambio de las puertas, estos 25 tableros no se incluyen en la inspección de las 100 sub estaciones a inspeccionar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Por favor indicar cuántos y qué tipo de terminales son los que se deben instalar en 60 tableros

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** CAPITULO 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, la cantidad de terminales a ser cambiados dependera de la evaluación y tipo de actividad a realizar, los terminales seran de cobre cadmiado de cañon largo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Como el costo de las llaves termomagnéticas es representativo en el costo, favor indicar la cantidad y capacidad de las llaves que se instalarán en 60 tableros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor, que Electro Ucayali, suministrara las llaves termomagneticas para su cambio según el metrado de materiales requeridos por la contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se entiende que las bisagras tipo piano que indican se deben de instalar en los 25 tableros que requieren cambio de puertas. Es necesario precisar que las bisagras tipo piano se utilizan en puertas pequeñas de poco peso normalmente para tableros empotrados de uso residencial. Además, deben soldarse en la puerta y en el cuerpo del tablero, de tal manera que no pueden ser desmontadas. Lo recomendable para tableros de distribución aéreo es usar bisagras de acero inoxidable de dos piezas que se sueltan tanto en el cuerpo como en la puerta, con pin pasante también de acero inoxidable. Confirmar si aceptan esta solución

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, las puerta seran fabricadas con el marco respectivo de la medida del tablero, y seran instaladas en el cuerpo del tablero por medio de pernos, de manera que no se utilizara soldadura en la colocación de las puertas ya que esta actividad se realizara en situ, con trabajos en altura con andamios y energizada el tablero, no se retirara el tablero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para el cambio de puertas en 25 tableros, de todas formas, se requiere retirar el tablero completo para soldar las bisagras en el cuerpo. Confirmar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se agoge la consulta, aclarando al postor que en servicios anteriores se han realizado este tipo de trabajo sin el retiro del tablero ni el uso de soldadura en la colocación de las puertas y sin sacar de servicio la sub estación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	19:29:55

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si el postor necesariamente debe contar con un taller en la zona de trabajo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO 3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debera señirse a lo especificado en el numeral 9.4.2 de los TDR infraestructura, donde se requiere Un (01) taller equipado con herramientas y equipos electromecánicos con el espacio necesario para la ejecución de los trabajos, en el mismo local deberá tener una Oficina Administrativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:48:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Para el caso de los trabajos de instalación y cambio de tableros, confirmar si el tablero nuevo a instalar, cuenta con todo su equipamiento interno ensamblado, cableado y probado, siendo solo el trabajo de instalación a realizar , la conexión de los cables de llegada y salida de los interruptores termomagneticos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, los tableros se encuentran armados y probados con todos sus componentes, la conexión de los cables se deberán realizar del transformador a las barras del tablero y de las salidas de los interruptores termomagneticos a los circuito de baja tención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:48:27

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita por favor si es posible adjuntar en las bases integradas , los planos mecánicos (Diseño) y eléctricos de los tableros nuevos a instalar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se agoge la consulta del postor, aclarando que el proceso de selección, es un servicio de mantenimiento de tableros de distribución y no es una adquisición de tableros para entregar los planos de diseño mecánico y electrico de los tableros de distribución, aclarando tambien que los tableros nuevos se encuentran equipados con todos sus dispositivos de funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:48:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar que los interruptores termomagneticos a cambiar, serán suminsitrados por LA ENTIDAD, y si el cambio de estos, serán por un modelo idéntico , a fin de que al momento de montar el nuevo interruptor , no tenga problemas en que el ancho del equipo sea mayor al equipo antiguo , y haciendo engorroso el trabajo de montaje. Debiéndose en el peor de los caso, volver a montar todas las llaves y barras de derivación, y desplazarlas una distancia "x" a la derecha de la fila de interruptores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, la entidad suministrara los interruptores termomagnéticos los que serán de las mismas características a los que se reemplazaran.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:48:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar que ya se tiene identificado en que tableros se deberán cambiar los interruptores,a fin de evitar hacer una inspección previa a todos los tableros, previa ejecución de este trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, dentro de la inspección minuciosa de las 100 sub estaciones se identificaran dentro de los tableros si se requiere en cambio de interruptores termomagnéticos, así mismo el metrado referencia de cambio de interruptores se encuentra en el numeral 8.2 con código SED-015.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:48:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar en cuanto tableros corresponde hacer el trabajo de cambio de interruptores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se clara al postor que, en el numeral 8.2 de los TDR con código SED-015 se encuentra el metrado referencial del cambio de interruptores termomagnéticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:48:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar si para el presente proceso, a las mypes les correspondería o no presentar carta fianza por el total del monto adjudicado (De ser el caso).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

¿ En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento.

¿ En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	19:52:50

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar si existe actualmente , algún impedimento geográfico en algún punto de la carretera, que pueda evitar el transporte fluido de una grúa, para la realización de los trabajos en cada sub estación a intervenir.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, no existe ningún impedimento geográfico, masí mismo se aclara que existe accecibilidad de ingreso de vehículos a las sub estaciones donde se encuentran instaladas los tableros de distribución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	20:03:08

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar que los tableros antiguos a retirar, serán recepcionados en el almacén de la entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, todo material a ser retirado de almacén para la ejecución de la prestación se realizara con el formato de reserva de material y el ingreso del material retirado en deshuso se ingresara al almacén con la nota de ingreso de material proporcionado por el almacén.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	10461067447	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN	Hora de envío :	20:03:08

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar si la entidad entregará en obra o almacén, los cables a instalar , y si estos serán entregados cortados según metrado realizado anteriormente o serán entregado en carrete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se calara al postor que, todo material requerido para la ejecución de la prestación seran retirados del almacén según se especifica en el numeral 10.1 de los TDR literal b) y c) otras obligaciones del proveedor referidas al servicio, así mismo los cables serán entregados según el metrado requerido en el plan de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20568155387	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	DLM INGENIERIA E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:03:55

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el literal C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD consideran servicios similares al objeto de la convocatoria a los siguientes: Servicios de soldadura eléctrica en general o construcciones de estructuras metálicas con soldadura eléctrica o fabricación y/o mantenimiento de tableros de distribución o construcción de estructuras metálicas para el montaje de sub estaciones de distribución o reparación y mantenimiento de transformadores de distribución. Para mayor pluralidad de postores mi consulta es si pueden incluir como experiencia "MANTENIMIENTO Y OPERACION EN REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: C Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con la finalidad de contar con mayor participación de postores, se incluirea como servicios similares: servicio de mantenimiento y/o operación de redes de media y baja tensión y/o instalación de sistemas de utilización en media tensión, aclarando que se incluirea en el numeral 9.2 Requisitos del Proveedor último parrafo de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de soldadura eléctrica (...) o reparación y mantenimiento de transformadores de distribución y/o servicio de mantenimiento y/o operación de redes de media y baja tensión y/o instalación de sistemas de utilización en media tensión.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20610231285	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:07

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar como servicios similares a las empresas que hayan ejecutado instalaciones de sistemas de utilización en media tensión, esto debido a que en ellos se considera la instalación de tableros y transformadores de distribución

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con la finalidad de contar con mayor participación de postores, se incluirea como servicios similares: servicio de mantenimiento y/o operación de redes de media y baja tensión y/o instalación de sistemas de utilización en media tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran como servicios similares, la ejecución de servicios de soldadura eléctrica (...) o reparación y mantenimiento de transformadores de distribución y/o servicio de mantenimiento y/o operación de redes de media y baja tensión y/o instalación de sistemas de utilización en media tensión.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Ruc/código :	20610231285	Fecha de envío :	05/05/2023
Nombre o Razón social :	ASM GRUPO DE INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:07

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar la disponibilidad de todos los materiales indicados en las paginas 47, 48 y 49 y que seran proporcionados por Electro Ucayali S.A.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: | Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, lo descrito en el anexo 4 de los TDR en las paginas 47, 48 y 49, electro Ucayali suministrara los conductores N2XSY, interruptores termomagnéticos y los tableros nuevos, los demas materiales requeridos para el manten9imiento de los tableros serán suministrados por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null