

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES RODETE TIPO PELTON PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN MINI CENTRAL HIDROELECTRICA LURINI DE DISTRITO DE CUYOCUYO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO; CON CUI 2648642

Ruc/código :	20448157611	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BRELU'S PERU CORP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

Especificaciones técnicas objeto de la contratación la contratación consiste en el diseño , la fabricación suministro y pruebas , pero también menciona DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION DEL RODETE PELTON la adquisición de suministro incluye montaje y puesta en servicio del rodete ACLARAR

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el bien solicitado, incluye instalación y puesta en servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO
Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES RODETE TIPO PELTON PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN MINI CENTRAL HIDROELECTRICA LURINI DE DISTRITO DE CUYOCUYO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO; CON CUI 2648642

Ruc/código :	20448157611	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BRELU'S PERU CORP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION DEL RODETE ADJUNTAR LAMINAS QUE PUEDAN AYUDAR A SU FABRICACION

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podrá aproximarse a la central de generación de la entidad y podrá coordinar con el responsable y sacar los datos que sea necesario para cumplir los términos de referencia y ofertar el bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO
Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES RODETE TIPO PELTON PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN MINI CENTRAL HIDROELECTRICA LURINI DE DISTRITO DE CUYOCUYO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO; CON CUI 2648642

Ruc/código :	20448157611	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BRELU'S PERU CORP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:29

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

DEL PROFESIONAL SOLICITADO INGENIERO ESPECIALISTA DEBERA SER INGENIERO .. ? DETALLAR

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Profesional debe ser Ing. Mecánico Eléctrico Ing. Mecánico en donde también debe adjuntar experiencia en el bien convocado, montajes , instalación o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUYOCUYO
Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES RODETE TIPO PELTON PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN LAS ZONAS URBANAS EN MINI CENTRAL HIDROELECTRICA LURINI DE DISTRITO DE CUYOCUYO DE LA PROVINCIA DE SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO; CON CUI 2648642

Ruc/código :	20448157611	Fecha de envío :	05/09/2024
Nombre o Razón social :	BRELU'S PERU CORP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

Experiencia en al especialidad ventas iguales o similares al objeto se puede considerar materiales de alta y media tension

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.3 **Literal:** 1.3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la experiencia solicitada debe ser igual al bien convocado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null