

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOB.REG.HVCAOEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE VALVULAS DIVERSOS PARA LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA TOCAS DIST DE COLCABAMBA PROV DE TAYACAJA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20568646879

Fecha de envío : 08/11/2023

Nombre o Razón social : GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.

Hora de envío : 22:43:47

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa LA VALVULA TIPO MARIPOSA Y VÁLVULA HIDRÁULICA REDUCTORA DE PRESIÓN item 20, 21, 22, 23 y 24 la Especificación es de una válvula eléctrica, dicho requerimiento vulnera la ley de contrataciones del estado Según la Ley, los términos de referencia proporcionan acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. LA VALVULA TIPO MARIPOSA Y VÁLVULA HIDRÁULICA REDUCTORA DE PRESIÓN, tienes diferentes especificaciones para uso de sistema de riego tecnificado , Se exige corregir la especificación técnica , bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder. por lo antes expuesto Para la Libertad de concurrencia se requiere corregir la especificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2

Literal: v

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16 art. 02

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion de la propuesta realizada por el participante, según lo descrito por el área usuaria aclara que; en mérito a los princios de transparencia y pluralidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA DE PRESION S-75 90 MM - VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA DE PRESION S-75 2 1/2" MM - VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA DE PRESION S-75 2" MM - VALVULA TIPO MARIPOSA IMPLEX GATILLO 110 MM - VALVULA TIPO MARIPOSA IMPLEX GATILLO 90 MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOB.REG.HVCAOEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE VALVULAS DIVERSOS PARA LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA TOCAS DIST DE COLCABAMBA PROV DE TAYACAJA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20568646879

Nombre o Razón social : GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.

Fecha de envío : 08/11/2023

Hora de envío : 22:43:47

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa LA VALVULA TIPO MARIPOSA ítem 06, 07,08,09,10 la Especificación no corresponde, dicho requerimiento vulnera la ley de contrataciones del estado

Según la Ley, los términos de referencia proporcionan acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.

LA VALVULA TIPO MARIPOSA, Se exige corregir la especificación técnica , bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

por lo antes expuesto Para la Libertad de concurrencia se requiere corregir la especificación.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2

Literal: v

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16 art. 02

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion de la propuesta realizada por el participante, según lo descrito por el área usuaria aclara que; en mérito a los principios de transparencia y pluralidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VALVULA PVC TIPO MARIPOSA DE 160 MM GATILLO/BRIDAS DE 75 - VALVULA PVC TIPO MARIPOSA DE 110 MM GATILLO/BRIDAS DE 75 - VALVULA PVC TIPO MARIPOSA DE 90 MM GATILLO/BRIDAS DE 75 - VALVULA PVC TIPO MARIPOSA DE 75 MM GATILLO/BRIDAS DE 75 - VALVULA PVC TIPO MARIPOSA DE 63 MM GATILLO/BRIDAS DE 75

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOB.REG.HVCAOEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE VALVULAS DIVERSOS PARA LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA TOCAS DIST DE COLCABAMBA PROV DE TAYACAJA DPTO DE HVCA

Ruc/código : 20568646879

Nombre o Razón social : GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.

Fecha de envío : 08/11/2023

Hora de envío : 22:43:47

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa LA VALVULA HIDRAULICA DE MEMBRANA item 15, 16, la Especificación no corresponde POR que requieren los componentes para un válvula reguladora de presión como Manómetro presión entrada y salida. Válvula de corte Hidráulico de 3 vías Y piloto reductora de presión, dicho requerimiento vulnera la ley de contrataciones del estado Según la Ley, los términos de referencia proporcionan acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. LA VALVULA HIDRAULICA DE MEMBRANA, Se exige corregir la especificación técnica , bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

por lo antes expuesto Para la Libertad de concurrencia se requiere corregir la especificación

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2

Literal: v

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion de la propuesta realizada por el participante, según lo descrito por el área usuaria aclara que; en mérito a los principios de transparencia y pluralidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VALVULA HIDRAULICA DE DIAFRAGMA S-100 H°F° DE 150 MM INCL. ACCESORIOS - VALVULA HIDRAULICA DE MEMBRANA F°H° DE 100 MM INCL. ACCESORIOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-GOB.REG.HVCAOEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQ DE VALVULAS DIVERSOS PARA LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POYACC SANTA ROSA BAJA Y CHACHASPATA TOCAS DIST DE COLCABAMBA PROV DE TAYACAJA DPTO DE HVCA

Ruc/código :	20568646879	Fecha de envío :	08/11/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:47

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se observa contador de caudal tipo tangencial item 11, 12, la Especificación corresponde a un contador eléctrico , dicho requerimiento vulnera la ley de contrataciones del estado

Según la Ley, los términos de referencia proporcionan acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.

LA VALVULA contador de caudal tipo tangencial, para sistemas de riego debe contar con emisor de pulsos Valor de caudal permanente, Transmisión magnética, Relojería con esfera estanca al vacío, Clase de pérdida de presión \leq 10 (0,1 bar) y Uso para agua fría 0,1 - 30°C.

Se exige corregir la especificación técnica, bajo expreso apercibimiento de exigir una declaratoria de Nulidad por corresponder.

por lo antes expuesto Para la Libertad de concurrencia se requiere corregir la especificación

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: c Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 16

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación de la propuesta realizada por el participante, según lo descrito por el área usuaria aclara que; en mérito a los principios de transparencia y pluralidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONTADOR DE CAUDAL TIPO TANGENCIAL TURBO IR 150 MM - CONTADOR DE CAUDAL TIPO TANGENCIAL TURBO IR 100 MM