



**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

**LICITACIÓN PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**

**“ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DIVERSOS”**

En Lima, en el Edificio Principal del Centro Operativo de La Atarjea, siendo las 10:30 horas del 23 de octubre del 2023, se reunió el Comité de Selección, designado por la Gerencia de Logística y Servicios a través del Formato de Designación de Comité de Selección N° 029-2023-GLS del 10.07.2023, asume la Presidencia del Comité: Sr. Juan Vizcarra Palomino (Presidente Suplente) en mérito al Descanso Físico Vacacional del Sr. Carlos Tiznado Banda (Presidente Titular), Sr. Fernando Pajuelo Minaya (Miembro Suplente) en mérito al Descanso Físico Vacacional del Sr. Puol Yvan Machuca Bautista (Miembro Titular) y Ricardo Alberto Soplapuco Valverde (Miembro Titular), con la finalidad de informar lo siguiente:

**INFORME:**

1. El Comité de Selección hace constar que se registraron en forma electrónica en el SEACE un total de veinticinco (25) participantes como se detalla:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
1	Proveedor con RUC	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	05/08/2023	Válido	05/08/2023
2	Proveedor con RUC	10104019302	TORRES ACOSTA FERNANDO MARTIN	21/08/2023	Válido	21/08/2023
3	Proveedor con RUC	10729114753	TORRES LOPEZ EDGAR KEVIN	30/07/2023	Válido	30/07/2023
4	Proveedor con RUC	20100063680	CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A	08/08/2023	Válido	08/08/2023
5	Proveedor con RUC	20111740438	SONEPAR PERU S.A.C.	01/08/2023	Válido	01/08/2023
6	Proveedor con RUC	20117330347	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	02/08/2023	Válido	02/08/2023
7	Proveedor con RUC	20179299411	IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.	13/09/2023	Válido	13/09/2023
8	Proveedor con RUC	20393022419	LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	02/08/2023	Válido	02/08/2023
9	Proveedor con RUC	20448571891	JOLUCAVA IMPORT EXPORT E.I.R.L.	31/07/2023	Válido	31/07/2023
10	Proveedor con RUC	20521544725	IMFEL S.A.C.	24/08/2023	Válido	24/08/2023
11	Proveedor con RUC	20550166233	HEMETEL S.A.C.	09/08/2023	Válido	09/08/2023
12	Proveedor con RUC	20563618800	GRUPO FEMAGE S.A.C.	23/08/2023	Válido	23/08/2023
13	Proveedor con RUC	20600192281	ENGINEERING CONSTRUCTION & LOGISTICS SPECIALIST S.A.	14/08/2023	Válido	14/08/2023
14	Proveedor con RUC	20600423941	SMITH ASSOCIATE PERU S.A.C.	09/09/2023	Válido	09/09/2023
15	Proveedor con RUC	20600751141	DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C.	01/08/2023	Válido	01/08/2023
16	Proveedor con RUC	20600759478	IMPORTACIONES Y & D SERVICIOS GENERALES S.A.C.	04/08/2023	Válido	04/08/2023



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro
17	Proveedor con RUC	20601479452	GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C	18/08/2023	Válido	18/08/2023
18	Proveedor con RUC	20601673003	POWER KABEL S.A.C.	27/07/2023	Válido	27/07/2023
19	Proveedor con RUC	20607042412	FUTURIOM S.A.C.	27/07/2023	Válido	27/07/2023
20	Proveedor con RUC	20608345273	KOTLIN SERVICES S.A.C.	17/09/2023	No Válido	17/09/2023
21	Proveedor con RUC	20608578944	VARA POWER SYSTEMS S.A.C.	28/07/2023	Válido	28/07/2023
22	Proveedor con RUC	20608802429	CORPORACIÓN FERRETERA CARMENCITA E.I.R.L	29/07/2023	Válido	29/07/2023
23	Proveedor con RUC	20608925482	GRUPO MORADO S.A.C	31/08/2023	Válido	31/08/2023
24	Proveedor con RUC	20609203341	R-BUSINESS S.A.C.	06/09/2023	Válido	06/09/2023
25	Proveedor con RUC	20610101021	GJC HOLDING S.A.C.	31/07/2023	Válido	31/07/2023

2. Del total de participantes registrados en el SEACE, se observa que se presentó siete (07) postores, procediendo a revisar las ofertas en la forma siguiente:

Nro.	Nombre o Razón Social	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	POWER KABEL S.A.C.	20601673003	25/09/2023	23:08:17	Enviado	Valido
2	SONEPAR PERU S.A.C.	20111740438	25/09/2023	23:05:34	Enviado	Valido
3	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	20117330347	25/09/2023	15:38:28	Enviado	Valido
4	CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A	20100063680	25/09/2023	23:48:02	Enviado	Valido
5	CONSORCIO GENERATION SOLUTIONS PERU SAC- GAMATECH SA	20601479452	25/09/2023	18:11:26	Enviado	Valido
6	IMFEL S.A.C.	20521544725	25/09/2023	18:57:56	Enviado	Valido
7	IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.	20179299411	25/09/2023	17:27:02	Enviado	Valido

#### ÍTEM 01:

#### ADMISIÓN DE OFERTAS:

En cumplimiento del Artículo 73° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 73.2, para la admisión de las ofertas, el colegiado verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e), f) y g), del artículo 52° y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.





- i. **POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- ii. **POSTOR: IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- iii. **POSTOR: CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.,** el Comité de Selección, comunicó al postor mediante Carta N° 116-2023-CS, que, de la revisión efectuada a su oferta, se evidencia la falta de foliado en todos los documentos que componen su oferta. Otorgándole un plazo de dos (02) días para la subsanación correspondiente.

Cabe señalar, que de la revisión efectuada en la plataforma del SEACE del OSCE el día 17.10.2023, se verificó en la ficha del procedimiento de selección que **CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.,** subsanó lo solicitado.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.,** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- iv. **POSTOR: POWER KABEL S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **POWER KABEL S.A.C.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- v. **POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- vi. **POSTOR: SONEPAR PERU S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **SONEPAR PERU S.A.C.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- vii. **POSTOR: IMFEL S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas, por lo que su oferta se considera **Admitida**.



Sin embargo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **IMFEL S.A.C.** no cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **No Admitida**.

### EVALUACIÓN

El Presidente del Comité de Selección informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 numeral 74.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determinó el puntaje de la oferta presentada, de acuerdo al siguiente detalle:

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL			
				Monto	Puntaje				
ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 252,511.52	100.00	100.00	0.00	100.00	1°
IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 267,980.00	94.23	94.23	0.00	94.23	2°
CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 274,223.79	92.08	92.08	0.00	92.08	3°
POWER KABEL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 309,109.02	81.69	81.69	4.08	85.77	4°
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 378,486.00	66.72	66.72	0.00	66.72	5°
SONEPAR PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 388,570.00	64.90	64.90	0.00	64.90	6°
IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	OFERTA NO ADMITIDA						

### CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido de conformidad con lo establecido en el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección procede a la calificación de las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

De acuerdo al artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió a calificar al único postor, verificándose lo siguiente:

1. POSTOR: **ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.** quien ocupa el 1er lugar de acuerdo al orden de prelación, cumple con la documentación que acredita los Requisitos de Calificación, en consecuencia, su oferta es **CALIFICADA**.
2. POSTOR: **IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.** quien ocupa el 2do lugar de acuerdo al orden de prelación, cumple con la documentación que acredita los Requisitos de Calificación, en consecuencia, su oferta es **CALIFICADA**.

No habiendo más ofertas que calificar, se obtiene el siguiente resultado:

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONDICIÓN
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL				EVALUACIÓN DOCUMENTAL	RESULTADO	
				Monto	Puntaje							
ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 252,511.52	100.00	100.00	0.00	100.00	1*	CUMPLE	CALIFICADO	ADJUDICADO
IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 267,980.00	94.23	94.23	0.00	94.23	2*	CUMPLE	CALIFICADO	—

(\*) En aplicación al Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





### OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

De acuerdo al resultado obtenido, se otorga la buena Pro del procedimiento de selección Licitación Pública N° 010-2023-SEDAPAL "Cables Eléctricos Diversos" – Ítem 01 al Postor **ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.**, siendo su oferta económica ascendente a S/ 252,511.52 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Once con 52/100 Soles), incluido el IGV.

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	
POSTOR QUE OBTIENE EL MAYOR PUNTAJE GENERAL	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
PUNTAJE OBTENIDO	100.00
VALOR ESTIMADO	S/ 308,457.63
MONTO OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDO I.G.V.	S/. 252,511.52
BUENA PRO	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
% RESPECTO AL VALOR ESTIMADO	81.86%

### ITEM 02:

#### ADMISIÓN DE OFERTAS:

En cumplimiento del Artículo 73° de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 73.2, para la admisión de las ofertas, el colegiado verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e), f) y g), del artículo 52° y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

- i. **POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- ii. **POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- iii. **POSTOR: SONEPAR PERU S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas.

Asimismo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **SONEPAR PERU S.A.C.** cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **Admitida**.

- iv. **POSTOR: IMFEL S.A.C.** cumple con los documentos de presentación obligatoria señalados en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II del Procedimiento de Selección de las Bases Integradas, por lo que su oferta se considera **Admitida**.



Sin embargo, mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR el área usuaria señala que el postor **IMFEL S.A.C.** no cumple con las especificaciones técnicas por lo que su oferta se considera **No Admitida**.

### EVALUACIÓN

El Presidente del Comité de Selección informa que de conformidad con lo establecido en el artículo 74 numeral 74.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determinó el puntaje de la oferta presentada, de acuerdo al siguiente detalle:

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificación es Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL			
				Monto	Puntaje				
ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 553,926.75	100.00	100.00	0.00	100.00	1°
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 558,950.50	99.10	99.10	0.00	99.10	2°
SONEPAR PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 579,534.00	95.58	95.58	0.00	95.58	3°
IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	OFERTA NO ADMITIDA						

### CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido de conformidad con lo establecido en el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección procede a la calificación de las ofertas de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

De acuerdo al artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió a calificar al único postor, verificándose lo siguiente:

1. POSTOR: **ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.** quien ocupa el 1er lugar de acuerdo al orden de prelación, cumple con la documentación que acredita los Requisitos de Calificación, en consecuencia, su oferta es **CALIFICADA**.
2. POSTOR: **CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.** quien ocupa el 2do lugar de acuerdo al orden de prelación, cumple con la documentación que acredita los Requisitos de Calificación, en consecuencia, su oferta es **CALIFICADA**.

No habiendo más ofertas que calificar, se obtiene el siguiente resultado:

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONDICIÓN
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL				EVALUACIÓN DOCUMENTAL	RESULTADO	
				Monto	Puntaje							
CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A. - QH GROUP SERVICE S.A.C. Y ENERQUIMICAS A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 226,480.40	98.00	98.00	0.00	98.00	1*	CUMPLE	CALIFICADO	ADJUDICADO
HIDROSTAL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 229,491.12	#REF!	#REF!	0.00	#REF!	2*	CUMPLE	CALIFICADO	—

(\*) En aplicación al Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





#### OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

De acuerdo al resultado obtenido, se otorga la buena Pro del procedimiento de selección Licitación Pública N° 010-2023-SEDAPAL "Cables Eléctricos Diversos" – Ítem 02 al Postor **ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.**, siendo su oferta económica ascendente a S/ 553,926.75 (Quinientos cincuenta y tres mil novecientos veintiseis con 75/100 Soles), incluido el IGV.


OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	
POSTOR QUE OBTIENE EL MAYOR PUNTAJE GENERAL	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
PUNTAJE OBTENIDO	98.00
VALOR ESTIMADO	S/ 663,555.87
MONTO OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDO I.G.V.	S/. 553,926.75
BUENA PRO	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
% RESPECTO AL VALOR ESTIMADO	83.48%

#### ACUERDOS

1. Proceder a publicar en el SEACE, la presente acta de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 76.3 del Artículo 76° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Siendo las 12:00 horas se levantó la sesión, suscribiendo la presente acta los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.

  
Fernando Pajuelo Minaya  
1er. Miembro Suplente

  
Ricardo Soplapuco Valverde  
2do. Miembro Titular

  
Juan Vizcarra Palomino  
Presidente Suplente del Comité de Selección (S)

**LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**  
**"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01**

**POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.**

**2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

**2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta**

1. Documentos para la admisión de la oferta					PRESENTACIÓN	FOLIO																						
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	4																						
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	05 al 06																						
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	13																						
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	14																						
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	17 al 27																						
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>42075</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x52 mm2</td></tr><tr><td>53392</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x16 mm2</td></tr><tr><td>56016</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x25 mm2</td></tr><tr><td>45590</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4G25</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x52 mm2	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x16 mm2	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x25 mm2	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																								
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x52 mm2																								
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x16 mm2																								
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4x25 mm2																								
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2																								
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)																												
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)																												
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	30																						

**2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA**

		FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO PRESENTA	---
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	NO PRESENTA	----



**LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**  
**"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01**

**POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.**

**CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	ELCOPE	CUMPLE
Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..						
<b>OFERTA ADMITIDA</b>						

	ITEM 1
<b>VALOR ESTIMADO:</b>	S/. 308,457.63
<b>VALOR OFERTADO:</b>	S/. 252,511.52
<b>MENOR OFERTA</b>	S/. 252,511.52

**FACTORES DE EVALUACIÓN**

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<p><b>PRECIO</b></p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>)</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta  P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar  O<sub>i</sub> = Precio i  O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p align="right"><b>100 puntos</b></p>	<b>S/. 252,511.52</b>	100.00
<b>PUNTAJE</b>				<b>100.00</b>

<b>PUNTAJE TOTAL:</b>			<b>100.00</b>
-----------------------	--	--	---------------

**FERNANDO PAJUELO MINAYA**  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)**

**JUAN VIZCARRA PALOMINO**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)**

**RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE**  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**  
**"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01**

**POSTOR: IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.**

**2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

**2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta**

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA					PRESENTACIÓN	FOLIO																						
1. Documentos para la admisión de la oferta					PRESENTA	2																						
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	03 al 04																						
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.																												
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)																												
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)																												
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	08 al 13																						
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>42075</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2</td></tr><tr><td>53392</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2</td></tr><tr><td>56016</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2</td></tr><tr><td>45590</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4G25</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																								
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2																								
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2																								
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2																								
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2																								
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)																												
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)																												
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	15																						

**2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA**

		FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO PRESENTA	---
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	NO PRESENTA	----



**LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**  
**"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01**

POSTOR: IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.

**CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	RIALTO	CUMPLE

Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..

**OFERTA ADMITIDA**

	ITEM 1
<b>VALOR ESTIMADO:</b>	S/. 308,457.63
<b>VALOR OFERTADO:</b>	S/. 267,980.00
<b>MENOR OFERTA</b>	S/. 252,511.52

**FACTORES DE EVALUACIÓN**

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<p><b>PRECIO</b></p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>)</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>I = Oferta  Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  Oi = Precio i  Om = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p align="right"><b>100 puntos</b></p>	<b>S/. 267,980.00</b>	94.23
<b>PUNTAJE</b>				<b>94.23</b>

**PUNTAJE TOTAL: 94.23**

**FERNANDO PAJUELO MINAYA**  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)**

**JUAN VIZCARRA PALOMINO**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)**

**RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE**  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**  
**"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01**

**POSTOR: CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.**

**2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

**2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta**

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA					PRESENTACIÓN	FOLIO																						
1. Documentos para la admisión de la oferta																												
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	4																						
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	06 al 11																						
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	13																						
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	15																						
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	17 al 26																						
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>42075</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2</td></tr><tr><td>53392</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2</td></tr><tr><td>56016</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2</td></tr><tr><td>45590</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4G25</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																								
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2																								
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2																								
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2																								
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYY Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2																								
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)																												
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)																												
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	33																						

**2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA**

		FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO PRESENTA	---
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	NO PRESENTA	----



**LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL**  
**"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01**

**POSTOR: CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.**

**CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	RIALTO	CUMPLE

Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..

**OFERTA ADMITIDA**

	ITEM 1
<b>VALOR ESTIMADO:</b>	S/. 308,457.63
<b>VALOR OFERTADO:</b>	S/. 274,223.79
<b>MENOR OFERTA</b>	S/. 252,511.52

**FACTORES DE EVALUACIÓN**

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<p><b>PRECIO</b>  <b>Evaluación:</b>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b>  Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>)</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>I = Oferta  Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  Oi = Precio i  Om = Precio de la oferta más baja  PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p align="right"><b>100 puntos</b></p>	<b>S/. 274,223.79</b>	<b>92.08</b>
<b>PUNTAJE</b>				<b>92.08</b>

**PUNTAJE TOTAL: 92.08**

**FERNANDO PAJUELO MINAYA**  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)**

**JUAN VIZCARRA PALOMINO**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)**

**RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE**  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: POWER KABEL S.A.C.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

1.1. Documentos para la admisión de la oferta					PRESENTACIÓN	FOLIO																						
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	2																						
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	03 AL 05																						
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	6																						
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	7																						
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	08 al 13																						
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>42075</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-E o NYN Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2</td></tr><tr><td>53392</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYN Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2</td></tr><tr><td>56016</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYN Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2</td></tr><tr><td>45590</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4G25</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYN Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-E o NYN Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYN Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYN Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYN Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																								
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-E o NYN Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2																								
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYN Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2																								
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYN Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2																								
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYN Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2																								
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)																												
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)																												
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	15																						

2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

	FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad	NO PRESENTA
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)	PRESENTA





LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: POWER KABEL S.A.C.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	VATAN KABLO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	VATAN KABLO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	VATAN KABLO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	VATAN KABLO	CUMPLE
Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..						
OFERTA ADMITIDA						

	ITEM 1
VALOR ESTIMADO:	S/. 308,457.63
VALOR OFERTADO:	S/. 309,109.02
MENOR OFERTA	S/. 252,511.52

FACTORES DE EVALUACIÓN

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<p><b>PRECIO</b></p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>)</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>100 puntos</p>	S/. 309,109.02	81.69
PUNTAJE				81.69

PUNTAJE TOTAL:	81.69
----------------	-------

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

					PRESENTACIÓN	FOLIO
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	2
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	04 AL 05
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	6
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	8
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	09 al 33
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima		
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-E o NY Y Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2		
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NY Y Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2		
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NY Y Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2		
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NY Y Naval Norma: JEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2		
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)					PRESENTA	34
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO APLICA	-
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	36

2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

			FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad			NO PRESENTA
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)			NO PRESENTA





LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	CELSA	CUMPLE
Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..						
OFERTA ADMITIDA						

ITEM 1	
VALOR ESTIMADO:	S/. 308,457.63
VALOR OFERTADO:	S/. 378,486.00
MENOR OFERTA	S/. 252,511.52

FACTORES DE EVALUACIÓN

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<b>PRECIO</b> Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)	La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$  I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  100 puntos	S/. 378,486.00	66.72
PUNTAJE				66.72

PUNTAJE TOTAL:	66.72
----------------	-------

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: SONEPAR PERU S.A.C.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

1. Documentos para la admisión de la oferta					PRESENTACIÓN	FOLIO																						
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	5																						
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	07 al 11																						
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	13																						
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	15																						
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	18 al 22																						
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>42075</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-E o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2</td></tr><tr><td>53392</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2</td></tr><tr><td>56016</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2</td></tr><tr><td>45590</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4G25</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval Normas IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-E o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval Normas IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																								
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-E o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2																								
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2																								
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2																								
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval Normas IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2																								
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)																												
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)																												
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	26																						

2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

		FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad		NO PRESENTA
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)		----





LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: SONEPAR PERU S.A.C.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	SONEPAR	CUMPLE
Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..						
OFERTA ADMITIDA						

ITEM 1	
VALOR ESTIMADO:	S/. 308,457.63
VALOR OFERTADO:	S/. 388,570.00
MENOR OFERTA	S/. 252,511.52

FACTORES DE EVALUACIÓN

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<b>PRECIO</b> Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)	La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$  I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  100 puntos	S/. 388,570.00	64.98
PUNTAJE				64.98

PUNTAJE TOTAL:	64.98
----------------	-------

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

1.1. Documentos para la admisión de la oferta					PRESENTACIÓN	FOLIO																						
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	2																						
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	03 al 09																						
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	14																						
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	15																						
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	17 al 19																						
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>42075</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2</td></tr><tr><td>53392</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2</td></tr><tr><td>56016</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2</td></tr><tr><td>45590</td><td>CABLE ELECT T/SUMERG.4G25</td><td>M</td><td>Tipo: H07RN-F o NYF Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																								
1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X52 mm2																								
	53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X16 mm2																								
	56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval o similar Material: Cable eléctrico sumergible, Aislamiento EPR Tensión de servicio: 450 - 750 voltios Calibre: 4X25 mm2																								
	45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	M	Tipo: H07RN-F o NYF Naval Norma: IEC 60228 Material: Cable Multihilos, Aislamiento EPR, cobre Electrolítico Clase 5 Tensión de servicio: 750 voltios Calibre: 4Gx25mm2																								
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)																												
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)																												
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	22																						

2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

		FOLIO
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad		—
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)		27





LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR: IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
1	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	42075	600	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	53392	2700	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	56016	600	M	RIALTO	CUMPLE
	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	45590	1000	M	RIALTO	NO CUMPLE

Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados no cumplen con lo solicitado, específicamente en la acreditación de la Ficha Técnica N° 45590.

OFERTA NO ADMITIDA

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



RESUMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL			
				Monto	Puntaje				
ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 252,511.52	100.00	100.00	0.00	100.00	1°
IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 267,980.00	94.23	94.23	0.00	94.23	2°
CONSORCIO CONFORMADO POR LAS EMPRESAS GENERATION SOLUTIONS PERU S.A.C. - GAMATECH S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 274,223.79	92.08	92.08	0.00	92.08	3°
POWER KABEL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 309,109.02	81.69	81.69	4.08	85.77	4°
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 378,486.00	66.72	66.72	0.00	66.72	5°
SONEPAR PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 388,570.00	64.90	64.90	0.00	64.90	6°
IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	OFERTA NO ADMITIDA						

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



CALIFICACIÓN DE OFERTA				
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL "ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01				
POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.				
Documentos para acreditar los requisitos de calificación				
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
<p><u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a lo señalado en el siguiente, según los ítems paquetes:</p> <p>1.Ítem paquete 1 S/ 300 000.00 (Trecientos Mil con 00/100 Soles) 2.Ítem paquete 2 S/ 600 000.00 (Seis Cientos Mil con 00/100 Soles).</p> <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Paquete N° 01 En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes para ambos paquetes: cables eléctricos de acero y/o cables sumergibles y/o cable vulcanizado y/o cables eléctricos en general.</p> <p><u>Acreditación</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>.....</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>				
	EMPRESA	PERÍODO DE EXPERIENCIA		RESULTADO
		DOCUMENTO	MONTO	
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	1.- Contrato de de Bienes (02.08.2017) "Adquisición de Cables Electricos" Monto Contratado: S/ 211,301.00  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (05.10.2017)	S/ 211,301.00	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 35 al 43)
2	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	1.- Orden de Compra N° 2250001171(31.07.2017) USS 234,897.81  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (04.07.2017)  Tipo de Cambio SBS Dólar al 04.07.2017: S/ 3.2569	S/ 765,038.68	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 45 al 47)
3	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	1.- Orden de Compra N° 025101-5 (03.04.2017) USS 587,311.36  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (03.07.2017)  Tipo de Cambio SBS Dólar al 03.07.2017: S/ 3.2521	S/ 1,909,995.27	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 50 al 52)
TOTAL			S/ 2,886,334.95	Monto es mayor a lo solicitado en las Bases Integradas
POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C., CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, POR LO TANTO SU OFERTA ES CALIFICADA				

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

CALIFICACIÓN DE OFERTA				
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL "ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01				
POSTOR: IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L.				
Documentos para acreditar los requisitos de calificación				
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a lo señalado en el siguiente, según los ítems paquetes:</p> <p>1.Ítem paquete 1 S/ 300 000.00 (Trecientos Mil con 00/100 Soles) 2.Ítem paquete 2 S/ 600 000.00 (Seis Cientos Mil con 00/100 Soles).</p> <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Paquete N° 01 En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes para ambos paquetes: cables eléctricos de acero y/o cables sumergibles y/o cable vulcanizado y/o cables eléctricos en general.</p> <p>Acreditación</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>.....</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>				
	EMPRESA	PERÍODO DE EXPERIENCIA		RESULTADO
		DOCUMENTO	MONTO	
1	SEDAPAL	1.- Contrato de Adquisicion de Bienes (09.07.2021) "Adquisición de Cables Electricos" Monto Contratado: S/ 939,940.00  2. Orden de Compra N° 4500043208 (09.07.2021)  3.- Acta de Conformidad N° 01-EG-PTAR-2022 (17.02.2022)  4. Promesa de Consorcio: % Particip: 50.00%	S/ 469,970.00	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 23 al 41)
2	SIMA IQUITOS S.R.L.Tda.	1.- Contrato de Bienes (Setiembre -2021) USS 37,540.00  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (19.01.2022)  3. Promesa de Consorcio: % Particip: 50.00%  Tipo de Cambio SBS Dólar al 19.01.2022: S/ 3.8651	S/ 72,547.93	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 43 al 51)
TOTAL			S/. 542,517.93	El postor declara en su Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, por lo que el Monto es mayor a lo solicitado en las Bases Integradas
POSTOR: IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, POR LO TANTO SU OFERTA ES CALIFICADA				

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN





RESUMEN CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 01

POSTOR			DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONDICIÓN
			Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL				EVALUACIÓN DOCUMENTAL	RESULTADO	
Monto	Puntaje													
ELECTROCONDUCTORES S.A.C.	PERUANOS	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 252,511.52	100.00	100.00	0.00	100.00	1°	CUMPLE	CALIFICADO	ADJUDICADO	
IBA INTERNATIONAL ASSOCIATION S.R.L.	BUSINESS	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 267,980.00	94.23	94.23	0.00	94.23	2°	CUMPLE	CALIFICADO	--	

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

POSTOR QUE OBTIENE EL MAYOR PUNTAJE GENERAL	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
PUNTAJE OBTENIDO	100.00
VALOR ESTIMADO	S/ 308,457.63
MONTO OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDO I.G.V.	S/. 252,511.52
BUENA PRO	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
% RESPECTO AL VALOR ESTIMADO	81.86%

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUÑO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

1.1. Documentos para la admisión de la oferta		PRESENTACIÓN	FOLIO																																				
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		PRESENTA	4																																				
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.		PRESENTA	05 al 06																																				
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)		PRESENTA	13																																				
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		PRESENTA	14																																				
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:		PRESENTA	17 al 27																																				
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="6">2</td><td>45085</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2</td></tr><tr><td>45087</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2</td></tr><tr><td>45088</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2</td></tr><tr><td>45089</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2</td></tr><tr><td>42078</td><td>CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM</td><td>M</td><td>Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2</td></tr><tr><td>46306</td><td>CABLE ELECT 4G 120MM2</td><td>M</td><td>Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332 -1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4Gx120 mm2</td></tr><tr><td>55442</td><td>CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2</td></tr></table>				PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	2	45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2	45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2	45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2	45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2	42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M	Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2	46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M	Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332 -1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4Gx120 mm2	55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	M	Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2		
PAQ.	CODIGO			DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																																	
2	45085			CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2																																	
	45087			CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2																																	
	45088			CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2																																	
	45089			CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2																																	
	42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M	Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2																																			
	46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M	Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332 -1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4Gx120 mm2																																			
55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	M	Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2																																				
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		PRESENTA	29																																				
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		NO APLICA	-																																				
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.		PRESENTA	30																																				



LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
2	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	45085	1000	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	45087	1000	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	45088	700	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	45089	700	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	42078	1150	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT 4G 120MM2	46306	300	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	55442	650	M	ELCOPE	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 3 X 1 X 120M	57501	500	M	ELCOPE	CUMPLE

Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..

OFERTA ADMITIDA

ITEM 2	
VALOR ESTIMADO:	S/. 663,555.87
VALOR OFERTADO:	S/. 553,926.75
MENOR OFERTA	S/. 553,926.75

FACTORES DE EVALUACIÓN

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<p><b>PRECIO</b></p> <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta <b>(Anexo N° 6)</b></p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $PI = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>I = Oferta PI = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>100 puntos</p>	S/. 553,926.75	100.00
<b>PUNTAJE</b>				<b>100.00</b>

**PUNTAJE TOTAL:** 100.00

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

1.1. Documentos para la admisión de la oferta

		PRESENTACIÓN	FOLIO																																				
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		PRESENTA	3																																				
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.		PRESENTA	04 AL 05																																				
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)		PRESENTA	7																																				
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)		PRESENTA	17																																				
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:		PRESENTA	18 al 33																																				
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="7">2</td><td>45085</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2</td></tr><tr><td>45087</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2</td></tr><tr><td>45088</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2</td></tr><tr><td>45089</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2</td></tr><tr><td>42078</td><td>CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM</td><td>M</td><td>Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2</td></tr><tr><td>46306</td><td>CABLE ELECT 4G 120MM2</td><td>M</td><td>Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4Gx120 mm2</td></tr><tr><td>55442</td><td>CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2</td></tr></table>				PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	2	45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2	45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2	45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2	45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2	42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M	Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2	46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M	Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4Gx120 mm2	55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	M	Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2		
PAQ.	CODIGO			DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																																	
2	45085			CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2																																	
	45087			CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2																																	
	45088			CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2																																	
	45089			CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2																																	
	42078			CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M	Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2																																	
	46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M	Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4Gx120 mm2																																			
	55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	M	Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2																																			
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)		PRESENTA	35																																				
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		NO APLICA	-																																				
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.		PRESENTA	37																																				



LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
2	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	45085	1000	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	45087	1000	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	45088	700	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	45089	700	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	42078	1150	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT 4G 120MM2	46306	300	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	55442	650	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 3 X 1 X 120M	57501	500	M	CELSA	CUMPLE
Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..						
OFERTA ADMITIDA						

ITEM 2	
VALOR ESTIMADO:	S/. 663,555.87
VALOR OFERTADO:	S/. 558,950.50
MENOR OFERTA	S/. 553,926.75

FACTORES DE EVALUACIÓN				
No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<p><b>PRECIO</b></p> <p><b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta <b>(Anexo N° 6)</b></p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p>100 puntos</p>	S/. 558,950.50	99.10
PUNTAJE			99.10	

PUNTAJE TOTAL:	99.10
----------------	-------

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: SONEPAR PERU S.A.C.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBSERVATORIA					PRESENTACIÓN	FOLIO																																		
1. Documentos para la admisión de la oferta																																								
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	5																																		
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	07 al 11																																		
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)					PRESENTA	13																																		
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	15																																		
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	18 al 35																																		
<table><tr><th>PAQ.</th><th>CODIGO</th><th>DESCRIPCION</th><th>U/M</th><th>Característica mínima</th></tr><tr><td rowspan="7">2</td><td>45085</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2</td></tr><tr><td>45087</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2</td></tr><tr><td>45088</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2</td></tr><tr><td>45089</td><td>CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2</td><td>M</td><td>Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2</td></tr><tr><td>42078</td><td>CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM</td><td>M</td><td>Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2</td></tr><tr><td>46306</td><td>CABLE ELECT 4G 120MM2</td><td>M</td><td>Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332 -1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4GX120 mm2</td></tr><tr><td>55442</td><td>CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2</td><td>M</td><td>Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2</td></tr></table>							PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima	2	45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2	45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2	45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2	45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2	42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M	Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2	46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M	Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332 -1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4GX120 mm2	55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	M	Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2
PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M	Característica mínima																																				
2	45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx16mm2																																				
	45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx35mm2																																				
	45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 4Gx50mm2																																				
	45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M	Tipo: RVK de 4G ó N2XY Norma: IEC 60502-1 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, conductor Flexible de Clase 5 Calibre: 3X70mm2 + 1X35mm2																																				
	42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M	Tipo: THW Material: Aislamiento elastómero TPE Temp. operación Min. 70° C Calibre: 2/0 AWG ó 70 mm2																																				
	46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M	Tipo: 4G Norma: UNE EN 60332 -1-2/ IEC 60332-1-2 Material: Aislamiento de polietileno reticulado, cubierta ext. Extruida de PCV Calibre: 4GX120 mm2																																				
	55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	M	Tipo: NYY Norma: NTP 370.255-1 / IEC 60228 Material: Aislamiento y cubierta de PVC, cuatro cables identificados por colores Calibre: 4X50 mm2																																				
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)					PRESENTA	37																																		
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO APLICA	-																																		
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	39																																		





LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: SONEPAR PERU S.A.C.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
2	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	45085	1000	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	45087	1000	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	45088	700	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	45089	700	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	42078	1150	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT 4G 120MM2	46306	300	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	55442	650	M	SONEPAR	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 3 X 1 X 120M	57501	500	M	SONEPAR	CUMPLE
Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados cumplen con lo solicitado..						
OFERTA ADMITIDA						

ITEM 2	
VALOR ESTIMADO:	S/. 663,555.87
VALOR OFERTADO:	S/. 579,534.00
MENOR OFERTA	S/. 553,926.75

FACTORES DE EVALUACIÓN

No.	FACTOR	Metodología	Precio Ofertado	Puntaje
A.	<b>PRECIO</b> Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)	La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$  I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  100 puntos	S/. 579,534.00	95.58
PUNTAJE				95.58

PUNTAJE TOTAL:	95.58
----------------	-------

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

					PRESENTACIÓN	FOLIO
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)					PRESENTA	2
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.  En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.					PRESENTA	03 al 09
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)					PRESENTA	14
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)					PRESENTA	15
e) Para todos los ítems ofertados, deberán adjuntar de manera obligatoria catálogos o folletos u hojas técnicas o cualquier otro documento emitido por el Fabricante del producto ofertado, que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, de acuerdo al siguiente cuadro:					PRESENTA	17 al 26
2	PAQ.	CODIGO	DESCRIPCION	U/M		
		45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	M		
		45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	M		
		45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	M		
		45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	M		
		42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	M		
		46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	M		
		55442	CABLE ELECT T/YYY 4 X 50 MM2	M		
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)					PRESENTA	27
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)					NO APLICA	-
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.					PRESENTA	29



LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR: IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO DE MATERIAL	CANTIDAD	U.M.	MARCA	RESULTADO
2	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	45085	1000	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	45087	1000	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	45088	700	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	45089	700	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	42078	1150	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT 4G 120MM2	46306	300	M	CELSA	NO CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	55442	650	M	CELSA	CUMPLE
	CABLE ELECT T/NYY 3 X 1 X 120M	57501	500	M	CELSA	CUMPLE

Mediante Memorando N° 1644-2023-EG-PTAR de fecha 12.10.2023, el Equipo Gestion de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales señala que las especificaciones técnicas de los bienes ofertados no cumplen con lo solicitado, específicamente en la acreditación de la Ficha Técnica N° 46306.

OFERTA NO ADMITIDA

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUÑO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN





RESUMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL			
				Monto	Puntaje				
ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 553,926.75	100.00	100.00	0.00	100.00	1°
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 558,950.50	99.10	99.10	0.00	99.10	2°
SONEPAR PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 579,534.00	95.58	95.58	0.00	95.58	3°
IMPORTADORA FERRETERA LEON S.A.C. - IMFEL S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	OFERTA NO ADMITIDA						

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

CALIFICACIÓN DE OFERTA				
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL "ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02				
POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.				
Documentos para acreditar los requisitos de calificación				
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a lo señalado en el siguiente, según los ítems paquetes:</p> <p>1.Ítem paquete 1 S/ 300 000.00 (Trecientos Mil con 00/100 Soles)</p> <p>2.Ítem paquete 2 S/ 600 000.00 (Seis Cientos Mil con 00/100 Soles).</p> <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Paquete N° 01</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes para ambos paquetes: cables eléctricos de acero y/o cables sumergibles y/o cable vulcanizado y/o cables eléctricos en general.</p> <p><u>Acreditación</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>.....</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>				
	EMPRESA	PERÍODO DE EXPERIENCIA		RESULTADO
		DOCUMENTO	MONTO	
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA	1.- Contrato de de Bienes (02.08.2017) "Adquisición de Cables Electricos" Monto Contratado: S/ 211,301.00  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (05.10.2017)	S/ 211,301.00	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 47 al 55)
2	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	1.- Orden de Compra N° 2250001171(31.07.2017) USS 234,897.81  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (04.07.2017)  Tipo de Cambio SBS Dólar al 04.07.2017: S/ 3.2569	S/ 765,038.68	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 57 al 59)
3	EECOL ELECTRIC PERU S.A.C.	1.- Orden de Compra N° 025101-5 (03.04.2017) USS 587,311.36  2.- Constancia de Cumplimiento de la Prestación (03.07.2017)  Tipo de Cambio SBS Dólar al 03.07.2017: S/ 3.2521	S/ 1,909,995.27	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de contrato y acta de conformidad. (Folio 62 al 64)
TOTAL			S/ 2,886,334.95	Monto es mayor a lo solicitado en las Bases Integradas
POSTOR: ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C., CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, POR LO TANTO SU OFERTA ES CALIFICADA				

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



CALIFICACIÓN DE OFERTA				
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL "ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02				
POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.				
Documentos para acreditar los requisitos de calificación				
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a lo señalado en el siguiente, según los ítems paquetes:</p> <p>1.Ítem paquete 1 S/ 300 000.00 (Trecientos Mil con 00/100 Soles) 2.Ítem paquete 2 S/ 600 000.00 (Seis Cientos Mil con 00/100 Soles).</p> <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Paquete N° 01 En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes para ambos paquetes: cables eléctricos de acero y/o cables sumergibles y/o cable vulcanizado y/o cables eléctricos en general.</p> <p>Acreditación</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
	EMPRESA	PERÍODO DE EXPERIENCIA		RESULTADO
		DOCUMENTO	MONTO	
1	PETROTAL PERU S.R.L.	1.- Factura Electronica N° 2569 (08.08.2022) Monto Contratado: USS 353,511.98  2.- Detalle de Movimientos BCP (14.10.2022)  Tipo de Cambio SBS Dólar al 14.10.2022: S/ 3.9906	S/ 1,410,724.91	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de factura de detalle de movimiento bancario (Folio 48 al 49)
2	CIA MINERA PODEROSA S.A.	1.- Factura Electronica N° 2804 (18.08.2022) Monto Contratado: USS 126,109.81  2.- Detalle de Movimientos BBVA (25.08.2022)  Tipo de Cambio SBS Dólar al 25.08.2022: S/ 3.8514	S/ 485,699.32	VALIDO Adquisicion de Cables Electricos Acredita con copia de factura de detalle de movimiento bancario (Folio 50 al 51)
3	CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCHA S.A.A.	1.- Factura Electronica N° 2804 (18.08.2022) Monto Contratado: USS 126,109.81  2.- Detalle de Movimientos Scotiabank (30.11.2022)	-	NO VALIDO El monto abonado, no permite determinar objetivamente que corresponde al pago de la Factura remitida. Se precisa que no es competencia del Comité interpretar o completar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones (o imprecisiones), sino aplicar las reglas del procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente propuesto en función de las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar lo que es materia de la oferta. Por lo que su acreditación de la experiencia del postor debe demostrar de manera clara, objetiva y precisa lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección. Ver Resolución N° 342-2021-TCE-S4 (Folio 52 al 53)
TOTAL			S/ 1,896,424.23	Monto es mayor a lo solicitado en las Bases Integradas
POSTOR: CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A., CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, POR LO TANTO SU OFERTA ES CALIFICADA				

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)



RESUMEN CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
LICITACION PUBLICA N° 010-2023-SEDAPAL  
"ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS DIVERSOS" - ITEM 02

POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA			FACTORES DE EVALUACIÓN			BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE MÉRITO	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONDICIÓN
	Documentos para la Admisión de la Oferta	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	RESULTADO	PRECIO OFERTADO		PUNTAJE TOTAL				EVALUACIÓN DOCUMENTAL	RESULTADO	
				Monto	Puntaje							
ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 553,926.75	100.00	100.00	0.00	100.00	1°	CUMPLE	CALIFICADO	ADJUDICADO
CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ADMITIDA	S/. 558,950.50	99.10	99.10	0.00	99.10	2°	CUMPLE	CALIFICADO	--

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

POSTOR QUE OBTIENE EL MAYOR PUNTAJE GENERAL	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
PUNTAJE OBTENIDO	98.00
VALOR ESTIMADO	S/ 663,555.87
MONTO OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDO I.G.V.	S/. 553,926.75
BUENA PRO	ELECTROCONDUCTORES PERUANOS S.A.C.
% RESPECTO AL VALOR ESTIMADO	83.48%

FERNANDO PAJUELO MINAYA  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

JUAN VIZCARRA PALOMINO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (S)

RICARDO SOPLAPUCO VALVERDE  
MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN





Equipo Gestión de Plantas  
De Tratamiento de Aguas Residuales



Memorando N° 1644- 2023 – EG-PTAR

A : Presidente de Comité de Selección

Asunto : Evaluación de Cumplimiento de especificaciones técnicas.


Referencia : Memorando N° 270-2023-CS

Fecha : Lima, 12 de octubre del 2023 - Reg. 37170-2023


En relación al procedimiento de selección indicado en la referencia, adjunto al presente remitimos el cuadro de evaluación técnica del procedimiento de selección Licitación Pública N° 010-2023-SEDAPAL para la "Adquisición de Cables Eléctricos Diversos" con de continuar con el proceso de buena pro.


ITEM	PAQUETE	FICHA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTAS						
				Power Kabel S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
1	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2		53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3		56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4		45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
1	2	45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2		45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3		45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4		45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5		42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6		46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO
7		55442	CABLE ELECT T/INY 4 X 50 MM2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
8		57501	CABLE ELECT T/INY 3 X 1 X 120M	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

Atentamente,

  
Carlos Enrique Tiznado Banda  
Jefe Equipo Gestión de Plantas de  
Tratamiento de Aguas Residual (e).

CC: Archivo.

  
Recibido  
12.10.23

EGAP 12 OCT. 2023  
FECHA: .....  
REGISTRO:   
☐ URGENTE  
☐ REVISAR / INFORMAR  
☐ ADJUNTAR ANTECEDENTES  
☐ TRATAR PERSONALMENTE  
☒ ACCIÓN NECESARIA  
☐ PREPARAR RESPUESTA  
☐ RESOLUCIÓN  
☐ SU CONOCIMIENTO  
☐ EVALUAR  
☐ ARCHIVO



ITEM	PAQUETE	FICHA TÉCNICA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTAS						
				Power Kabel S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
1	1	42075	CABLE ELECT T/SUMERG.52 MM2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2		53392	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3		56016	CABLE ELECT T/SUMERG.4x25 MM2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4		45590	CABLE ELECT T/SUMERG.4G25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE
1	2	45085	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>
2		45087	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>
3		45088	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>
4		45089	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>
5		42078	CABLE ELECT T/THW N°2/0 AWG/MCM	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>
6		46306	CABLE ELECT 4G 120MM2	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	<b>NO CUMPLE</b>	<b>NO PRESENTO</b>
7		55442	CABLE ELECT T/NYY 4 X 50 MM2	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>
8		57501	CABLE ELECT T/NYY 3 X 1 X 120M	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>	CUMPLE	CUMPLE	<b>NO PRESENTO</b>



P. Machuca B.  
EG - PTAR



ÍTEM	Ficha N° 42075	PROPUESTAS						
	CABLE ELÉCTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE 4X50 O 4X52 MM2	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	MARCA: VATAN KABLO PROCEDENCIA: TURQUÍA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELAND CABLES PROCEDENCIA: ESPAÑA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY NAVAL	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: H07RN8-7	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F
1	Debe de cumplir la norma europea H07RN-F ó NYY naval o equivalente, es decir deberá de cumplir con lo siguiente:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Cable eléctrico sumergible trifásico concéntrico + línea tierra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Identificado por diferentes colores más el cable a tierra) de 52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Respuesta del pliego n° 5: 50 mm2 respuesta del pliego n° 17: de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Diámetro sección por línea (03 líneas de fuerza + un cable a tierra)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Que tenga descrito en todo lo largo el metraje.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Tipo de cable:</b>							
7	Cable multihilos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Material del conductor</b>							
8	cobre electrolítico recocido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Aislamiento del conductor</b>							
9	EPR (Ethylene Propylene Rubber): o polietileno reticulado u otro elastómero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Revestimiento exterior</b>							
10	El revestimiento será EPR (Ethylene Propylene Rubber) o CPE Chlorinated Polyethylene Rubber) o Polycloreprene Rubber: elastómero de goma termoplástica u otro elastómero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Tensión de servicio:</b>							
11	450 voltios / 750 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Calibre: 4x52mm2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



ÍTEM	Ficha N° 53392	PROPUESTAS						
	CABLE ELECT T/SUMERG.4x16 mm2	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	MARCA: VATAN KABLO PROCEDENCIA: TURQUIA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELAND CABLES PROCEDENCIA: ESPAÑA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY NAVAL	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: H07RN8-7	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F
1	Deberán cumplir la norma europea H07RN-f ó NYY naval, o equivalente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Deberán cumplir lo siguiente: multihilos, cable eléctrico sumergible trifásico concéntrico + línea a tierra. (identificador por diferentes colores más el cable a tierra). De 16 mm2: de sección por línea (03 líneas de fuerza + un cable a tierra)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	El material del conductor: cobre electrolítico recocido.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Aislamiento del conductor: EPR (Ethylene Propylene Rubber): o Polietileno Reticulado u otro elastómero.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El revestimiento exterior será: EPR (Ethylene Propylene Rubber) o CPE (Chlorinated Polyethylene Rubber) o Polychloroprene Rubber: o elastómero de goma termoplástica u otro elastómero.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Tensión de servicio: 450 / 750 voltios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Que tenga descrito en todo lo largo el metraje	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Calibre: 4x16mm2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



77  
P. Machuca B.  
EG - PTAR



ÍTEM	Ficha N° 56016	PROPUESTAS						
	CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 4 X 25 MM2	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	Especificaciones técnicas	MARCA: VATAN KABLO PROCEDENCIA: TURQUIA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELAND CABLES PROCEDENCIA: ESPAÑA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY NAVAL	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: H07RN8-7	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F
1	Deberán cumplir la norma europea H07rn-F ó NYY naval, o equivalente multihilos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Cable eléctrico sumergible trifásico concéntrico + línea a tierra (identificador por diferentes colores más el cable a tierra)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	El material del conductor: cobre electrolítico recocido	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Aislamiento del conductor: EPR (Ethylene Propylene Rubber): o Polietileno Reticulado u otro elastómero.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	El revestimiento exterior será: EPR (Ethylene Propylene Rubber) o CPE (Chlorinated Polyethylene Rubber) o Polycloroprene Rubber: o elastómero de goma termoplástica u otro elastómero.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Tensión de servicio: 450 / 750 voltios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Calibre: 4x25mm2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



ÍTEM	Ficha N° 45590	PROPUESTAS						
	CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 4G25	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	MARCA: VATAN KABLO PROCEDENCIA: TURQUIA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELAND CABLES PROCEDENCIA: ESPAÑA TIPO: H07RN-F	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY NAVAL	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: H07RN8-7	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: H07RN-F
1	Cable flexible de goma para uso industrial, tipo H07NR- F ó NYY naval.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Sumergible trifásico concéntrico + línea tierra (identificado por diferentes colores más el cable a tierra)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Tipo de cable:</b>							
3	Cable multihilos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, No especifica el numero de hilos	CUMPLE
	<b>Material del conductor:</b>							
4	Cobre electrolítico clase 5 (IEC 60228)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Aislamiento del conductor:</b>							
5	Goma etileno - propileno (HEPR) o similar: o polietileno reticulado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	<b>Revestimiento exterior:</b>							
6	Goma termoestable, tipo SE1 o similar: o elastómero de goma termoplástica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Tensión del servicio: baja tensión 750 v	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Calibre: 4Gx25mm2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, No especifica el calibre	CUMPLE
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE





ÍTEM	Ficha N° 45085	PROPUESTAS						
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx16mm2	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: RETFLEX N2XY	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: RVK	-
1	Tipo: RV-K de 4 G ó N2XY	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Sección nominal: 4G x 16mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Construido según la norma IEC-60502-1	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Conductor de cobre electrolítico flexible de clase 5 según UNE-EN60228	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Cubierta exterior extruida de PVC tipo DMV-18 según UNE-HD 603, color cubierta negro	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
7	Temperatura máxima de servicio: 90°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
8	Temperatura máxima en corto circuito: 250°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Tensión de ensayo: 3.5KV ó 3 KV	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	No propagador de llama según Norma: UNE EN 60332-1-2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Intensidad máxima directamente enterrado: mínimo 119 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
12	Intensidad máxima enterrado bajo tubo: mínimo 93 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
13	Intensidad máxima al aire: 100 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



7  
P. Machuca B.  
EG - PTAR

ÍTEM	Ficha N° 45087	PROPUESTAS						
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx35mm2	Power Kabel S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consortio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
Especificaciones técnicas		-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: RETFLEX N2XY	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: RVK	-
1	Tipo: RV-K de 4G ó N2XY	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Sección nominal: 4G x 35mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Construido según la Norma IEC-60502-1	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Conductor de cobre electrolítico flexible de clase 5 según UNE-EN60228	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Cubierta exterior extruida de PVC tipo DMV-18 según UNE-HD 603, color cubierta negro	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
7	No propagador de llama según norma: UNE EN 60332-1-2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
8	Temperatura máxima de servicio: 90°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Temperatura máxima en corto circuito: 250°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	Tensión de ensayo: 3.5KV ó 3 KV	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Intensidad máxima directamente enterrado: mínimo 187 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
12	Intensidad máxima enterrado bajo tubo: mínimo 143 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
13	Intensidad máxima al aire: 158 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



71  
P. Machuca B.  
EG - PTAR

ÍTEM	Ficha N° 45088	PROPUESTAS						
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx50mm2	Power Kabel S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. v Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	Especificaciones técnicas	-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: RETFLEX N2XY	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: RVK	-
1	Tipo: RV-K de 4G ó N2XY	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Sección nominal: 4G x 50mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Construido según la norma IEC-60502-1	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Conductor de cobre electrolítico flexible de clase 5 según Une-EN60228	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Cubierta exterior extruida de PVC tipo dmv-18 según UNE-HD 603, color cubierta negro	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
7	No propagador de llama según Norma: Une En 60332-1-2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
8	Temperatura máxima de servicio: 90°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Temperatura máxima en corto circuito: 250°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	Tensión de ensayo: 3.5KV ó 3 KV	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Intensidad máxima directamente enterrado: mínimo 187 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
12	Intensidad máxima enterrado bajo tubo: mínimo 143 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
13	Intensidad máxima al aire: 158 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



17  
P. Machuca B.  
EG-PTAR



ÍTEM	Ficha N° 45089	PROPUESTAS						
	CABLE TIPO RVK DE 4Gx70mm2	Power Kabel S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: RETIFLEX N2XY	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: N2XY	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: RVK	-
1	Tipo: RV-K de 4 G ó N2XY	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Sección nominal: 3x70mm2 + 1x35mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Construido según la Norma Iec-60502-1	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Conductor de cobre electrolítico flexible de clase 5 según UNE-EN60228	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Cubierta exterior extruida de PVC tipo DMV-18 según UNE-HD 603, color cubierta negro	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
7	No propagador de llama según Norma: UNE en 60332-1-2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
8	Temperatura máxima de servicio: 90°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Temperatura máxima en corto circuito: 250°C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	Tensión de ensayo: 3.5KV ó 3 KV	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Intensidad máxima directamente enterrado: mínimo 270 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
12	Intensidad máxima enterrado bajo tubo: mínimo 187 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
13	Intensidad máxima al aire: 223 amperios.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



21  
P. Machuca B.  
EG - PTAR

ÍTEM	Ficha N° 42078	PROPUESTAS						
	CABLE PORTA ELECTRODO 2/0 ó Cable WS Soldar 2/0 AWG	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consortio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: THW	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: WS	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: THW	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: THW	-
1	Tipo: THW	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Calibre nominal: 2/0 AWG ó 70 mm <sup>2</sup>	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Material: cobre electrolítico	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Aislamiento: elastómero TPE ó Cloruro de Polivinilo (PVC especial)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Tensión nominal: 600V	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Temperatura máx. de operación: mín. 70° C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



17  
P. Machuca B.  
EG - PTAR



ÍTEM	Ficha N° 46306	PROPUESTAS						
	CABLE ELÉCTRICO 4G 120 MM2	Power Kabel S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
<i>Especificaciones técnicas</i>		-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: RETIFLEX N2XY	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: 4G	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: CELSAFLEX N2XG	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: RVK	-
1	Tipo: 4G	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	<b>NO CUMPLE, No especifica el tipo</b>	NO PRESENTO
2	Tensión nominal:1000 voltios	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Característica: excelente flexibilidad	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Temperatura máxima de servicio: 90°C en servicio, 250°C en cortocircuito	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Tensión de ensayo:3,5 KV CA	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	No inflamable: UNE EN 60332 -1-2, IEC 60332-1-2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	<b>NO CUMPLE, No especifica las normas</b>	NO PRESENTO
7	Conductor de cobre electrolítico recocido, flexible de clase 5 según Norma UNE-EN 602284 (IEC 60228)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
8	Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según Norma	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Une-HD 6035 tabla 2A (XLPE IEC 60502.1 tablas 13, 15 y 17)	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	Cableado: helicoidal de los conductores aislados	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Cubierta exterior extruida de PVC tipo DMV-18 según UNE-HD 603 tabla A4	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
12	(PVC tipo ST2 según IEC 60502.1 tablas 18 y 19). Color negro	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
13	Color de los conductores: fase R, S, T colores/varios, tierra: Amarillo/verde	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
14	Espesor de aislamiento:1,2 mm	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
15	Diámetro exterior:46 mm	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
16	Peso:5.31 kg	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
17	Calibre: 4Gx120mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	-----------	-------------



ÍTEM	Ficha N° 55442	PROPUESTAS						
	CABLE ELECTRICO TIPO NYY 4X50 MM2	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY	MARCA: RIALTO CABLES PROCEDENCIA: INDIA TIPO: RVK	-
1	Tipo: NYY	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Norma de fabricación: NTP 370.255-1 o IEC 60228 o IEC 60502-1 o VDE 0250 o IEC 60332-1-2 o NTP 370.250	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Tensión de servicio: 1000 voltios	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Temperatura de operación: 80°C.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Conductor de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado, concéntrico.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Aislamiento y cubierta de PVC, conteniendo cuatro cables identificados por diferentes colores.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
7	<b>Capacidad de corriente:</b>							
8	Enterrado 140 amp +/- 2 amp	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Aire 168 amp +/- 2 amp	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	Ducto 125 amp +/- 2 amp	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Calibre: 4x50mm2	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



77  
P. Machuca B.  
EG - PTAR

ÍTEM	Ficha N° 57501	PROPUESTAS						
	CABLE ELECT T/NYY 3 X 1 X 120MM2	Power Kabell S.A.C.	Sonepar Perú S.A.C.	Electroconductores Peruanos S.A.C.	Consorcio Gener. Solut. Perú S.A.C. y Gamatech S.A.	Conductores Eléctricos Lima S.A.	Imfel S.A.C.	International Business Association S.R.L.
	<b>Especificaciones técnicas</b>	-	MARCA: NEXAS PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: FREETOX N2XOH	MARCA: ELCOPE PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY	-	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY	MARCA: CELSA CABLES PROCEDENCIA: PERÚ TIPO: NYY	-
1	Tipo: NYY o N2XOH	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
2	Norma de fabricación: IEC-60502-1.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
3	Conductor de cobre electrolítico temple suave.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
4	Cableado flexible clase 5, según Norma: IEC-60228.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
5	Aislados y enchaquetados individualmente con cloruro de polivinilo (pvc).	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
6	Cubierta exterior de cloruro de polivinilo (pvc-st1) en color negro, blanco y rojo.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
7	Se disponen en forma paralela fijados, mediante una cinta higroscópica.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
	<b>Dimensiones:</b>							
8	Calibre del conductor: 3 x 1 x120 mm²	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
9	Espesor de aislamiento: 1,6 mm	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
10	Espesor de la cubierta: 1,5 mm	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
11	Corriente admisible: enterrado 370A, aire: 349A, ducto: 301A.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
12	Tensión de servicio máxima: 1 KV.	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
13	Temperatura de operación: 80° C	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO

NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTO
-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	-------------



7  
P. Machuca B.  
EG - PTAR