

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 09/11/2023

Hora de envío : 15:05:20

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Con el fin de fomentar una mayor participación de profesionales y considerando el alcance del servicio, solicitamos incluir las siguientes carreras: Ingeniería Química o Ingeniería Mecánica o Ingeniería Industrial o Ingeniería Electrónica o ingeniería de Energía o Ingeniería de Petróleo.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.3.1.    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, el requerimiento del profesional va acorde a la formacion academica, en tanto es un servicio que se desarrollara en redes energizadas de distrubicion en media tension.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar una mayor participación de profesionales y considerando el alcance del servicio el cual consiste en realizar análisis en muestras de aceite dieléctrico, para descarte el contenido de Bifenilos Policlorados (PCB). Solicitamos considerar como experiencia haber ejercido el cargo de; supervisor de laboratorio y/o analista de laboratorio y/o terminos similares, en implementación de ensayos y operación de laboratorio para análisis de muestras de aceite mineral y dieléctrico, extracción y análisis de muestras de aceite dieléctrico de transformadores y análisis de muestras de aceite dieléctrico para descarte de PCB.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluire las siguiente experiencia del personal clave:

- y/o análisis de muestras de aceite dieléctrico de transformadores
- y/o análisis de muestras de aceite dieléctrico para descarte de PCB."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluire las siguiente experiencia del personal clave:

- y/o análisis de muestras de aceite dieléctrico de transformadores
- y/o análisis de muestras de aceite dieléctrico para descarte de PCB."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar una mayor participación de postores y considerando el alcance del servicio el cual consiste en realizar análisis en muestras de aceite dieléctrico, para descarte el contenido de Bifenilos Policlorados (PCB). Solicitamos incluir como servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria los servicios: Análisis de aceites dieléctricos de transformadores y/o Extracción y Análisis de aceites dieléctricos de transformadores y/o Análisis de muestra de aceite dieléctrico (físico químico, cromatográficos) y/o Análisis de productos derivados de petróleo utilizados como lubricantes y/o Análisis de productos sintéticos utilizados como lubricantes y/o Análisis de productos químicos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluirea en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

- y/o Análisis de aceites dieléctricos de transformadores
- y/o Extracción y Análisis de aceites dieléctricos de transformadores
- y/o Análisis de muestra de aceite dieléctrico (físico químico, cromatográficos)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluirea en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

- y/o Análisis de aceites dieléctricos de transformadores
- y/o Extracción y Análisis de aceites dieléctricos de transformadores
- y/o Análisis de muestra de aceite dieléctrico (físico químico, cromatográficos)"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En caso el comite no acepte nuestra solicitud numero 3 y mantenga lo establecido en las bases, solicitamos considerar los cargos de Residente de Obra, Especialista, líder, Inspector, para el Responsable del Servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluirea en la experiencia del personal clave (Responsable del servicio) los siguientes cargos:

- Responsable de Servicio
- Residente de obra

Lo anterior según el requerimiento deberan de ser en: (...) en las actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica y/o en inventario e inspecciones de redes eléctricas.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluirea en la experiencia del personal clave (Responsable del servicio) los siguientes cargos:

- Responsable de Servicio
- Residente de obra

Lo anterior según el requerimiento deberan de ser en: (...) en las actividades de operación y/o mantenimiento en sistemas de distribución eléctrica y/o en inventario e inspecciones de redes eléctricas.

"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Agradeceremos confirmar si podemos considerar la Constancia de Egresado para los Técnicos Electricistas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8.2    **Literal:** -    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, debido a que la exigencia va orientada a garantizar la formación técnica, debidamente acreditada con el título, según el requerimiento, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si podemos considerar las carreras de Ingeniería de Energía e Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, para el Especialista en GIS, a fin de recibir mayores perfiles

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.4 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluire en la experiencia del personal No clave (ESPECIALISTA EN GIS) los siguientes:

- Ingeniería de Energía y/o
- Ingeniería Electrónica y/o
- Ingeniería de Telecomunicaciones

Sin embargo es indispensable acreditar la experiencia solicitada en el requerimiento."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluire en la experiencia del personal No clave (ESPECIALISTA EN GIS) los siguientes:

- Ingeniería de Energía y/o
- Ingeniería Electrónica y/o
- Ingeniería de Telecomunicaciones

Sin embargo es indispensable acreditar la experiencia solicitada en el requerimiento."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Agradeceremos confirmar si podemos considerar también experiencia en el sector privado para el Especialista en GIS, a fin de recibir mayores perfiles.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 8.4      Literal: -      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se aclara, que la experiencia solicitada en el requerimiento, contempla el sector publico y/o privado (indistintamente), salvo la exigencia de las ""prácticas pre profesionales o profesionales en entidades públicas del estado"".

con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar el horario de trabajo que mantendrá el personal que desarrollará el servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que no existe un horario de trabajo establecido para el CONTRATISTA, sin embargo se debe de tener en consideracion lo establecido en el numeral 7 "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.",el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si el servicio será permanente por los 120 días o será a solicitud

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que el plazo establecido en el requerimiento es de 120 días calendarios, sin embargo se debe de tener en consideracion lo establecido en el numeral 7 "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.", el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En caso uno de los transformadores en uno de los alimentadores no se pueda muestrear ya sea por condición del transformador, por ejemplo, volumen bajo de aceite en transformador operativo u otros; ¿Es posible continuar con el servicio a la siguiente zona de alimentación dejando en stand-by solo los alimentadores no muestreados?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara, que en caso sucedira la situacion descrita materia de consulta, la CONTRATISTA debe de comunicar a la supervision de contrato y coordinar el incidente, para poder continuar con el desarrollo del servicio.  
Con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿A parte de los sticker verde y rojo que indican que el transformador ya fue muestreado, existe algún otro indicador visual en los equipos que pueda dar señal a los técnicos para no realizar el muestreo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que actualmente solo existen stickers en los transformadores muestreados con rojo o verde, que cuentan con el descarte en periodos anteriores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Es posible incluir en nuestra valorización mensual equipos que aún se encuentren en análisis toda vez que la suma de estos resultados pendientes no supere el 25 % de la cantidad valorizada?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la valorizacion esta sujeta al cumplimiento del servicio por item; vale decir el descarte de PCB por transformador y no a la estraccion de aceite del transformador, en ese entender se debe de concluir, para poder ser considerada en la valorizacion mensual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

¿Podría indicarnos la ubicación de cada zona de alimentación con la finalidad de establecer el kilometraje entre zonas y armar el cronograma de muestreo?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 12      **Literal:** -      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, primero que no se entiende el término "ZONA DE ALIMENTACION", sin embargo, se aclara que los alimentadores donde se ubican los transformadores se ubican en las provincias detalladas en el numeral 6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LA CANTIDAD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Existe alguna zona de alimentación considerada para el inicio de labores o el contratista puede establecer el orden?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, primero que no se entiende el termino "ZONA DE ALIMENTACION", sin embargo se debe de tener en consideracion lo establecido en el numeral 7 "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.",el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo; Asi mismo el muestreo se inicia con el primer transformador del alimentador y se continuara en dicho alimentador hasta concluir con el ultimo transformador de dicho alimentador antes, de pasar a otro alimentador, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Existe alguna zona de alimentación considerada para el inicio de labores o el contratista puede establecer el orden?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, primero que no se entiende el termino "ZONA DE ALIMENTACION", sin embargo se debe de tener en consideracion lo establecido en el numeral 7 "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.",el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, asimismoel muestreo se inicia con el primer transformador del alimentador y se continuara en dicho alimentador hasta concluir con el ultimo transformador de dicho alimentador antes de pasar a otro alimentador., con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Todos los transformadores se encuentran a nivel del suelo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que todos los transformadores de distribucion materia del servicio son de tipo aereo, biposte o monoposte

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para la sumatoria de los montos en los servicios ejecutados que garanticen la experiencia requerida para el postor; considerando que alguno de estos servicios fueron ejecutados en dólares ¿Cuál es el tipo de cambio que considera ELPU?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara que, según Bases estandar, lo establecido es lo siguiente: El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Por tanto se sugiere revisar la seccion del Anexo N° 8 de las bases estandar"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:05:20

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

: Se menciona ¿El servicio debe incluir movilidad (Camioneta 4x4 en buenas condiciones con un máximo de 5 años de antigüedad, acondicionado para portar escalera, camilla de rescate y equipamiento necesario para los trabajos indicados)? ¿Confirmar si el contratista debe incluir los materiales de muestreo (frascos y etiquetas)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, ELCONTRATISTA debe añadir los materiales indicados "frascos y etiquetas" con las cantidades que ayuden al correcto desarrollo del servicio, segun "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.",el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el TDR dice: a) METODO CLOR-N-OIL, analisis colrimetrico para descarte de PCB, puede realizarse en campo. Se solicita que se incluya en el parrafo lo siguiente: "que la prueba puede realizarse en las instalaciones del contratista", esto es para mejorar la calidad del analisis.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.2.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, es facultad del CONTRATISTA verificar y cautelar el adecuado cumplimiento del metodo CLOR-N-OIL, por tanto debe de garantizar el lugar mas adecuado para aplicar el metodo y su cumplimiento, en coordinacion con el supervisor de contrato, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita que se amplie la antigüedad de la camioneta a no mayor de 08 años o no mayor al año 2015. Debido a que reúne las mismas características de operatividad del vehiculo

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 9.4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, Por que una unidad movil "Camioneta 4x4 en buenas condiciones con un máximo de 5 años de antigüedad" garantizara el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria, la seguridad del personal a transportar, por otro lado se debe considerar que la ubicacion de los transformadores a extraer aceite dielectrico para su descarte de PCB estan ubicados en zonas urbanas y rurales; estos tipos de vehiculos con antigüedades mayores a los solicitados cuentan con desgastes y recorridos mayores que pone en riesgo el cumplimiento del servicio y las personas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

en el TDR dice: -Electro Puno S.A.A. entregará al contratista, información de la ubicación de los transformadores de distribución por alimentadores, ubicación en archivos KMZ o similar. Se solicita que se publique el listado de los transformadores que se realizaron el descarte de PCB en años anteriores. Para poder identificar y descartar las cantidades del listado total del servicio.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: III      Literal: 6      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

IGUALDAD DE TRATO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, sin embargo a la CONTRATISTA se le entregara informacion de ubicacion de los transformadores a extraer aceite dielectrio por alimentador en archivo KMZ.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Análisis del aceite dieléctrico del transformador por el Método Clor-N-Oil : El proveedor nos comunicó que demorara aproximadamente 45 días la importacion, ya que el producto tiene fecha de caducidad y por la volatilidad de la economía es que no puede mantener en stock la cantidad solicitada para la ejecución del servicio si no una vez realizado el pedido. De lo descrito en el párrafo anterior, es que solicitamos que se considere un plazo de 50 días adicionales para la IMPORTACION del exterior y posterior adquisición de las pruebas CLOR-N-OIL. Debido a que la ejecucion del servicio y los plazos de avance por mes estan relacionados con el descarte de PCB y tambien estan relacionadas con la valorizacion mensual. Por lo tanto, la finalidad de la ejecucion es el descarte bajo la condicional del avance mensual y sin los kits no estariamos cumpliendo con el contrato.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: anexo 01 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara, que el plazo establecido en el requerimiento es de 120 días calendarios, sin embargo se debe de tener en consideracion lo establecido en el numeral 7 ""7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO"", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.", el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Adicional a ello toda ampliacion de plazo se debe realizar en la ejecucion del contrato con la debida justificacion documentada en base al RLCE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el TDR dice: El contratista, deberá actualizar todos los datos requeridos de los transformadores muestreados y entregar la información a ELPU en un formato compatible con el ARCGIS de ELPU

Se solicita la aclaracion del procedimiento del registro y/o comprobacion de la base de datos. Debido a que si en el sistema ARCGIS no este graficado la subestacion cual sera el procedimiento y cuanto tiempo se tendra como ampliacion de plazo para el ingreso de los datos.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 6      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, Los transformadores materia del servicio estan graficados en el sistema grafico GIS, sin embargo si fuera el caso se indicara el procedimiento detallado durante la ejecucion del contrato, en coordinacion con el supervisor de contrato, con la finalidad de alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el TDR dice: El contratista, deberá actualizar todos los datos requeridos de los transformadores muestreados y entregar la información a ELPU en un formato compatible con el ARCGIS de ELPU

Se consulta si ELPU dara un punto de red en oficina de ELPU o se realizara via remota. Debido a que la digitacion en las propias instalaciones de ELPU con el punto de red entregado a la contratista, este realizara el registro y/o comprobacion de una forma mas optima.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 6      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, Se dara acceso remota o presencial durante la ejecucion del contato previa coordinacion con el Supervisor de Contrato, el cual realizara las gestiones internas en Electro Puno S.A.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

"En el TDR dice: - El contratista deberá entregar a Electro Puno S.A.A., los datos actualizados en formato compatible con el Sistema Empresarial Georeferenciado ARCGIS."  
Se consulta sobre cual es el formato compatible y que informacion se vinculara a este formato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, a la CONTRATISTA se le entregara e instruira sobre el formato durante la ejecucion del contrato mediante al Supervisor de Contrato, el cual realizara las gestiones internas en Electro Puno S.A.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el TDR dice: -Si el transformador ya tiene un sticker de color VERDE O ROJO donde indique que ya fue muestreado; ya no se tomara la muestra; y, tampoco se considerara en la valorización que presente el contratista; solo será mencionado en su informe de valorización; indicando, que el transformador ya fue intervenido.

Se solicita que se publique el listado de los transformadores para realizar un mejor estudio de costos. Debido a que no se tendria en forma clara y precisa el listado de los transformadores para realizar el presente servicio debido a que generaria costos de traslado que no se reconocieran por parte de la entidad. Y sin estos datos estan contraviniendo las disposiciones del OSCE en publicar todos los datos asociados al servicio.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, a la CONTRATISTA se le entregara informacion de ubicacion de los transformadores a extraer aceite dielectrio por alimentador en archivo KMZ, sin embargo los transformadores se encuentran dentro de las provincias detalladas en el numeral 6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LA CANTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el TDR dice: -Las muestras con resultado ¿positivo¿, en la fase de Descarte de PCB pasarán a ser analizadas por Cromatografía de Gases para el análisis confirmatorio  
Se solicita que se indique la cantidad estimada y/o referencial del analisis de cromatografia en el presente servicio.  
Debido a que contraviene las disposiciones del OSCE en no publicar, en forma clara y precisa los datos asociados al servicio.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, Debido a que no se puede cuantificar la cantidad de transformadores con resultado positivo, por lo que los postoren deberan apelar a su experiencia en el servicio para poder realizar una estimacion correcta de sus costos para el correcto desarrollo del servicio objeto de la presente convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el TDR dice: -Las muestras con resultado ¿positivo¿, en la fase de Descarte de PCB pasarán a ser analizadas por Cromatografía de Gases para el análisis confirmatorio

Se solicita que se amplie al finalizar el servicio un plazo de 25 días calendarios debido a que los resultados del laboratorio demoran 15 días hábiles para emitir los resultados. Y estos plazos no están considerados en el servicio

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara, que el plazo establecido en el requerimiento es de 120 días calendarios, sin embargo se debe de tener en consideración lo establecido en el numeral 7 "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.", el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Adicional a ello toda ampliación de plazo se debe realizar en la ejecución del contrato con la debida justificación documentada en base al RLCE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:44:10

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicite que se considere como experiencia del personal clave en los servicios de analisis de muestra de transformadores para descarte de contenido de PCB, servicio de analisis de muestra de aceite de transformadores operativos y no operativos para descarte de PCB, servicio de descarte de presencia de pcb mediante el metodo colorimetrico y muestras de aceite extraidas de transformadores en servicio, el servicio de monitoreo inventario extraccion de muestra de aceite dielectrico y determinacion de PCB a las muestras de aceite de transformadores de distribucion mediante el metodo de analisis cromatografico

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, por tanto con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores se incluirea como parte de la experiencia del personal clave lo siguiente:

- Servicios de analisis de muestra de transformadores para descarte de contenido de PCB y/o,
- Servicio de analisis de muestra de aceite de transformadores operativos y no operativos para descarte de PCB y/o
- Servicio de descarte de presencia de pcb mediante el metodo colorimetrico y muestras de aceite extraidas de transformadores en servicio y/o
- Servicio de monitoreo inventario extraccion de muestra de aceite dielectrico y determinacion de PCB a las muestras de aceite de transformadores de distribucion mediante el metodo de analisis cromatografico"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, por tanto con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores se incluirea como parte de la experiencia del personal clave lo siguiente:

- Servicios de analisis de muestra de transformadores para descarte de contenido de PCB y/o,
- Servicio de analisis de muestra de aceite de transformadores operativos y no operativos para descarte de PCB y/o
- Servicio de descarte de presencia de pcb mediante el metodo colorimetrico y muestras de aceite extraidas de transformadores en servicio y/o
- Servicio de monitoreo inventario extraccion de muestra de aceite dielectrico y determinacion de PCB a las muestras de aceite de transformadores de distribucion mediante el metodo de analisis cromatografico"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	21:48:48

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

¿Se realizarán la extracción de aceite para las pruebas de PCB con los equipos en funcionamiento? En caso de cortes, ¿cuál sería la duración estimada de dichas interrupciones?. Así mismo, mencionar quien estará a cargo de dicha maniobra y cual será el procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, Los muestreos se efectuaran con el transformador operativo a traves de la valvula de drenaje, sin embargo, si corresponde generar una interrupcion para la extraccion de aceite dielectrico se cordinara con el supervisor zonal responsable de la Gerencia Tecnica y el supervisor de servicio, con quienes se coordinara la fecha y los tiempos de corte, por lo que el supervisor de contrato, realizara las coordinaciones en Electro Puno SAA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	21:48:48

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Se solicita amablemente detallar qué equipos están ubicados a nivel del suelo y cuáles se encuentran en altura, indicando la altura específica en este último caso.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 6.      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, Que todos los transformadores a los que se extraeran aceite dielectrico de los diferentes alimentadores, son de tipo aereo, biposte o monoposte, las subestaciones estan instaladores en estructuras de 12 y 13 metros, aproximadamente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	21:48:48

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente que se amplíen los criterios de experiencia del postor a: Extracción y/o análisis de aceite y/o tratamiento de aceite y/o mantenimiento en transformadores de distribución y/o potencia. Puesto que va acorde a los servicios similares del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 14. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluirea en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

- Extracción y/o análisis de aceite y/o tratamiento de aceite y/o mantenimiento en transformadores de distribución y/o potencia. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluirea en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente:

- Extracción y/o análisis de aceite y/o tratamiento de aceite y/o mantenimiento en transformadores de distribución y/o potencia. "



Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	21:48:48

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de ejecución del servicio a 180 días calendario, a fin de contemplar los tiempos necesarios para la importación de las pruebas PCB y los análisis cromatográficos.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 9.      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, El plazo establecido en el requerimiento es de 120 días calendarios, sin embargo se debe de tener en consideracion lo establecido en el numeral 7 "7. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO", en la cual indica lo siguiente: (...) El contratista propondrá un cronograma de trabajo con los tiempos de ejecución, dicha programación y/o modificación deberá ser revisado y aprobado por el administrador de contrato.", el mismo que debe de estar en concordancia a lo establecido en el Plan de Trabajo, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del servicio para alcanzar el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	21:48:48

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente que se amplíen la experiencia del personal clave requerido como Responsable del Servicio a experiencia en la supervisión del tratamiento y/o extracción y análisis de aceite dieléctrico de todo tipo en transformadores de potencia y/o distribución. Puesto que va acorde a los servicios similares del postor que acreditaran la experiencia en la especialidad y ya que es el objeto del presente servicio.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 8.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluíra en la experiencia del personal clave (Responsable del servicio) los siguientes cargos:

- y/o extracción y análisis de aceite dieléctrico de todo tipo en transformadores de potencia y/o distribución."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Se acoge parcialmente, con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores, por tanto se incluíra en la experiencia del personal clave (Responsable del servicio) los siguientes cargos:

- y/o extracción y análisis de aceite dieléctrico de todo tipo en transformadores de potencia y/o distribución."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : CP-SM-11-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRA DE ACEITE DE TRANSFORMADOR PARA DESCARTE DEL CONTENIDO DE PCB

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	09/11/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	21:48:48

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita gentilmente proporcionar las coordenadas de la ubicación de los transformadores para facilitar la estimación del recorrido y la distancia entre ellos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, A la CONTRATISTA se le entregara informacion de ubicacion de los transformadores a extraer aceite dielectrio por alimentador en archivo KMZ, sin embargo los transformadores se encuentran dentro de las provincias detalladas en el numeral 6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y LA CANTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null