

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Por principio que rigen las contrataciones, Principio de Transparencia, del cuadro No.1 ¿Suministro de herrajes para cadena de aisladores y herrajes de fijación y empalme para conductor AAAC¿, se detallan suministros requeridos en dos ítems, SE SOLICITA que el comité indique si la presentación es por ítem paquete o ítems individuales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Que el presente proceso de Selección es por Ítem Paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De normas aplicables, SE SOLICITA INCLUIR como norma aplicable a la Norma UNE-EN 207009 ¿Herrajes y elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas aéreas¿, dicha norma es utilizado como referencia en otros suministros aparte de grilletes rectos usado además en las diferentes licitaciones de diversas Entidades Eléctricas por ser más actualizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.3 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se incluirá la Norma UNE-EN 207009 aplicable a Herrajes, elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas en alta tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, NORMAS APLICABLES.

El suministro solicitado deberá cumplir estrictamente con las prescripciones de las siguientes normas ANSI (American National Standard Institute), ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o UNE-EN 207009, en donde sea aplicable, según la versión vigente a la fecha de la solicitud de presentación de ofertas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De normas aplicables, SE SOLICITA INCLUIR la Norma UNE-EN 21-159 ¿Elementos de fijación y empalme para conductores y cables de tierra de líneas eléctricas aéreas¿, dicha norma es utilizado como referencia en las diferentes licitaciones de diversas Entidades Eléctricas por ser más actualizada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.3 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se incluirá la Norma UNE-EN 21-159 aplicable a Herrajes, elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas en alta tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, NORMAS APLICABLES.

El suministro solicitado deberá cumplir estrictamente con las prescripciones de las siguientes normas ANSI (American National Standard Institute), ASTM (American Society for Testing and Materials) y/o UNE-EN 207009, en donde sea aplicable, según la versión vigente a la fecha de la solicitud de presentación de ofertas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Por principio que rigen las contrataciones, Principio de Transparencia, SE SOLICITA ELIMINAR requerimiento de incluir marca de ¿número de pedido-Electro oriente¿ por no ser requisito contemplado en las normas técnicas respecto al marcado de suministros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.10 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se excluirá "Número de Pedido - ELECTRO Oriente", requerimiento solicitado en el inciso a) del numeral 5.4.10 (MARCAS), pág. 40 de las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, MARCAS.

Todos los herrajes deberán tener una marca permanente con la siguiente información:

- a) Número de pedido ¿ ELECTRO ORIENTE
- b) Nombre del fabricante
- c) Código del herraje
- d) Capacidad mecánica en kN
- e) Año de fabricación

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, por principio que rigen las contrataciones, Principio de Transparencia SE SOLICITA que en las bases integrales se incluyan tablas de datos técnicos garantizados CLARAS y LEGIBLES ya que es difícil hacer observaciones a las tablas publicadas en estas bases estándar poniendo incluso en riesgo la continuidad de este proceso debido a la mala calidad de su publicación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se adjuntará las tablas de datos técnicos garantizados e información complementaria en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.01 Grillete recto de acero forjado de ¾,70 KN; requieren de planos (ítem 1.01.13) , según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación ,además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.02 Grillete recto de acero forjado de ¾,90 KN; requieren de planos (ítem 1.02.13), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.03 Adaptador anillo-bola, 70 KN; requieren de planos (ítem 1.03.11), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.04 Adaptador anillo-bola, 90 KN; requieren de planos (ítem 1.04.11), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.05 Adaptador casquillo-ojo corto, 70 KN; requieren de planos (ítem 1.05.11), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.06 Adaptador casquillo-ojo alargado, 90 KN; requieren de planos (ítem 1.06.11), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.07 Alargadera horquilla; requieren de planos (ítem 1.07.11), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar Imagen referencial con dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.08 Adaptador horquilla-ojo, requieren de planos (ítem 1.08.10), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:13:36

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.09 Cáncamo, requieren de planos (ítem 1.09.10), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.10 Contrapesos, requieren de planos (ítem 1.10.09), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar Imagen referencial con dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 1.11 Yugo triangular 90 KN, requieren de planos (ítem 1.10.09), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.01 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (incluye varilla de armar), del ítem 2.01.04 norma de fabricación, SE SOLICITA también tomar como norma de referencia la UNE EN 207009.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se incluirá la Norma UNE-EN 207009 aplicable a Herrajes, elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas en alta tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:
Para el ítem 2.01.04, Norma de fabricación: IEC 61284 / UNE EN 207009.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.01 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (incluye varilla de armar),por Principio de Transparencia SE SOLICITA indicar la UNIDAD REQUERIDA para conocer valor de los ítems 2.01.07 Límite elástico equivalente, ítem 2.01.08 Alargamiento a rotura e ítem 2.01.09 Resilencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La unidad de medida solicitada es:
2.01.07 Límite Elástico Equivalente: MPa
2.01.08 Alargamiento a Rotura: %
2.01.09 Resilencia: MPa/mm3
Estos valores son considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:
2.01.07 Límite Elástico Equivalente: MPa
2.01.08 Alargamiento a Rotura: %
2.01.09 Resilencia: MPa/mm3

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.01 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (incluye varilla de armar), según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.01 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (incluye varilla de armar), por Principio de Transparencia SE SOLICITA indicar la UNIDAD REQUERIDA para conocer valor de los ítems 2.01.17 Momento de inercia respecto al eje vertical en el plano de los conductores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La unidad de medida solicitada del ítem 2.01.17 esta dado el cm4. Estos valores son considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:

2.01.17 Momento de inercia respecto al eje vertical en el plano de los conductores: cm4

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.01 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (incluye varilla de armar),SE SOLICITA que los valores garantizados respecto al ítem 2.01.23 Pérdidas eléctricas máximas garantizadas y nivel de potencia de cortocircuito sean OPCIONALES ya que esos valores son experimentales y no son incluidos generalmente en los catálogos y fichas técnicas del producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Los valores del ítem 2.01.23, Pérdidas Eléctricas Máximas Garantizadas y el Nivel de Potencia de Cortocircuito. Estos valores son considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.02 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm² (para jumper sin varilla de armar), del ítem 2.02.04 norma de fabricación, SE SOLICITA también tomar como norma de referencia la UNE EN 207009.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se incluirá la Norma UNE-EN 207009 aplicable a Herrajes, elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas en áreas de alta tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:

Para el ítem 2.02.04, Norma de fabricación: IEC 61284 / UNE EN 207009.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.02 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (para jumper sin varilla de armar),por Principio de Transparencia SE SOLICITA indicar la UNIDAD REQUERIDA para conocer valor de los ítems 2.02.07 Límite elástico equivalente, ítem 2.02.08 Alargamiento a rotura e ítem 2.02.09 Resilencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La unidad de medida solicitada es:
2.02.07 Límite Elástico Equivalente: MPa
2.02.08 Alargamiento a Rotura: %
2.02.09 Resilencia: MPa/mm3
Estos valores son considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:
CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:
2.02.07 Límite Elástico Equivalente: MPa
2.02.08 Alargamiento a Rotura: %
2.02.09 Resilencia: MPa/mm3

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:19:17

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.02 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2 (para jumper sin varilla de armar, según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.4.14 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.02 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm² (para jumper sin varilla de armar), por Principio de Transparencia SE SOLICITA indicar la UNIDAD REQUERIDA para conocer valor de los ítems 2.02.17 Momento de inercia respecto al eje vertical en el plano de los conductores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La unidad de medida solicitada del ítem 2.02.17 esta dado el cm⁴. Estos valores son considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:

2.02.17 Momento de inercia respecto al eje vertical en el plano de los conductores: cm⁴

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.02 Grapa de suspensión para conductor AAAC 150 mm2, SE SOLICITA que los valores garantizados respecto al ítem 2.01.23 Pérdidas eléctricas máximas garantizadas y nivel de potencia de cortocircuito sean OPCIONALES ya que esos valores son experimentales y no son incluidos generalmente en los catálogos y fichas técnicas del producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Los valores del ítem 2.01.23, Pérdidas Eléctricas Máximas Garantizadas y el Nivel de Potencia de Cortocircuito, serán considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.03 Grapa de anclaje tipo compresión para conductor AAAC 150, del ítem 2.03.04 norma de fabricación, SE SOLICITA también tomar como norma de referencia la UNE EN 21-159.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: Se incluirá la Norma UNE-EN 21-159 aplicable a Herrajes, elementos de fijación y empalme para líneas eléctricas en áreas de alta tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:

Para el ítem 2.03.04, Norma de fabricación: IEC 61284 / UNE EN 21-159.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados, ítem 2.03 Grapa de anclaje tipo compresión para conductor AAAC 150 mm², por Principio de Transparencia SE SOLICITA indicar la UNIDAD REQUERIDA para conocer valor de los ítems 2.03.09 Límite elástico equivalente, ítem 2.03.10 Alargamiento a rotura e ítem 2.03.11 Resilencia

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica, acoge la observación: La unidad de medida solicitada es:

2.03.09 Límite Elástico Equivalente: MPa

2.03.10 Alargamiento a Rotura: %

2.03.11 Resilencia: MPa/mm³

Estos valores son considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con atención a la integración de las bases, será de la siguiente manera:

CAPITULO III ¿ REQUERIMIENTO, numeral 3.1 de las Bases, Especificaciones Técnicas, TABLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:

2.03.09 Límite Elástico Equivalente: MPa

2.03.10 Alargamiento a Rotura: %

2.03.11 Resilencia: MPa/mm³

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.03 Grapa de anclaje tipo compresión para conductor AAAC 150 mm2, según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.03 Grapa de anclaje tipo compresión para conductor AAAC 150 mm2, SE SOLICITA que los valores garantizados respecto al ítem 2.03.25 resistencia a 20°C entre entrada y salida del conductor e ítem 2.03.26 pérdidas eléctricas máximas garantizadas sean OPCIONALES ya que esos valores son experimentales y no son incluidos generalmente en los catálogos y fichas técnicas del producto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Los valores del ítem 2.03.25 y 2.03.26, resistencia a 20°C entre entrada y salida del conductor y pérdidas eléctricas máximas garantizadas, serán considerados como valores referenciales para la evaluación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados item 2.05 Empalme de compresión de tensión para conductor AAAC 150 mm2, según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.06 Empalme de reparación para conductor AAAC 150 mm2, según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

CAP III /5.4.14/PAG 41

De tablas de datos técnicos garantizados item 2.07 Conector de vías paralelas para conductor AAAC 150 mm2, según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

De tablas de datos técnicos garantizados ítem 2.08 Amortiguadores asimétricos Stockbridge para conductor AAAC 150 mm2, según el punto 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta, numeral E, solicitan solo la presentación de tabla de datos técnicos de los bienes. Por lo expuesto, SE SOLICITA ACLARAR si la presentación de planos es obligatorio en la presentación de ofertas de esta licitación, además Por principio de transparencia indicar dimensiones requeridas, y considerar que dichas dimensiones son valores mínimos requeridos como se especifica en todos los valores de tabla de datos técnicos garantizados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica ACLARA: Los postores incluirán en su oferta la presentación de planos de detalle y datos técnicos garantizados según lo requiera las Bases Administrativas, pudiendo el postor mejorar el requerimiento mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:26:05

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

De requisitos de calificación, por objeto de la convocatoria y por Principio de Libre concurrencia e Igualdad de trato, SE SOLICITA AMPLIAR bienes similares a venta y/o suministro de Aisladores en general, pararrayos en general y seccionadores tipo cut-out en general

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.4.14 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225, numeral A y B.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente Observación califica como una consulta y será respondida como tal: El comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: se considerará bienes similares: A la venta y/o suministro de Aisladores en general, pararrayos en general y seccionadores tipo cut-out en general, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20550456665	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	ELECTROPOWER JLC GROUP S.A.C.	Hora de envío :	17:30:19

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Del anexo SE SOLICITA enviar en las bases integradas esos planos en forma clara y precisa, ya que se esta recibiendo importante información en pésima condición poniendo en riesgo la propia convocatoria porque vulnera el principio de Transparencia

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ANEXO 04 **Literal:** 04 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley 30225 , numeral C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica acoge la observación: Se adjuntarán los anexos de la paginas (50-69) de las Bases Administrativas del mencionado proceso de selección en formato PDF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:27

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:
Solicitamos ampliar la experiencia a suministro de Equipos tales como: Aisladores Poliméricos, Aisladores de Porcelana, Aislador Pasamuros con nivel de tensión mayor o igual a 60 kV.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.5 **Literal:** 5.5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: se considerará bienes similares: A la venta y/o suministro de Aisladores Poliméricos, Aisladores de Porcelana, Aislador Pasamuros con nivel de tensión mayor o igual a 60 kV, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20392777190	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	Hora de envío :	18:17:27

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Confirmar si las imágenes de los herrajes son referenciales, caso contrario de haber alguna medida especifica favor de adjuntar planos de los detalles con las medidas correspondientes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Se adjuntara los planos con las medidas referenciales y especificaciones técnicas requeridas de los materiales y accesorios solicitados en las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20610113495	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	NITRO ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:24:12

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que el plazo de noventa (90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, donde no incluye la las pruebas de funcionamiento para la recepción del bien y conformidad, como se indica en el numeral 5.4.23

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: El plazo de entrega de los bienes es de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, plazo que no incluye pruebas de funcionamiento para la recepción del bien y conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20610113495	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	NITRO ORIENTE S.A.C.	Hora de envío :	18:24:12

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que se considerara como similar a los Bastidores de F°G° Tipo I, ya que este forma parte de una ferretería eléctrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: se considerará bienes similares: A la venta y/o suministro Bastidores de F°G° Tipo I, por ser bienes pertenecientes a FERRETERÍA ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20603064811	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A.C.	Hora de envío :	18:38:00

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Los bienes materiales de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de noventa días calendario.

SE SOLICITA: Los productos solicitados son de Fabricación puntual de acuerdo al requerimiento, y son de importación , estos tienen tiempos desde fabricación hasta la entrega en sus almacenes , se solicita puedan ampliar la entrega hasta 110 días calendarios con el fin de no tener ningún retraso en la entrega y cumplir para el avance de su proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: PLAZO Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: El plazo de entrega de los bienes es de noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, plazo que no incluye pruebas de funcionamiento para la recepción del bien y conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20603064811	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A.C.	Hora de envío :	18:38:00

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

El precio de la Oferta es en SOLES.

SE SOLICITA: Se puede presentar en Dolares Americanos, esto debido al cambio de moneda que impacta directamente en los insumos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** REQUISITOS **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: La oferta presentada debe ser en SOLES según lo indica las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE ¿HERRAJES PARA CADENA DE AISLADORES¿ Y ¿HERRAMIENTAS DE FIJACION Y EMPALME PARA CONDUCTOR AAAC¿ PARA EL PROYECTO: ¿INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV PONGO DE CAYNARACHI ¿ YURIMAGUASY SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

Ruc/código :	20603064811	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD S.A.C.	Hora de envío :	18:38:00

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

TABLA DE DATOS TÉCNICOS : Ítem 1.09 CÁNCAMO.

Existen diferentes diseños, de acuerdo a standares y recomendaciones de cada Fabricante , en nuestro caso es el compacto de 1 sola pieza que viene incorporado o incluido en la Grapa de suspensión, esto beneficia la condición del producto como tal, al no tener que usar dos piezas y en el tiempo de instalación.

SE SOLICITA:, se acepte el diseño compacto para dar mas opciones de participación a los postores, teniendo en cuenta que tiene la misma función pero con beneficios y valor agregado indicados lineas arriba.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ESPECIFICA **Literal:** 5.4.14 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área técnica PRECISA: Las Bases Administrativas del presente proceso, indican los requerimientos mínimos generales que deberán cumplirse en el diseño, fabricación, suministro, transporte, almacenamiento y pruebas de los Herrajes, incluido sus componentes y accesorios. Por lo tanto, los requerimientos contenidos en este documento deberán entenderse como valores mínimos para aceptación y no como limitantes de diseño. Consiguientemente, si el Ofertante encuentra aspectos que limiten su diseño, deberá informarlos y documentarlos con claridad en su oferta. Se entiende que todo el suministro será de la más alta calidad y cumplirá con las normas y especificaciones internacionales para su fabricación y pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null