

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ
Nomenclatura :	AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código : 20511767823
Nombre o Razón social : SERVIMEC INGS. S.A.C.

Fecha de envío : 03/10/2023
Hora de envío : 18:04:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el apartado TIPO se indica: UPS on line de doble conversión, con clasificación VFI SS 111

OBSERVACION

Solicitamos no incluir o dejar como opcional esta exigencia, pues la misma apunta a una normativa orientada a estándar americano, el cual obviamente difiere del estándar local y normado por el CEN.

En el mismo sentido, existen mayores argumentos, pues la norma indicada certifica lo siguiente:

- ¿ Dependencia de la salida respecto a la entrada en el UPS
- ¿ Forma de onda de salida
- ¿ Prestaciones dinámicas en la salida

Estos aspectos ya van cubiertos en las exigencias técnicas indicadas en la misma página 33 y más bien genera discrepancia. Específicamente con los parámetros de Tecnología On Line Doble Conversión, Onda Sinusoidal, THD, etc. Para citar un punto, esta normativa, concretamente la VFI SS específica como valido onda sinusoidal con un THD de hasta 8%, mientras que las actuales tecnologías ofrecen cifras más acorde, de hasta 2%.

Solicitamos la aclaración pertinente y el retiro de la clasificación indicada, teniendo en cuenta la calidad de energía exigida para los equipos de computo o cargas sensibles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: anexo 01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, debido a que el área usuaria requiere que los sistemas ininterrumpidos de energía UPS de 10 KVA para la Oficina Registral de Casma, cumplan con la norma de estandarización internacional que clasifica los rendimientos del Sistemas Ininterrumpidos, la referida norma internacional estandarización IEC EN 62040 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge; el área usuaria requiere que el UPS cumpla con la norma de estandarización internacional que clasifica los rendimientos de los UPS, Norma internacional estandarización IEC EN 62040 3

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	18:04:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita en el apartado BYPASS:
Manual integrado en el equipo.
Los UPS cuentan con un Bypass manual y en instalaciones de misión crítica se solicita un BYpass manual para condiciones de emergencia, mantenimiento o retiro del UPS para reemplazo.
El contar con un Bypass manual integrado en el mismo UPS, le quita la funcionalidad para la cual se tiene conceptualizada opere esta vía de alimentación. El BYpass manual debe ser externo, de tal forma que permita aislar el UPS para tareas de mantenimiento y/o reemplazo del UPS, sin afectar las cargas en el proceso.
Asimismo, en el diagrama indicado en la página 35, se muestra un BYpass manual externo al UPS
Se solicita confirmar que el Bypass solicitado debe ser externo al UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: anexo 01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ratifica pedido de bypass integrado en el UPS

El bypass externo, con el que ya se cuenta, se configurará de acuerdo a lo especificado en el ítem INSTALACIÓN - Cableado de circuitos eléctricos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ratifica pedido de bypass integrado en el UPS

El bypass externo, con el que ya se cuenta, se configurará de acuerdo a lo especificado en el ítem INSTALACIÓN - Cableado de circuitos eléctricos

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con la finalidad promover la pluralidad de postores y concurrencia de marcas, confirmar se se aceptará soluciones que contengan todo el equipamiento (UPS, banco de baterías, transformador de aislamiento y tablero de by pass) en un solo sistema.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección precisa; Si cumple con las especificacione y rendimiento solicitadas se Aceptarán las propuestas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Comité de selección precisa; Si cumple con las especificacione y rendimiento solicitadas se Aceptarán las propuestas

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a las características de entrada, considerando que la potencia del UPS es de 10KVA, sírvase aclarar que el frame solicitado hace referencia al chasis del UPS requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge su consulta siempre y cuando lo ofertado cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección acoge su consulta siempre y cuando lo ofertado cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases indican lo siguiente : 01 min para sobrecargas de hasta el 150 %.

Considerando que las instalaciones existentes están preparadas para un UPS de 10 KVA y que las sobrecargas en un largo período no son recomendadas para un óptimo funcionamiento del UPS, solicitamos confirmar que aceptarán 30 segundos para sobrecargas de hasta el 150%.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la consulta aceptando el valor de 30 segundos para sobrecargas de hasta el 150%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección acoge la consulta aceptando el valor de 30 segundos para sobrecargas de hasta el 150%

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Considerando que en las bases solicitan un transformador de aislamiento, confirmar si la capacidad ofertada debe ser 20% mayor a la del UPS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que se confirma que el transformador de aislamiento debe considerar como valor recomendable una capacidad de 20% mayor a la solución solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección precisa que se confirma que el transformador de aislamiento debe considerar como valor recomendable una capacidad de 20% mayor a la solución solicitada

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Considerando que en las bases solicitan un transformador de aislamiento monofásico, confirmar que la conexión Dyn5 no aplica al transformador solicitado, pues no es una característica del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: * Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acepta que la conexión Dyn5 no aplica para esta configuración, siendo retirada de las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección acepta que la conexión Dyn5 no aplica para esta configuración, siendo retirada de las especificaciones técnicas requeridas.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar los metros de distancia en los que se ubican los transformadores existentes (Tablero eléctrico de distribución, tablero de bypass y tablero de líneas estabilizadas) referente a la ubicación del UPS solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** * **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntan los detalles de galería fotográfica y croquis para la evaluación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjuntan los detalles de galería fotográfica y croquis para la evaluación correspondiente.

Entidad convocante : ZONA REGISTRAL N° VII SEDE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-SUNARP-ZRVII/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA UPS DE 10 KVA PARA LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA DE LA ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ

Ruc/código :	20106696269	Fecha de envío :	03/10/2023
Nombre o Razón social :	ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:25:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a la solicitud de información técnica complementaria solicitamos:

- a) Confirmar que también aceptarán carta del fabricante.
- b) Considerando que algunos fabricantes no cuentan con subsidiarias en el país, sino que son representados por marcas inscritas en el país a través del INDECOPI, solicitamos confirmar que también aceptarán carta del dueño de la marca de los equipos ofertados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que el postor deberá acreditar para la presentación de la propuesta con la presentación de información técnica complementaria, tales como catálogos y/o brochure y/o folletería y/o instructivos y/o carta de la subsidiaria del fabricante en Perú, en original o copia simple

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección precisa que el postor deberá acreditar para la presentación de la propuesta con la presentación de información técnica complementaria, tales como catálogos y/o brochure y/o folletería y/o instructivos y/o carta de la subsidiaria del fabricante en Perú, en original o copia simple