



POZO P–2 DE PUESTA A TIERRA TIPICO PARA ALUMBRADO Y FUERZA A CONSTRUIR (PAT–1.1) S/E

LEYENDA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO EN TUBO 1" PVC-P
	25mm2 TW CHAQUETA
	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 7 hilos temple suave Pureza minima al 99.9 % 25 mm2, NTP 370.251
	CONDUCTOR DE COBRE 25mm2 TW CHAQUETA COLOR VERDE CON FRANJAS AMARILLAS (PARA SISTEMA DE ALUMBRADO Y FUERZA)
	POZO DE PUESTA A TIERRA
	SOLDADURA CADWELL CONEXION EN DERIVACION "T"
	SOLDADURA CADWELL CONEXION EN DERIVACION CRUZ
	CONECTOR DE BRONCE TIPO AB 1"



ITEM	DESCRIPCION
①	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 25mm2
②	VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 20mm(3/4")Øx2.40m. (VER DETALLE ADJUNTO)
③	CONECTOR DE COBRE TIPO AB-1
④	CONDUCTOR DE COBRE 25mm2, TW-CHAQUETA DE COLOR AMARILLO O VERDE

PUESTA A TIERRA CON ACCESO





SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CODIGO	DESCRIPCION	R (OHMIOS)
PAT-1	SIST. PUESTA A TIERRA CENTRAL DE CAMARA T.E	< 5
PAT-1.1	SIST. PUESTA DE A TIERRA PARA CENTRAL DE CAMARA T.E)	< 5

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
Ing. Julio Cesar Odar Mio
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

SERVICIO:
" SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE VESTUARIOS PARA PERSONAL ASISTENCIAL EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: JAÉN
DISTRITO	: JAÉN
DIRECCIÓN	: CA.PAKAMUROS
N°	: 1289

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES ELECTRICAS

LÁMINA: PUESTA A TIERRA

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: IE-03

PROFESIONAL RESPONSABLE: ING. JULIO CESAR ODAR MIO - CIP N°237240

FECHA : AGOSTO - 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
UFOMAEH