

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las bases requieren: Juntas de expansión sísmica Metroflex o similar en diferentes diámetros.

Al respecto debemos indicar que dichas Juntas antisísmicas se instalan principalmente para permitir el movimiento relativo entre diferentes secciones o edificaciones, estructuras o bloques de edificios contiguos, especialmente en áreas propensas a terremotos, sin comprometer la integridad del sistema de protección contra incendios. Esto es crucial para asegurar que el sistema de rociadores, tuberías u otros componentes contra incendios no se dañen o interrumpan durante un sismo, permitiendo que el sistema funcione eficazmente para controlar o extinguir un incendio.

Revisando los planos publicados, vemos que se trata de una edificación de 4 niveles, donde no es necesario la instalación de dichos componentes: Así mismo tampoco se visualiza la ubicación de las juntas en los planos.

Por lo expuesto solicitamos eliminar la juntas antisísmicas del listado de materiales, ya que no es necesaria su instalación así como no se observa el detalle de su ubicación e instalación en los planos; caso contrario detallar claramente.

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre sobre lo solicitado de eliminar las juntas de expansión sísmica metroflex o similar, no se acoge en vista que la infraestructura que se viene ejecutando son estructuras o bloques de edificios contiguos como se muestran en los planos adjuntos, indicar que la juntas metroflex son necesarias frente a evento sísmico sismo

-se aclara sobre el ítem 4.1.2 que están contemplados en la leyenda de los planos del sistema contraincendio adjunto en los anexos , para una mejor apreciación se brindara mayor detalle de los planos así mismo se adjuntara el archivo editable en formato dwg para una mejor visualización,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara en la bases en el ítem 4.1.2 en los anexos planos adjuntos lo siguiente aclaración de detalles correspondientes en los planos de planta del sistema contraincendio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las bases requieren: Electrobomba de 60HP, teniendo en cuenta que para las pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y operatividad del sistema de bombeo, se necesitara 100Kw de potencia solo y exclusivamente para dicho sistema.
Solicitamos confirmar si la entidad cuenta con dicha potencia, para el funcionamiento del sistema.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara respecto a la observación que actualmente la obra se encuentra en proceso constructivo así mismo indicar que se asuma los gastos dentro del servicio para realizar las pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y operatividad del sistema contraincendio, haciendo uso de un grupo electrógeno o realizar un cableado (cable n2xoh - 1x4-35mm2) desde la sub estación perteneciente a la entidad que está a una distancia de 160 ml aprox. del cuarto de bombas y cuenta con 300 kw

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara la aclaración en el sub ítem 4.1.1, descripción del servicio, el contratista deberá de asumir los dentro del servicio para realizar las de funcionamiento, puesta en marcha y operatividad del sistema contraincendio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las bases requieren: Electrobomba de 60HP.

El area usuaria debe tener en cuenta que para la selección de Bombas contra incendio se debe considerar principalmente el caudal (Q) y Altura dinamica total (HDT), a partir de dichos valores, dependiendo del fabricante, se selecciona la potencia (HP).

Por lo expuesto, solicitamos al aera usuaria indicar los valores de Caudal; Altura dinamica total y PSI requeridos y dejar la potencia a seleccionar según fabricante; cumpliendo principalmente con los avlores mencionados.

Cabe mencioanr que una bomba de 60 HP se encuentra sobredimensionada para las redes de gabientes a instalar, lo que generara altos costos ene en consumo de energia, ya que estas bombas según normativa vigente deben ser encendidas 30 minutos semanales para su mantenimiento.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la información en proporcionar los valores solicitados de caudal, altura dinámica total y psi requeridos; así mismo sobre dejar la potencia a seleccionar según fabricante no se acoge, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia precisar que se realizo un análisis y calculo respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa que hará una aclaración item 4.1.2, características de los materiales itel 6.00 electrobombas de 60 hp, de veloc. variable y presión constante (incluye accesorios) aclarando lo solicitado , incorporando la información solicitada

caudal:250 gln/min

hdt : 80.05 m

psi: 283.53

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Las bases requieren: tablero de transferencia y controlador de electrobomba:
Al respecto debemos indicar que el Tablero de transferencia es requerido siempre y cuando la edificación tenga Grupo electrónico de respaldo, así como la conexión eléctrica (cableado) desde el grupo electrogeno hasta el cuarto de bombas. Si no es el caso, solicitamos corregir y eliminar el requerimiento de Tablero de Transferencia, debiendo ser solamente Tablero Controlador de Bombas.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación respecto al ítem 4.1.1 características del bien, por lo cual se eliminará como requerimiento la solicitud de tablero de transferencia y se le recalca que la implementación del servicio de instalación del sistema contra incendio incluye la instalación de tablero de fuerza y de control para el sistema solicitado, además es importante aclarar la existencia de "td-bombas" que es un tablero de distribución en cuarto de bomba (falta instalar) para los diferentes sistemas de bombeo que están proyectados en la infraestructura, es de este tablero td-bombas que se energizará a su tablero de fuerza y control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara el sub ítem 4.1.2, características del bien ítem 8.00 tablero de transferencia y controlador de electrobomba principal y jokey a un tablero de fuerza y controlador de electrobomba principal y jokey

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que el cuarto de bombas cuenta con punto eléctrico (tablero de fuerza) del cual se realizara las conexiones hacia el tablero de control del sistema de bombeo contra incendios:

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el proyecto está en proceso constructivo y el cuarto de bomba aun no cuenta con un punto eléctrico (tablero de fuerza instalado), indicar que se asuma los gastos dentro del servicio para realizar las pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y operatividad del sistema contra incendio, haciendo uso de un grupo electrógeno o realizar un cableado (cable n2xoh - 1x4-35mm²) desde la sub estación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisara la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien ítem 8.00

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que NO es parte de la ejecución del servicio ningún trabajo de carácter civil.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que si amerita realizar trabajos de carácter civil como son sistema de fijación, el resane de la misma, pintado de tuberías el contratista lo debe de realizar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, nota importante
la incorporación de trabajos civiles que son importantes para el cumplimiento del presente servicio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que NO es parte de la ejecución del servicio conexiones eléctricas, cableado o suministro de cables de alimentación desde y hacia el cuarto de bombas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que si será parte de la ejecución del servicio el uso conexiones eléctricas, cableado o suministro de cables de alimentación desde y hacia el cuarto de bombas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, nota importante
la incorporación de trabajos civiles que son importantes para el cumplimiento del presente servicio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar los valores de Caudal, HDT y PSI de la Bomba Jockey.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara: la información solicitada
el caudal de 25 gln/min
hdt = 80.05 m
psi= 134.35

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, ítem 7.00 electrobomba vertical de múltiples etapas jockey 3hp
la incorporación de de la información solicitada
caudal de 25 gln/min
hdt = 80.05 m
psi= 134.35

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar si el cuarto de bombas y el cisterna de concreto se encuentran culminados en su parte civil.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se indica que el cuarto de bombas falta culminar el tema de la instalación eléctrica y el tanque cisterna esta culminado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, nota importante

la aclaración que el cuarto de bombas falta culminar el tema de la instalación eléctrica y el tanque cisterna esta culminado

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar si los niples pasamuros o rompeaguas se encuentran correctamente instalados: nivelados y con coenxion brdiada o ranurada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se indica que se dejo una pase con un diámetro de 6 pulgadas , para que así el contratista pueda realizar el pase y la fijación mediante abrazaderas al piso de concreto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, nota importante

la aclaración que se dejo una pase con un diámetro de 6 pulgadas , para que así el contratista pueda realizar el pase y la fijación mediante abrazaderas al piso de concreto

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar que NO es parte del servicio la instalacion del sistema de presion contante para agua de consumo, ya que en los planos publicados se observa el detalle de los mismos, aclarar que el presente servicio es solo el sistema de bombeo contra incendio y las redes de gabinetes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que no es parte del servicio la instalación del sistema presión constante, pero tener en consideración los espacios del mismo para su instalación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa la aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, nota importante
la aclaración que no es parte del servicio la instalación del sistema presión constante, pero tener en consideración los espacios del mismo para su instalación

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos publicar los planos en autocad para un mejor costeo del servicio.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que se publico los planos en formato pdf, se incorporara los planos en formato dwg para una mejor visualización y realizar un mejor costeo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se precisa aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, nota importante

la aclaración que no es parte del servicio la instalación del sistema presión constante, pero tener en consideración los espacios del mismo para su instalación

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos detallar el listado de materiales, cantidad y descripción de los componentes del cuarto de bombas contra incendios, ya que no están establecidos en los términos de referencia, tampoco se observa la leyenda de los mismos en los planos publicados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se incorporará el listado de los materiales a la del componente de cuarto de bombas, señalando que el contratista asuma todos los accesorios que puedan necesitar para el funcionamiento del sistema.

se precisa aclaración en el ítem 4.1.2 características del bien, ítem 6.00 electrobombas de 60 hp, (incluye accesorios) así como los planos en los anexos

- ¿ válvula de compuerta os & y ¿5" 01 und
- ¿ válvula de compuerta os & y ¿1" 01 und
- ¿ cono difusor 1 1/4" 01 und
- ¿ conjunto presostato ¿ manómetro 01 und c/u
- ¿ válvula check ¿1" 01 und
- ¿ válvula mariposa ¿1" 01 und
- ¿ tubería de impulsión sch-40 ¿5" x6 m ranurado 01 und
- ¿ tubería de impulsión sch-40 ¿ 1 1/2" x6 m ranurado 02 und
- ¿ válvula de alivio ¿2" 01 und
- ¿ acoples flexibles de 1 ¼ 08 und
- ¿ acoples flexibles de 4 10 und
- ¿ acoples flexibles de 5 7 und
- ¿ acoples flexibles de 1 6 und
- ¿ válvula de compuerta ¿1 1/4" 01 und
- ¿ válvula check ¿2" 01 und
- ¿ válvula de compuerta os & y ¿2" 01 und
- ¿ válvula mariposa ¿4" 01 und
- ¿ válvula check ¿4" 01 und
- ¿ válvula de compuerta os & y ¿4" 01 und
- ¿ cono difusor 4" 01 und
- ¿ codo 90° x5" 01 und
- ¿ codo 90° x4" 05 und
- ¿ tee de 4¿x4¿ 01 und
- ¿ reducción 5" @ 6" 01 und
- ¿ reducción 5" @ 1 1/4" 01 und
- ¿ unión de 5¿ 04 und
- ¿ unión de 1 1/4¿ 04 und
- ¿ unión de 4 ¿ 02 und
- ¿ unión de 1 ¿ 04 und

¿ nota: cada accesorio deberá contar con los respectivos artículos de fijación
¿ los accesorios serán del tipo ranurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Se modificara en las bases integradas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar de manera clara y precisa si los siguientes elementos son parte o no de la contratación del servicio:

- Conexiones y válvulas del cuarto de bombas
- Canalizado y cableado eléctrico de Tablero de control a Bombas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que en el ítem 4.1.1 punto 4 se deberá realizar la instalación de la electrobomba de 60hp bomba jokey, accesorios y válvulas que ameriten para el correcto funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : CP-ABR-2-2025-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	24/06/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	19:34:31

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Debemos indicar que NO se observa conexión Siamesa para Cuerpo general de Compañía de Bomberos, siendo obligatorio para los sistemas contra incendios según normativa vigente.
Solicitamos confirmar o no su instalación, actualizando los planos si es que este fuera afirmativo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge y se aclara , en vista que el expediente técnico plantea el sistema de agua contraincendios será mediante gabinetes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null