

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION TIPO VRV

Ruc/código : 20601145546

Fecha de envío : 13/06/2023

Nombre o Razón social : AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.

Hora de envío : 23:32:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente el Plazo de 07 días permitan nos manifestar lo siguiente :

Dicho Plazo es muy corto toda vez que el compresor de trabajo constante, con 380 voltios, Trifásico, 60 Hz R410A, más las Tarjetas y Válvulas de Expansión. Dichos Componentes y Repuestos Accesorios NO HAY EN EL MERCADO LOCAL para entrega inmediata.

Necesariamente se tiene que importar del Extranjero y eso demora Aproximadamente de 30 a 35 días más el Tiempo de la Instalación : 5 días : de modo que Solicitamos que se Amplíe el Plazo a 40 días calendarios.

Dicha Solicitud lo hacemos con el objeto de que el Estado Cumpla con Promover y Fomentar la más Amplia Competencia y Participación de Postores.

Caso contrario se estaría diseccionando a un sólo Proveedor.

Lo cual Constituye una Violación a la Libre Concurrencia y una Vulneración a la propia Normativa del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Con esta premisa reiteramos nuestro pedido de manera razonable, Ecuánime y Legítimo.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: VII

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el Area Usuaría Se precisa que en la indagación de mercado realizado por el Órgano Encargado de las Contrataciones para el servicio de mantenimiento correctivo de sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), manifestaron mas de un proveedor que cumplen con todas las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, incluidas el plazo de entrega e instalación de los repuestos, habiendo pluralidad de proveedores que cumplen con lo solicitado y siendo urgente contar con la reparación del sistema de aire acondicionado de piso 7, en ese sentido NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION TIPO VRV

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	23:32:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con el objeto de Promover y Fomentar la libre Concurrencia, Competencia y Participación de Postores : Solicitamos se sirvan Ampliar la Experiencia de Postores a : Instalación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado de Precisión.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el Area Usuaría Se precisa que en la indagación de mercado realizado por el Órgano Encargado de las Contrataciones para el servicio de mantenimiento correctivo de sistemas VRV (Volumen de Refrigerante Variable), manifestaron mas de un proveedor que cumplen con todas las condiciones establecidas en los Términos de Referencia y requisitos de calificación, habiendo pluralidad de proveedores que cumplen con lo solicitado, además se exige que el proveedor y/o contratista tenga experiencia especializada en sistemas VRV, por ser equipos con mayor complejidad que los comunes y sus sistema es diferente a los Equipos de Aire Acondicionado de Precisión, por tal motivo NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION TIPO VRV

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	23:37:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sírvanse facilitarnos el nombre, correo y celular de la persona encargada del Requerimiento para coordinar la Visita Técnica.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** VII **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el Area Usuaría, se informa que las coordinaciones para las visitas técnicas se solicitarán a través del siguiente correo electrónico:

fmechato@sat.gob.pe, personal de contacto: 940410169

Ing. Francisco Mechato, de Área Funcional de Servicios Administrativos.

Se incorporará en las bases como pie de página lo informado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá conforme lo indicado en el "Análisis respecto de la consulta u observación".

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE CLIMATIZACION TIPO VRV

Ruc/código :	20605393129	Fecha de envío :	14/06/2023
Nombre o Razón social :	UEZU INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	17:46:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la descripción correspondiente a las unidades evaporadoras del sistema VRF se solicita a la entidad incluir el MODELO correspondiente y NUMERO DE PARTE del repuesto solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: NA Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el Area Usuaria, adicionalmente al detalle descrito en los Terminos de Referencia para la contratación del "Servicio de mantenimiento correctivo del sistema VRF de piso 7 De la Sede Central del SAT, se precisa lo referente a las unidades evaporadoras tipo cassette: Cuerpo de valvula de expansión UE: 2SA50046-1-SI

Motor de valvula de expansión UE: EBM-MD12DM-15

Tarjeta electrónica de UE: EC0233 (D)

Se incorporara en las bases como pie de pagina lo precisado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá conforme lo indicado en el "Análisis respecto de la consulta u observación".