

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE CULTURA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-/MC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISO EN LA ZONA B DEL PISO 2 DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

Ruc/código :	20514327972	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	SIPAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:33:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Por la cantidad de piso vinil a instalar y el tiempo de fabricación de este. Se solicita que el tiempo del servicio sea de 50 días calendarios.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.8 **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se considera hasta cuarenta (40) días calendario para la instalación de los materiales solicitados, el mismo que se computa a partir del día siguiente de la aprobación del plan de trabajo, previo perfeccionamiento de contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera hasta cuarenta (40) días calendario para la instalación de los materiales solicitados, el mismo que se computa a partir del día siguiente de la aprobación del plan de trabajo, previo perfeccionamiento de contrato

Entidad convocante : MINISTERIO DE CULTURA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-/MC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISO EN LA ZONA B DEL PISO 2 DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

Ruc/código :	20514327972	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	SIPAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:49:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la partida 2.00 Nivelación y pulido de piso: se entiende que se refiere a vaciado de un contrapiso. Se solicita indicar el espesor. Adicionalmente se debe esperar secado del contrapiso para recibir el piso vinil que es 02 semanas. Se solicita que estas 2 semanas no se considere en el tiempo del servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se deberá realizar un nivelado integral con cemento y/o pasta flexible y/o aditivos de rápido secado con un mínimo de 3mm de espesor de acuerdo al nivelado de la superficie, posteriormente se realizará el pulido integral de la superficie con la finalidad que no queden grumos, imperfecciones y deterioros en el piso vinílico a instalar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se deberá realizar un nivelado integral con cemento y/o pasta flexible y/o aditivos de rápido secado con un mínimo de 3mm de espesor de acuerdo al nivelado de la superficie, posteriormente se realizará el pulido integral de la superficie con la finalidad que no queden grumos, imperfecciones y deterioros en el piso vinílico a instalar.

Entidad convocante : MINISTERIO DE CULTURA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-/MC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISO EN LA ZONA B DEL PISO 2 DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA

Ruc/código : 20531048432

Nombre o Razón social : CONSTRUMACK E.I.R.L.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 17:24:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para acreditar la experiencia del personal clave, se podrá acreditar experiencia como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR EN OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO O REMODELACION DE ESPACIOS DE OFICINAS, CENTROS COMERCIALES, CENTROS EDUCATIVOS, O CENTROS DE SALUD.

Es decir la experiencia a acreditar podrá ser también en OBRAS o será únicamente en servicios ?

también se consulta al comité si se podrá incluir la experiencia en los cargos de RESIDENTE Y/O INGENIERO RESIDENTE.

Esto con la finalidad de ampliar la participación de los postores y no ser limitativo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge Del personal clave propuesto: Un (01) jefe del servicio:

¿ Mínimo título profesional en arquitectura o ingeniería civil, colegiado y habilitado.

¿ Experiencia mínima de un (01) año supervisando y coordinando trabajos de acondicionamiento o remodelación de espacios de oficinas, centros comerciales, centros educativos o centros de salud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null