

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, PARA EL PROYECTO: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SECUNDARIA CONCERTADA SOLARIS N°55006-20, EN LA LOCALIDAD DE SUYLLUACCA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO ¿ PROVINCIA ANDAHUAYLAS ¿ DEPARTAMENTO APURIMAC¿

Ruc/código : 20606177161

Fecha de envío : 25/07/2023

Nombre o Razón social : VERCONS GLASS E.I.R.L.

Hora de envío : 20:04:31

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

EN EL DETALLE DE CORTE B INDICA PUENTE DE 2 3/8X1", SIN EMBARGO EN EL PLANO DE ELEVACION PRINCIPAL DE VENTANA INDICA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/2" X1.8M, SE SOLICITA ACLARAR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3      Página: 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

comité conforme a la opinion tecnica del area usuaria, aclara que las estructura de las ventanas y mamparas son perfiles de aluminio de 3 ¼" X 1 ½" X 1.8 mm. Se adjunta planos corregidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se adjunta planos corregidos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM, PARA EL PROYECTO: ¿CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SECUNDARIA CONCERTADA SOLARIS N°55006-20, EN LA LOCALIDAD DE SUYLLUACCA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO ¿ PROVINCIA ANDAHUAYLAS ¿ DEPARTAMENTO APURIMAC¿

Ruc/código :	20606177161	Fecha de envío :	25/07/2023
Nombre o Razón social :	VERCONS GLASS E.I.R.L.	Hora de envío :	20:04:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL DETALE B CORTE VERTICAL INDICA SIN MARCO, SIN EMBARGO EN LA SECCION HORIZONTAL INDICA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 3 1/4X1 1/2X1.8M, SE SOLICITA DETERMINAR Y/O ACLARAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

comité conforme a la opinion tecnica del area usuaria,, aclara que las ventanas sistema nova están compuestas por estructuras con perfiles de aluminio de 3 ¼¿ X 1 ½¿ X 1.8 mm en todo el perímetro y demás acorde planos. Se adjunta planos corregidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos corregidos.