

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-145-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDA OBLICUA Y VERTICAL PARA BAJA TENSION - CUI: 2507034 - (META: 241)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	17:02:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE INCORPOREN A LAS BASES EN DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA. (Numeral 2.2.1.1), CUENTE CON UN EQUIPO DE MEDICION DE ESPESOR DE GALVANIZADO Y QUE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE CALIBRADO Y QUE ADJUNTE DICHA CERTIFICACION A NOMBRE DEL POSTOR QUE PRESENTA LA OFERTA. PAGINA 21, 22 Y 23.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

g) Vigencia Tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE DEBIDO A QUE UNA VEZ SE TENGA AL POSTOR GANADOR, ESTE DEBERA COORDINAR CON EL AREA USUARIA PARA PASAR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS DE GALVANIZADO EN LA EMPRESA CONCESIONARIA ELSE, TAL COMO APARECE EN LA PAGINA N° 27 NUMERAL 14.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-145-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDA OBLICUA Y VERTICAL PARA BAJA TENSION - CUI: 2507034 - (META: 241)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	17:02:04

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE INCORPOREN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES, QUE LOS MATERIALES GALVANIZADOS: PLANCHA DE ANCLAJE, ARANDELA DE ANCLAJE, ABRAZADERA DE RETENIDA Y CANALETA ESTEN ROTULADOS CON EL NOMBRE DE LA ENTIDAD Y EL PROVEEDOR PARA AUTENTICAR SU PROPIEDAD Y PROCEDENCIA.

12.3 FORMA DE ENTREGA PAGINA 26 Y 27

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 12.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

g) Vigencia Tecnológica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE DEBIDO A QUE NO ES FUNDAMENTAL QUE EN ESTOS MATERIALES APAREZCAN ROTULADOS EL NOMBRE DE LA ENTIDAD Y PROVEEDOR. EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO EXIGE DICHO ROTULADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-145-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDA OBLICUA Y VERTICAL PARA BAJA TENSION - CUI: 2507034 - (META: 241)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	17:02:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL CASO DEL CABLE DE ACERO, SOLICITAN LA PRESENTACION DE QUE CUMPLA CON LA CERTIFICACION ISO 9001, EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS SE INCORPORE A LAS BASES EN LA TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS CABLE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA RETENIDAS DE BAJA TENSION DE LA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS; LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL INFORME DE PRUEBA PARA ALAMBRE TRENZADO DE ACERO GALVANIZADO Y SE SOLICITE LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DEL TIPO DE CABLE A SUMINISTRAR, CON DOCUMENTO DE AUTENTICIDAD DEL TIPO DE CABLE SE ESTA OFERTANDO. PAGINA 22 (DENTRO DE LAS TABLAS DE DATOS COMO NUMERAL 15 Y 16).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f) Eficacia y Eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, EN LAS BASES SE INCREMENTARA LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL INFORME DE PRUEBA PARA ALAMBRE TRENZADO DE ACERO GALVANIZADO Y LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DEL TIPO DE CABLE A SUMINISTRAR.
EN LAS BASES EN LA PAGINA 22 DENTRO DEL CUADRO DE DATOS TECNICOS NUMERAL 15 Y 16 SE CONSIGNA ESTOS DATOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE VA A CONSIDERAR LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL INFORME DE PRUEBA PARA ALAMBRE TRENZADO DE ACERO GALVANIZADO Y LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DEL TIPO DE CABLE A SUMINISTRAR, ESTOS DOCUMENTOS SERAN PRESENTADOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN ALMACEN.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-145-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDA OBLICUA Y VERTICAL PARA BAJA TENSION - CUI: 2507034 - (META: 241)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	17:02:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

INDICAR CUAL DE LOS AISLADORES ES EL REQUERIDO. SI ES EL AISLADOR QUE APARECE EN EL METRADO DEL REQUERIMIENTO PAG 21-22 PORCELANA TRACCION ANSI 54-2; O ES EL AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO DE 36 KV QUE INDICA EN LA TABLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS DE ACCESORIOS METALICOS PARA RETENIDAS DE BAJA TENSION DE LA PAGINA 23. PRECISAR CUAL DE LOS 02 ES EL QUE SE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

c) Transparencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AISLADOR A CONSIDERAR ES: AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE ANSI 54-2 DE PORCELANA. EN LA BASES INDICA EL TIPO DE AISLADOR, EN LA PAGINA 22 DENTRO DEL CUADRO DE DE RELACION DE ACCESORIOS NUMERAL 11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA