

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-MDCH/BIEN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ¿ PTAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Podrían definir cual es el concepto de llave en mano para el Abastecimiento de un producto peligroso como lo es el cloro?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.6 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el ¿Artículo 36. Modalidades de contratación - del RLCE: Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes modalidades de contratación¿ a) Llave en mano: Aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. En este caso no aplica al proveedor, debido a que la instalación y puesta en funcionamiento estará a cargo de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDCH/BIEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ¿ PTAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿La entidad cuenta con envases x 68 kg para su respectiva recarga?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria, ha determinado que La Municipalidad Distrital de Chao a la fecha si cuenta con envases de 68 kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDCH/BIEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ¿ PTAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Si consideran q el postor debe prestarles la totalidad de las botellas, ¿quien se hará cargo del transporte tanto de ida (vacíos) como de vuelta) llenos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria, ha determinado que La Municipalidad Distrital de Chao a la fecha si cuenta con botellas de 68 kg, no siendo necesario el préstamo de las botellas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDCH/BIEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ¿ PTAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:02:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De no contar con botellas para la recarga, cada vez que se entregue el cloro, se deberán presentar los 15 documentos de pruebas hidrostati as de las 15 botellas q se prestaran. Deben definir bien este detalle, puesto q en cada entrega no se podrían consumir el total de las botellas prestadas. Favor definir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria, ha determinado que al momento de la recepción se verificará cada uno de los certificados de prueba hidrostati por cada envase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-MDCH/BIEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLORO GAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ¿ PTAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO.

Ruc/código :	20601690935	Fecha de envío :	01/04/2024
Nombre o Razón social :	CRUMER INVERSIONES & LOGISTICA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:27

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se observa que no se ha especificado los requisitos de calificación y factores de evaluación en las bases del procedimiento. Se solicita que se especifique a fin de realizar una calificación y evaluación de manera transparente.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3                    **Literal:** 3.2                    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Despues de revisar el texto observado este colegiado ha acordado ACOGER su observacion. Se agregará los requisitos de calificación y factores de evaluacion en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null