

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-328-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	01/12/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	14:46:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

9 ¿ LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizará en obra, ubicada en: asociación de Vivienda Taller Buena Vista Pozo Negro, Av. Arequipa frente a la Mz Q Lote 3 en coordinación con el Residente

10-. FORMA DE ENTREGA

Se deberá de considerar el personal y maquinaria necesaria para realizar la descarga en los puntos indicados por el Residente de obra.

CONSULTAMOS

- ¿ ¿Hasta los lugares de descarga de tubos, ingresan Semytrailer de 16m en promedio?
 - ¿ La descarga de tubos se desarrollará en un solo almacen donde ingrese Semytrailer
 - ¿ Cuando indican puntos a descargar, ¿cuántos puntos son?, hay facilidades para que entre Semytrailer.
 - ¿ A que maquinaria necesaria se refiere para descargar tubos en puntos que indicara Residente de obra.
- Es importante esta información para hacer los respectivos cálculos de fletes y de estibaje en forma adecuada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9/10 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- SE PRECISA QUE 1. Para el lugar de descarga si ingresan los semitrailers
2. La descarga de los tubos se hara dentro de la Obra, en coordinacion con el área usuaria, habiendo acceso para un semitrailer
3. Se tendra en consideracion el ingreso de un semitrailer cercano al punto de descarga o almacen
4. Se sugiere considerar un camion grua, para poder descargar el material, asi como el personal que apoyara en la descarga del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	01/12/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	14:46:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

1.2- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ITEMS / PAQUETE

1.5- SISTEMA DE CONTRATACION

Precios unitarios

CONSULTAMOS

Al ser un proceso por Items/Paquete, no corresponde a un sistema de contratación a SUMA ALZADA?

Favor de aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 /1.5 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE el sistema de contratacion por SUMA ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	01/12/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	14:46:35

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan:
El postor deberá presentar ficha técnica de cada uno de los bienes ofertados, donde se evidencie las características del mismos, las cuales deberán concordar con las EETTS, descritos en el CAPITULO III, REQUERIMIENTO, 3.1 Especificaciones Técnicas, numeral 6.
OBSERVAMOS
Es definitivamente importante la solicitud de las FT de los tubos requeridos, lo cual le da a la entidad una mayor seguridad que el bien calificado cumple con las EETT: medidas, espesores, etc., pero también deberían de considerar que se adjunte CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, eso les dará la seguridad de calidad del tubo y el cumplimiento indicado en las Fichas Técnicas solicitadas.
Por lo tanto, solicitamos:
Que junto a las FT de tubo solicitado se adjunte el: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, esto es necesario para que entidad pueda contar con productos de calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1.e) Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a), b), e), k). o).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Se debe de adjuntar como parte de la CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN, los CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y en cumplimientos a las fichas tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN, los CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y en cumplimientos a las fichas tecnicas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	01/12/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	14:46:35

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN EN CARACTERISTICAS DEL BIEN

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO 235KN/M2 600MM X 1.5MM X 6M

NORMA DE FABRICACION: ASTM F2306 ¿ AASHTO M294

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Longitud Total del Tubo: 6m

OBSERVAMOS

LAS NORMA DE FABRICACION: ASTM F2306 ¿ AASHTO M294

No indican nada sobre el LARGO DEL TUBO, estos largos son diferentes según cada fabricante, por lo tanto, solicitamos que para propiciar pluralidad de postores, confirmar que los 6m de largo del tubo se refiere al largo MINIMO.

Como referencia pueden tomar la respuesta del comité a Observación del proceso AS-SM-229-2024-GRA 1

Por lo tanto, solicitamos confirmar su requerimiento a:

Longitud Total del Tubo: 6m MINIMO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.01 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a), b), e), k). o).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION El largo del tubo es de 6m MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

largo del tubo es de 6m MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20600807162	Fecha de envío :	01/12/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA PEREZ Y COMPAÑIA S.R.L.	Hora de envío :	14:46:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN
SOLICITAN EN CARACTERISTICAS DEL BIEN
GRASA LUBRICANTE PARA TUBO DE PVC TIPO UF
*Densidad Relativa: 1 gr/cc
*Viscosidad: 80,000 cst

OBSERVAMOS
Las características mencionadas de Lubricantes, mantienes un RANGO, para no perjudicar el compuesto de PVC, en su versión 001.2023 y estos son:
*Densidad Relativa: 1 gr/cc (Minimo) / 1.15 gr/cc (Maximo)
*Viscosidad: 80,000 cst (Minimo) / 100,000 cst (Maximo)
Por lo tanto, solicitamos confirmar su requerimiento a:
*Densidad Relativa: 1 gr/cc ¿ MINIMO
*Viscosidad: 80,000 cst ¿ MINIMO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

a), b), e), k). o).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE el rango indicado sobre las características del bien GRASA LUBRICANTE, es un minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

*Densidad Relativa: 1 gr/cc MINIMO
*Viscosidad: 80,000 cst MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602061303	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MARIA FERNANDA SANCHEZ E.I.R.L. - CORPORACION MAFERSA E.I.R.L.	Hora de envío :	10:24:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 01: DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN (PAG.20,21)
OBSERVAMOS QUE EL AREA USUARIA SOLICITA QUE LOS TUBOS A FABRICARSE SEAN DE TIPO DE PERFORACION: CIRCULAR, UBICACION DE PERFORACIONES: VALLE DE CORRUGA CANTIDAD DE PERFORACIONES: 08 POR VALLE
RATIFICAR SI LAS TUBERIAS A FABRICARSE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS, DEBERAN DE SER DE TIPO DE PERFORACION CIRCULAR O ESTAS TUBERIAS SERAN SIN PERFORACIONES,

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Se debe actualizar e indicar que los tubos que se solicitaran debido a la naturaleza del proyecto seran TUBOS SIN PERFORACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TUBOS SIN PERFORACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602061303	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION MARIA FERNANDA SANCHEZ E.I.R.L. - CORPORACION MAFERSA E.I.R.L.	Hora de envío :	10:24:31

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 02 : PLAZO DE ENTREGA

OBSERVAMOS QUE EL AREA USUARIA, SOLICITADA

QUE EN 15 DIAS CALENDARIOS SE ENTREGUE: 75 UNIDADES DE ESTA TUBERIA SOLICITADA, LAS CUALES SON FABRICADAS A PEDIDO, Y TENIENDO EN CONSIDERACION LAS PERFORACIONES SOLICITADAS, AMPLIEN PLAZO DE ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES EN UNA SOLA ENTREGA A: 45 DIAS.

ESTO DEBIDO A LAS PERFORACIONES A REALIZAR A LAS TUBERIAS, TENIENDO EN CONSIDERACION LA FABRICACION, LAS PERFORACIONES Y EL TRANSPORTE A OBRA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Para efecto del plazo de entrega, se considerara lo siguiente:

- 1er armada - 20 días calendarios

- 2da armada - 45 días calendarios Tal como se indica en la observacion anterior, la solicitud sera de TUBOS SIN PERFORACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efecto del plazo de entrega, se considerara lo siguiente:

- 1er armada - 20 días calendarios

- 2da armada - 45 días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601567335	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	FERCONSS CORPORATIVO S.A	Hora de envío :	16:29:31

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el capítulo III, numeral 3.2., literal A, referente a la experiencia del postor en la especialidad, se establece que el monto facturado acumulado debe ser de 918,516.90 soles para las empresas en general, y 114,814.61 soles para las micro y pequeñas empresas, en relación con la venta de bienes iguales o similares a los productos especificados como "VENTA DE TUBERÍA HDPE Y/O TUBERÍA CORRUGADA HDPE".

En este contexto, solicitamos al comité la ampliación de la lista de bienes similares, con el fin de fomentar una mayor pluralidad de postores y garantizar el principio de competencia, permitiendo una mayor participación de empresas que cuenten con experiencia en la venta de productos relacionados. Proponemos que la descripción de los bienes similares se amplíe a:

"VENTA DE TUBERÍAS HDPE Y/O TUBERÍA CORRUGADA HDPE Y/O MATERIALES DE HDPE EN GENERAL".

Esta ampliación contribuirá a que más postores puedan cumplir con los requisitos de experiencia establecidos, sin que ello comprometa la calidad ni el cumplimiento de los requisitos técnicos del proceso de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Se debe de considerar la descripcion inidicada previamente en las bases, debido a que esta es una convocatoria de tubos de hdpe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20159548091	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	COFERSA E I R L	Hora de envío :	16:33:06

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 01 ESPECIFICACIONES TECNICA
PAG. 20,21
OBSERVAMOS QUE EL AREA USUARIA ESTA SOLICITANDO:155 UND DE TUBOS X 6 METROS HACIENDO UN TOTAL DE: 930 MT.L.
CONSULTAMOS CON LA FINALIDAD DE PERMITIR UNA MAYOR COMPETENCIA SI ACEPTARAN: TUBOS POR 5.80 MT.L YA QUE EN EL MERCADO PERUANO EXISTEN FABRICANTES QUE FABRICAN ESTE TUBO DE ESTE LARGO, CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE FABRICACION SOLICITADA POR LA ENTIDAD. EN ESTE CASO SE TENDRIA QUE CUMPLIR CON LOS: 930 MT.L.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: . Página: PAG

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION La longitud total del tubo se indica que es de 6 m, esta es la longitud minima

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

largo del tubo es de 6m MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20159548091	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	COFERSA E I R L	Hora de envío :	16:33:06

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

OBSERVACION N° 02: PLAZO DE ENTREGA, PAG. 15

OBSERVAMOS QUE EL PLAZO DE ENTREGA A LOS 15 DIAS, EXIGEN SE ENTREGUE : 75 UND ES TIEMPO CORTO Y DEMERARIO, DEBIDO A QUE ESTAS TUBERIAS CORRUGADAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SE FABRICAN A SOLICITUD DEL CLIENTE Y DEBIENDO CUMPLIRSE CON LAS NORMAS Y LOS TIPOS DE PERFORACIONES A REALIZAR A LAS TUBERIAS DEMANDAN UN MAYOR TIEMPO DE FABRICACION Y POSTERIOR PERFORACION, POR LO QUE SUGERIMOS AMPLIEN EL PLAZO A: 45 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Para efecto del plazo de entrega, se considerara lo siguiente:

- 1er armada - 20 días calendarios

- 2da armada - 45 días calendarios Tal como se indica en la observacion anterior, la solicitud sera de TUBOS SIN PERFORACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para efecto del plazo de entrega, se considerara lo siguiente:

- 1er armada - 20 días calendarios

- 2da armada - 45 días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto del SUMINISTRO DE TUBERÍA DE HDPE, quisieramos que el Área Usuaría, indique si es que la prestación, INCLUYE ACCESORIOS, debido a que la propuesta técnica debe de considerarse competitiva es necesario tener el detalle de los accesorios en mención, solicitamos aclarar en la integración de bases la relación de accesorios. De ser afirmativa, indicar los accesorios debidamente detallados así como la cantidad requerida

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que los accesorios son aquellos que son suministrados por el fabricante de la tubería. La instalación de estos son en función a las recomendaciones del fabricante para el caso de las juntas hermeticas, haciendo alusión a los empaques elastomericos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos al OEC o al área usuaria, aclare si ¿Los certificados de Calidad de los tubos corrugados, se presentarán con la propuesta? O si serán objeto de presentación con la entrega de los bienes.
Solicitamos aclarar en la integración de bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que Se debe de adjuntar con la presentación de ofertas: los CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y en cumplimiento a las fichas técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos al OEC o al área usuaria, aclare si ¿La carta de garantía de los tubos corrugados, se presentarán con la propuesta? O si serán objeto de presentación con la entrega de los bienes.

Solicitamos aclarar en la integración de bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que la carta de garantia y de calidad se debera presentarse con la propuest atécnica. tanto del fabricante como la carta de garantia del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Observamos la especificación, ¿Longitud total de 6 metros¿: esto debido a que en el mercado existen pluralidad de marcas con longitudes mayores a 6 metros para el tubo corrugado de 600mm. Exigir "longitud total de 6 metros" limita la oferta de postores de otros fabricantes. Por lo que solicitamos de modifique la longitud total a de 6.30 metros. Admitir un tubo con mayor longitud es una mejora en la característica del bien sin afectar el precio establecido en el estudio de mercado. Por lo que requerimos se acoja la observación a fin de evitar eventuales direccionamientos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia e Igualdad de trato, Principio de eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION la longitud total del tubo se indica que es de 6 m, esta es la longitud minima

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

largo del tubo es de 6m MINIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Observamos la especificación ¿Espesor mínimo de revestimiento: 1.5mm?. Se refiere al espesor de mínimo de la pared interna, con el objeto de mejorar la calidad del bien solicitamos se modifique a 2mm, un mayor espesor mejora ampliamente el espesor solicitado.

Por lo que consideramos, que en la integración de bases debe de considerarse "espesor mínimo de revestimiento: 2mm."

Esto por ser conveniente para los usos y fines que se van a destinar a los bienes objeto de contratación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libertad de concurrencia e Igualdad de trato, Principio de eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION tal como se establece en las especificaciones tecnicas, el bien debera registrarse en cumplimiento a las normativas, en este caso la normativa indica un espesor minimo de 1.50 mm de la pared interna lisa, asi mismo se debe considerar las tolerancias del diametro interno en caso de sobredimensionamiento y subdimensionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Observamos falta de ¿certificados de conformidad del tubo¿ Un certificado de conformidad de producto es un documento que garantiza que un producto cumple con las normas técnicas y especificaciones que le son aplicables. Este documento es emitido por un organismo acreditado y se basa en las reglas de un sistema de certificación. La certificación de productos es una comprobación realizada por un tercero que busca generar confianza en el mercado y en los organismos reguladores del estado. Considerar esta certificación agrega valor por sí misma a la propuesta técnica de los postores, así mismo incrementa el valor del bien, para el caso tubos de con mayor calidad. Por lo Solicitamos al Área Usuaría, que en la integración de bases se añada la exigencia ::Certificado de Conformidad de Tubos estructurales HDPE, doble pared corrugado exterior y liso interior diámetro 600 mm. Documento otorgado por una empresa internacional de prestigio. ::

Esto por convenir a los intereses de la Entidad, asimismo; deberá de precisarse si se requerirá dicho requisito en la presentación de ofertas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia y eficacia en la contratación pública

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION Se debe de adjuntar con la presentación de ofertas: los CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y en cumplimiento a las fichas técnicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se debe de adjuntar con la presentación de ofertas: los CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, EMITIDO POR LABORATORIO DE PRESTIGIO NACIONAL o INTERNACIONAL, con el objetivo de garantizar la calidad del producto y en cumplimiento a las fichas técnicas,

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20606702419	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:36:48

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos al OEC, aclarar si es que el presente Procedimiento de Selección, se realizará por Ítems o si es que se trata de Ítem paquete

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que tal como se indica en el objeto de la contratacion, el presente proceso de selección es de Ítem/paquete

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:39:07

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

se pide a la entidad con respecto a la carta de garantía y de calidad otorgada por el fabricante, se otorgue para la entrega del bien ya que estos documentos las fabricas entregan cuando ya se consolida la compra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION La carta de garantía y de calidad se debera presentarse con la propuest atécnica. tanto del fabricante como la carta de garantía del proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La carta de garantía y de calidad se debera presentarse con la propuest atécnica. tanto del fabricante como la carta de garantía del proveedor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-328-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA HDPE PARA LA OBRA:" MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA - POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	19:39:07

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

se pide manejar los rangos de la longitud de las tuberías de 5.8 a 6.10 metros ya que en estas medidas se fabrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION La longitud total del tubo se indica que es de 6 m, esta es la longitud minima

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

largo del tubo es de 6m MINIMO