

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el plazo de entrega se especifica un tiempo de veinte (20) días, sin embargo, ese tiempo es muy limitado a menos que ya tengan los equipos fabricados para este requerimiento, por lo que solicitamos amablemente que el plazo de entrega del equipo se de al menos sesenta (60) días Calendario, teniendo en cuenta que es un equipo que requiere fabricación de partes e importación de otros elementos para su correcto funcionamiento y así garantizar una competencia plural.

Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: 3                    Literal: 3.1                    Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que la compra obedece a una observacion de SUNASS que tiene 120 dias de plazo, se ampliara plazo a 100 dias calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la descripción de las PARTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, se solicita tener un: ¿motor de inducción de 1/6 HP a más 115 v ¿ 220 v monofásico, 60 Hz, TENV (totalmente encerrado, no ventilado) de magnetos permanentes¿. En aras de la pluralidad de los oferentes y posibilidad de habilitar mas empresas que tiene la experiencia en este tipo de equipos, solicitamos que también acepten que se pueda usar un equipo con punto eléctrico de 220 VAC trifásico 60 Hz.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por la baja carga la PTAPalto lima tiene energia monofasica 220 vac, asi mismo tiene trifasico 380 v. para motores de mayor capacidad, por lo tano NO SE ACOGE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la descripción de las PARTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, se solicita tener un: ¿motor de inducción de 1/6 HP a más 115 v ¿ 220 v monofásico, 60 Hz, TENV (totalmente encerrado, no ventilado) de magnetos permanentes¿. En aras de la pluralidad de los oferentes y posibilidad de habilitar más empresas que tiene la experiencia en este tipo de equipos, solicitamos que también acepten el uso de Motorreductores con motor tipo jaula de ardilla de diseño compacto y sistema de refrigeración IC 411, teniendo en cuenta que estos equipos también son motores robustos y cumplen con la aplicación, son más comerciales y por ende facilita la consecución de los mismos y sus repuestos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Consulta, para uso de motoredutores con motor jaula tipo ardilla y diseño de refrigeracion IC 411, consideramos que tambien debe contar con sistema de proteccion por efectos de alta o baja tension.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la descripción de las PARTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, se solicita tener un: ¿Tornillo sin fin: de acero inoxidable de 2 ½¿ de diámetro mínimo¿. En aras de la pluralidad de los oferentes y posibilidad de habilitar más empresas que tiene la experiencia en este tipo de equipos, solicitamos que también acepten el uso de tornillos más eficientes y estructuralmente más robustos pero que conservan un diámetro menor de 1 ½¿.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando la experiencia en este tipo de equipos. Se puede aceptar como minimo 2 pulg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la descripción de los accesorios adicionales para incrementar la capacidad de la tolva del dosificador. Se indica que la tolva cilíndrica convergente de 2¿ (pies) de diámetro o cónica de 2 pies de lado, material de acero al carbón con pintura para la protección a la corrosión. Por favor confirmar que la tolva sea de 2 pies de lado y abrir la posibilidad a que el diseño de la tolva sea de tipo trapezoidal que estructuralmente da mayor soporte a la misma y cumple a cabalidad las funciones de almacenamiento y drenaje del material hacia el anillo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta para tolvas de diferente geometría siempre y cuando se cumpla con el volumen solicitado con un margen de amplitud +/- 10%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el plazo de entrega se especifica un tiempo de veinte (20) días, sin embargo, ese tiempo es muy limitado a menos que ya tengan los equipos fabricados para este requerimiento, por lo que solicitamos amablemente que el plazo de entrega del equipo se de al menos sesenta (60) días Calendario, teniendo en cuenta que es un equipo que requiere fabricación de partes e importación de otros elementos para su correcto funcionamiento y así garantizar una competencia plural.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que la compra obedece a una observacion de SUNASS que tiene 20 dias de plazo, se ampliara plazo a 100 dias calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20600628144	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	QH GROUP SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	17:48:57

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**  
Para una mayor pluralidad de postores se solicita en la experiencia del postor, también acepten: venta y/o suministro de Equipos relacionados a la producción de agua potable.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la consulta, la ampliacion de experiencia en equipos relacionados a produccion de agua potable

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20101009174	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	17:58:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la pagina 18 se indica lo siguiente:  
- Dimensionamientos totales del dosificador alto 200 cm x ancho 100 cm x largo 100 cm.

Solicitamos por favor CONFIRMAR si esas medidas hacen referencia aun máximo y un equipo con menores medidas cumpliría técnicamente ó ¿solicitan que el equipo mida exactamente esas medidas?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La altura considera la tolva y el tamque de mezcla, sobre las medidas ancho y largo se refieren a que el tanque de mezcla NO debe ser menor a 100 litros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20101009174	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	17:58:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la pagina 19 se indica lo siguiente:  
- Sistema de antivibración para tolva. No se aceptará vibración desde el motor del tornillo.

Solicitamos por favor ACLARAR si se trata de un error tipográfico cuando solicitan un sistema de antivibración que se refieren a un sistema de vibración, el sistema de vibración de la tolva evita que los químicos secos se puedan atorar en la tolva y puedan continuar su camino hacia el tornillo sin fin y finalmente al tanque de mezclado, la vibración de la tolva evita además que la concentración de la solución madre se altere y que se mantenga constante la caída del químico solido al tanque de mezclado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que la tolva solicitud es de pequeño tamaño, no sera necesario el sistema antivibracion, este sistema se usa en tolvas de 1m3, lo cual NO es el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20101009174	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	17:58:57

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 19 se indica lo siguiente:

- ENTREGA DEL SERVICIO REALIZADO: 20 Días calendario a la entrega y aceptación de la orden de compra.

Observamos las bases y solicitamos amablemente al comité máximo por favor ampliar las condiciones del plazo de entrega del suministro, instalación y puesta en funcionamiento, esto debido a que se estará favoreciendo a los postores con fabricación nacional y no se estaría tomando en consideración a postores que comercializan equipos dosificadores volumétricos de importación, estos son equipos de grandes dimensiones que se despachan en cajas de madera, por lo cual estás tienen que ser trasladadas a nuestro país por vía marítima, lo cual demora aproximadamente 1 mes y medio, adicionalmente se suma el tiempo de nacionalización.

Por lo tanto solicitamos ampliar las bases de la siguiente manera:

- ENTREGA DEL SERVICIO REALIZADO: 170 Días calendario a la entrega y aceptación de la orden de compra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** VI    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Considerando que la compra obedece a una observacion de SUNASS que tiene 120 dias de plazo, se ampliara plazo a 100 dias calendario

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos que para que las empresas con experiencia en este tipo de equipos puedan participar y no se sesgue a una sola marca, también acepten que se pueda usar un equipo con punto eléctrico trifásico de 220 VAC trifásico que cumpla las condiciones de operación. En PARTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, indica: ¿motor de inducción de 1/6 HP a más 115 v ¿ 220 v monofásico¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por la baja carga la PTAPalto lima tiene energia monofasica 220 vac, asi mismo tiene trifasico 380 v. para motores de mayor capacidad, por lo tano NO SE ACOGE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos que para que las empresas con experiencia en este tipo de equipos puedan participar y no se sesgue a una sola marca, también acepten que se pueda usar un equipo con motoredutores con motor jaula de ardilla o similar que cumpla con las condiciones de operación y tengan repuestos disponibles en el mercado. En PARTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, indica: ¿motor de inducción de 1/6 HP a más 115 v ¿ 220 v monofásico, 60 Hz, TENV (totalmente encerrado, no ventilado) de magnetos permanentes¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Consulta, para uso de motoredutores con motor jaula tipo ardilla y diseño de refrigeracion IC 411, consideramos que tambien debe contar con sistema de proteccion por efectos de alta o baja tension.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos que para que las empresas con experiencia en este tipo de equipos puedan participar y no se sesgue a una sola marca, también acepten que el fabricante pueda seleccionar el diámetro del tornillo que más se ajuste a su diseño y experiencia, de tal forma que pueda asegurar el correcto funcionamiento del dosificador. En PARTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, indica: ¿Tornillo sin fin: de acero inoxidable de 2 ½¿ de diámetro mínimo¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando la experiencia en este tipo de equipos. Se puede aceptar como minimo 2 pulg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos que para que las empresas con experiencia en este tipo de equipos puedan participar y no se sesgue a una sola marca, también acepten que el fabricante pueda seleccionar la geometría de la tolva que más se ajuste a su diseño, estructura, línea de fabricación y experiencia, de tal forma que pueda asegurar el correcto funcionamiento del dosificador y el deslizamiento del producto. En Accesorios adicionales para incrementar la capacidad de la tolva del dosificador, indica: ¿Tolva cilíndrica convergente¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta para tolvas de diferente geometria siempre y cuando se cumpla con el volumen solicitado con un margen de amplitud +/- 10%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/EPS TACNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR VOLUMETRICO- CAL HIDRATADA ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	08/05/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:41:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos que para que las empresas con experiencia en este tipo de equipos puedan participar y no se sesgue a una sola marca que tenga equipos estándar sin personalización, también acepten que el fabricante pueda contar con al menos sesenta y cinco (65) días calendarios para la fabricación e instalación de los equipos en sitio. En ENTREGA DEL SERVICIO REALIZADO, indica: ¿20 Días calendario a la entrega y aceptación de la orden de compra, incluye instalación del equipo¿ con este tiempo de entrega pueden estar dirigiendo la compra a una empresa que ya tenga disponible el equipo para su inmediata instalación y sean equipos estándar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que la compra obedece a una observacion de SUNASS que tiene 120 dias de plazo, se ampliara plazo a 100 dias calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null