

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y RESULTADO DEL PROCESO

SEL-0037-2023-OLE/PETROPERU – PRIMERA CONVOCATORIA

“SERVICIO PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL ONP”

Piura, 22 de noviembre del 2023.

ASUNTO: Aprobación del Resultado de la PRIMERA Convocatoria del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0037-2023-OLE/PETROPERU, para la contratación del “SERVICIO PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL ONP”

I. ANTECEDENTES

- Se recibió la SOLPED N° 1000120267, solicitando a la Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto, la contratación del “SERVICIO PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL ONP”
- Con Memorando N° JTCO-1486-2023, la Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto, aprobó las Bases del Proceso por Adjudicación Selectiva N°SEL-0037-2023-OLE/ PETROPERU– PRIMERA Convocatoria.
- El 25.10.2023, se convocó el proceso a través de su publicación en el SEACE.
- Se invitó al proceso a empresas registradas en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) en los códigos establecidos en las Bases, habiendo presentado propuestas cuatro (04) empresas:
 - 1) FIRE TEST S.A.
 - 2) CONSULTORIA ENERGETICA & AMBIENTAL S.A.C.
 - 3) OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C -OG-SERCONSAC
 - 4) PHOENIX ENERGY S.A.C.

II. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Evaluación económica:

El Monto Estimado Referencial (MER) fue de carácter reservado, el cual se hace de conocimiento público, de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, el mismo que asciende a S/ 101,539.00, incluido el IGV, a precios unitarios.

Conforme a las propuestas económicas presentadas, el orden de prelación es el siguiente:

ORDEN DE PRELACION	POSTOR	MONTO PROPUESTO S/ INCLUIDO EL IGV	% MER
1	OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C - OG-SERCONSAC	78,234.00	77.05
2	CONSULTORIA ENERGETICA & AMBIENTAL S.A.C	93,472.63	92.06
3	FIRE TEST S.A.	189,980.00 (*)	187.10
4	PHOENIX ENERGY S.A.C	311,213.20 (*)	306.50

(*) Monto excede en más del 10% el MER

Evaluación Técnica:

Se verificó la presentación de la documentación solicitada como obligatoria en el Numeral 10.6 de las Bases Integradas, de la propuesta técnica del postor que ocupó el primer lugar en orden de prelación:

OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C -OG-SERCONSAC

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C -OG-SERCONSAC
Declaración Jurada de Cumplimiento	SI PRESENTA
Documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (Numeral 8 de las Condiciones Técnicas)	VER EVALUACION TECNICA
De ser el caso	
Promesa Formal de Consorcio	NO APLICA
Copia del Certificado de Inscripción o Reinscripción en Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)	SI PRESENTA

Con Memorando N° JTCO-1641-2023, se solicitó a la Jefatura QHSSE Oleoducto y E&P apoyar con la evaluación de la propuesta técnica del postor OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C -OG-SERCONSAC.

Con Memorando N° JOEP-0820-2023, la Jefatura QHSSE Oleoducto y E&P, remitió los resultados de la evaluación técnica, en la cual se determina que el postor OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C-OG-SERCONSAC, **cumple** con los requisitos técnicos. (Se adjunta evaluación Técnica.

III. SOLICITUD DE MEJORA DE PROPUESTA ECONOMICA:

Conforme al Artículo 56 del Reglamento de Contrataciones, mediante carta N°JTCO-1659-2023-2023, se solicitó al postor OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C-OG-SERCONSAC, mejora de su Propuesta Económica, otorgándole un plazo de un (1) día hábil de notificada la solicitud.

Mediante Carta N°20231121-01, el postor OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C-OG-SERCONSAC, comunica que mantiene su propuesta económica inicial, la misma que asciende a S/ 78,234.00 (Setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro y 00/100 soles), incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

IV. CONCLUSIÓN

Por lo anteriormente expuesto, se concluye:

1. Otorgar la Buena Pro del Proceso por Adjudicación Selectiva N° SEL-0037-2023-OLE/PETROPERU - PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación del "SERVICIO PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DEL ONP" al postor **OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C-OG-SERCONSAC**, por el monto de S/ 78,234.00 (Setenta y ocho mil doscientos treinta y cuatro y 00/100 soles), incluidos tributos de Ley y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.
2. Registrar el resultado en la página web del SEACE.
3. Comunicar a los postores dicho resultado.

Enrique Bayona Querevalu
Supervisor Contrataciones

Firmado digitalmente por:
BAYONA QUEREVALU Enrique
FAU 20100128218 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/11/2023 08:48:57-0500



Evaluación Propuesta Técnica

JOEP- 0820 -2023

OIL & GAS SERVICE AND CONSULTING S.A.C-OG-SERCONSAC
Proceso SEL-0037-2023-OLE/PETROPERU--PRIMERA CONVOCATORIA

RTM	SERCONSAC	OBSERVACION	CONCLUSION																																																
<p>8. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS: 8.1. POSTOR deberá demostrar experiencia por un monto mínimo acumulado de S/ 200,000.00 en los últimos diez (10) años, a la fecha de presentación de propuestas, en servicios en Pruebas de bombas, mantenimiento e instalación de Sistema Contra incendio en empresas del rubro de hidrocarburos. La experiencia del postor se acreditará mediante contratos u órdenes de servicios y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago cuya acreditación documenta y fehaciente sea mediante; voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación... cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Esta información debe ser consignada en el Apéndice N° 2.</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">000006</div>  <p align="center">Av. Javier Prado Este 488 Int 2113, San Isidro - Lima E-mail: consultas@ogserconsac.com Teléf.: 993 325 074</p> <hr/> <p align="center">APÉNDICE 2: EXPERIENCIA DEL POSTOR</p> <p align="center">"SERVICIO PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL ONP"</p> <p align="right">Lima, 14 de noviembre de 2023</p> <p>Señores: Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. <u>Presente.</u></p> <p>Ref.: "SERVICIO PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL ONP"</p> <table border="1" data-bbox="696 847 1536 1345"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>DESCRIPCION DEL SERVICIO O TRABAJO</th> <th>EMPRESA</th> <th>DOCUMENTO SUSTENTATORIO</th> <th>FECHA</th> <th>MONTO DEL SERVICIO S/ (INC. I.G.V.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE TANQUE B, G Y O</td> <td>PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS BARCINO</td> <td>OC N° 1340</td> <td>28-08-2020</td> <td>\$ 59,561.35 TC= 3.931 (fecha 19.07.21) S/. 234,135.67</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCI</td> <td>JEBICORP SAC</td> <td>OC 234-2020-001 ACTA DE CONFORMIDAD</td> <td>06-08-2020</td> <td>S/. 33,974.39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PRUEBAS ANUALES DEL SCI</td> <td>PLANTA DE HIDROCARBUROS GTM DEL PERU - LURIN</td> <td>OC N° MTO-0603/2020</td> <td>11-12-2020</td> <td>S/. 8,518.89</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INSTALACION DE MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS SPP PUMPS</td> <td>PLANTA DE HIDROCARBUROS GTM DEL PERU - LURIN</td> <td>OC N° 1137/19</td> <td>11-10-2019</td> <td>S/. 105,600.56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MANTENIMIENTO ANUAL DEL SCI PLANTA HIDROCARBUROS</td> <td>PLANTA DE HIDROCARBUROS BRENNTAG</td> <td>OC N° 42</td> <td>12-11-2020</td> <td>S/. 21,904.34</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICIO DE PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA REFINERIA TALARA, PATIO DE TANQUES TABLAZO Y PLANTA TALARA</td> <td>PETROPERU</td> <td>OTT 4200083028 + Resolución de aprobación de prestación adicional N° 1 N° GDST-1306-2022</td> <td>20-12-2021</td> <td>S/. 97,987.20 (S/. 88,500.00 + S/. 9,487.20)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL MONTO DE LOS SERVICIOS (S/.) (INC. I.G.V.)</td> <td>S/. 502,121.05</td> </tr> </tbody> </table>	N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO O TRABAJO	EMPRESA	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	FECHA	MONTO DEL SERVICIO S/ (INC. I.G.V.)	1	INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE TANQUE B, G Y O	PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS BARCINO	OC N° 1340	28-08-2020	\$ 59,561.35 TC= 3.931 (fecha 19.07.21) S/. 234,135.67	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCI	JEBICORP SAC	OC 234-2020-001 ACTA DE CONFORMIDAD	06-08-2020	S/. 33,974.39	3	PRUEBAS ANUALES DEL SCI	PLANTA DE HIDROCARBUROS GTM DEL PERU - LURIN	OC N° MTO-0603/2020	11-12-2020	S/. 8,518.89	4	INSTALACION DE MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS SPP PUMPS	PLANTA DE HIDROCARBUROS GTM DEL PERU - LURIN	OC N° 1137/19	11-10-2019	S/. 105,600.56	5	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SCI PLANTA HIDROCARBUROS	PLANTA DE HIDROCARBUROS BRENNTAG	OC N° 42	12-11-2020	S/. 21,904.34	6	SERVICIO DE PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA REFINERIA TALARA, PATIO DE TANQUES TABLAZO Y PLANTA TALARA	PETROPERU	OTT 4200083028 + Resolución de aprobación de prestación adicional N° 1 N° GDST-1306-2022	20-12-2021	S/. 97,987.20 (S/. 88,500.00 + S/. 9,487.20)	TOTAL MONTO DE LOS SERVICIOS (S/.) (INC. I.G.V.)					S/. 502,121.05	<p>La documentación presentada por la Cía. SERCONSAC, CUMPLE, con lo solicitado en el punto 8. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS: 8.1., de las CT integradas. Al haber presentado de manera conforme la documentación solicitada para justificar el monto de S/ 502,121.05S INC. IGV, superior al monto solicitado de S/ 200,000.00</p>	<p align="center">CONFORME</p>
N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO O TRABAJO	EMPRESA	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	FECHA	MONTO DEL SERVICIO S/ (INC. I.G.V.)																																														
1	INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE TANQUE B, G Y O	PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE HIDROCARBUROS BARCINO	OC N° 1340	28-08-2020	\$ 59,561.35 TC= 3.931 (fecha 19.07.21) S/. 234,135.67																																														
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCI	JEBICORP SAC	OC 234-2020-001 ACTA DE CONFORMIDAD	06-08-2020	S/. 33,974.39																																														
3	PRUEBAS ANUALES DEL SCI	PLANTA DE HIDROCARBUROS GTM DEL PERU - LURIN	OC N° MTO-0603/2020	11-12-2020	S/. 8,518.89																																														
4	INSTALACION DE MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS SPP PUMPS	PLANTA DE HIDROCARBUROS GTM DEL PERU - LURIN	OC N° 1137/19	11-10-2019	S/. 105,600.56																																														
5	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SCI PLANTA HIDROCARBUROS	PLANTA DE HIDROCARBUROS BRENNTAG	OC N° 42	12-11-2020	S/. 21,904.34																																														
6	SERVICIO DE PRUEBA ANUAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA REFINERIA TALARA, PATIO DE TANQUES TABLAZO Y PLANTA TALARA	PETROPERU	OTT 4200083028 + Resolución de aprobación de prestación adicional N° 1 N° GDST-1306-2022	20-12-2021	S/. 97,987.20 (S/. 88,500.00 + S/. 9,487.20)																																														
TOTAL MONTO DE LOS SERVICIOS (S/.) (INC. I.G.V.)					S/. 502,121.05																																														



Firmado digitalmente por:
LOPEZ COBA Edilberto FAU
20100128218 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18/11/2023 18:15:27-0500



Firmado digitalmente por:
GUAYLUPO LIZANO Juan Carlos Daniel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 19/11/2023 11:45:43-0500

	PERSONAL PROPUESTO POR SERCONSAC	OBSERVACION	CONCLUSION
<p>16. PERSONAL REQUERIDO</p> <p>01 profesional de Ingeniería titulado, colegiado y habilitado con experiencia mínima de 05 años en el sector de hidrocarburos, manufacturero y minero y con certificación en la Norma NFPA 25.</p> <p>02 Técnicos capacitados en los procedimientos y técnicas concernientes a pruebas de sistemas contraincendios bajo normas NFPA 25 y NFPA 20. Los perfiles de los profesionales propuestos se indicarán en el APÉNDICE N° 3 - EXPERIENCIA DEL PERSONAL y serán verificados por el Administrador del Servicio, previo al inicio de los trabajos.</p>	<p>01 PROFESIONAL DE INGENIERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medina Jurado Carlos Francisco - Ingeniero Químico, habilitado y colegiado CIP: 210894 - Cursos: Certificado en NFPA 25 <hr/> <p>TECNICO Joel Junior Palacios Romero</p> <p>TECNICO Samuel Nemias Rojas Bañón</p>	<p>Tanto el profesional de ingeniería como los dos técnicos requeridos en el Punto 16 de la Condiciones Técnicas integradas, cumplen con lo solicitado</p>	<p>CONFORME</p>



Firmado digitalmente por:
 LOPEZ COBA Edilberto FAU
 20100128218 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 18/11/2023 18:15:51-0500