

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-135-2023-GRAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTRICAS PARA DATA CENTER DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:36:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan que el Transformador de Aislamiento presente Capacidad de terminal neutro. Lo cual, para mayor pluralidad de soluciones y postores que cumplan, favor indicar que dicha especificación sea OPCIONAL.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 5.2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, LA CARACTERÍSTICA DE CAPACIDAD DE TERMINAL NEUTRO SERÁ OPCIONAL COMO REQUISITO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- CAPACIDAD DE TERMINAL NEUTRO: PARA EL 200% DE CORRIENTE NOMINAL (OPCIONAL)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-135-2023-GRAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTRICAS PARA DATA CENTER DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:36:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan que el UPS 10 KVA presente Tensión de Salida Nominal: 380&230V, así como, Otras tensiones de Salida. 220, 240V, 380V; por lo cual, para mayor pluralidad de soluciones y postores que cumplan, favor indicar si la tensión de salida de 380V es necesario o no para la solución, caso contrario, indicar como OPCIONAL.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.2 **Literal:** 5.2.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, SE PRECISA QUE QUE EL VOLTAJE DE SALIDA DEBERA PRESENTAR VOLTAJE 230V, OTRAS TENSIONES DE SALIDA SERÁN 220V, 240V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- TENSIÓN DE SALIDA NOMINAL: 230V, OTRAS TENSIONES OPCIONALES DE SALIDA (220V, 240V), SIN EMBARGO LAS TENSIONES OPCIONALES DE NO ESTAR EN LAS FICHAS TÉCNICAS NO INVALIDAN LA OFERTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-135-2023-GRAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTRICAS PARA DATA CENTER DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:36:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan que el Panel Bypass presente Conexiones de Salida: (2) IEC 320 C19, (8) IEC 320 C13, favor aceptar conexiones de salida del tipo CABLE DURO 3 HILOS (HN + E) Y CABLE DURO 3 HILOS (2PH + G).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 5.2.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, LOS CONECTORES DE SALIDA SERÁN DEL TIPO DE CABLE 3 HILOS (HN + E) Y CABLE 3 HILOS (2PH + G)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- CONEXIONES DE SALIDA: CABLE 3 HILOS (HN + E) Y CABLE 3 HILOS (2PH + G).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-135-2023-GRAP-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTRICAS PARA DATA CENTER DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	10/10/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:36:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan que el UPS 3000VA presente una Topología: Línea interactiva, favor indicar si aceptaran soluciones con Topología con doble conversión en línea, siendo esta una topología que proporciona una protección de alta calidad y con una regulación precisa.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.2 Literal: 5.2.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y DE FABRICANTES SE ACEPTARÁN TOPOLOGÍAS DE LINEA INTERACTIVA Y LAS DE DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- TOPOLOGÍA: LINEA INTERACTIVA O DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA