

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE ALTA DENSIDAD HDPE 4" C-10 Y ACCESORIOS PARA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¿ DISTRITO DE CACHACHI ¿ PROVINCIA DE CAJABAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código : 20541386794

Fecha de envío : 26/10/2023

Nombre o Razón social : GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C

Hora de envío : 18:58:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se pide al área usuaria aclarar el tipo de material o materia prima que se usara para fabricar las tuberías, lo ideal seria PE100 si el uso es para gua potable, asimismo se pide incluir en a propuesta carta de garantía emitida por el fabricante y pruebas de laboratorio ya que el uso para las mangueras es para agua potable.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y eficacia y eficiencia de la ley de contrataciones del estado,30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, puesto que se aclara que la característica técnica de las mangueras es HDPE de 4" PE100; y concerniente al punto donde piden incluir en la propuesta la carta de garantía emitida por el fabricante y pruebas de laboratorio no se acoge, puesto que limita la libertad de concurrencia y participación de pastores y con el cumplimiento de las EETT se garantiza la calidad de los bienes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la característica técnica de las mangueras y se remplazará C-10 por PE100