

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

Ruc/código : 20512795570

Nombre o Razón social : AIRTEC SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 17:15:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre el informe del funcionario responsable de la Gerencia de Administración con el V°B° del área Funcional de Servicios de Administrativos, cuantos días calendario tendrá para poder presentar este informe después de haber culminado con los trabajos de instalación y pruebas del servicio.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta se indica que se procederá en concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, artículo 168 numeral 168.3, que establece la recepción y conformidad de la culminación de ejecución contractual del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sobre la capacitación del PERSONAL TÉCNICO indica que mínimo de 20 horas lectivas en prevención de accidentes y riesgos laborales, de lo anteriores solicitamos que se considere como capacitación similar SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, quedando de la siguiente manera mínimo de 20 horas lectivas en prevención de accidentes y riesgos laborales y/o seguridad y salud en el trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la consulta formulada es oportuno el aporte y considerando que la capacitación es concordante para el objeto de la contratación, la misma será incluido en los requisitos de calificación de los términos de referencia y será incluido en la etapa de integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En página 2 TUBERIAS DE COBRE DE ALTA Y BAJA PRESION del TDR indica que debemos de suministrar los branchs, estos vienen dado por capacidades, por ello solicitamos el modelo o similar que brinda el software de selección ya que ahí también indica dicha información.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: IV Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la consulta sobre los branchs las capacidades de unidades condensadoras y unidades evaporadoras se pueden determinar con la información proporcionada en los TDR, NUMERAL IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (CUADRO DE DETALLE DE BRANCHS A SUMINISTRAR E INSTALAR) y se va a precisar en la etapa de integración de bases el cuadro "DETALLE DE BRANCHS Y TUBERIAS DE COBRE A SUMINISTRAR E INSTALAR"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En página 3, menciona que debemos suministrar el refrigerante, solicitamos precisar cuantos kilos adicionales se indica en el reporte del software.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: IV Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

En atención a la consulta se inidica que la cuantificación exacta de los kilos de refrigerante que necesitara el sistema para la puesta en funcionamiento esta dada acuerdo a la recomendación del fabricante, considerando que las unidades condensadoras ya vienen de fabrica con una cantidad mínima de refrigerante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En página 2, menciona que es por cuenta del contratista el traslado de los equipos al punto de instalación,esto hace referencia que los entregará SAT en sus instalaciones y por cuenta nuestra el traslado hasta su punto final o que nos lo entregarán en sus almacenes para realizar el traslado a obra (de ser así confirmarnos donde quedan sus almacenes).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: IV Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

Se aclara la consulta, se especifica que los bienes se encontraran en las instalaciones del SAT, ubicado en el almacén central y por cuenta del contratista los equipos serán trasladados hasta el piso donde esta determinada su ubicación final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
DEL IV ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Solicitamos el reporte de selección de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: IV Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

Se aclara que los equipos seleccionados están detallados en los TDR, NUMERAL IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (DETALLE DE EQUIPOS A INSTALAR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En página 5, mencionada que el cableado de comunicación será con cable tipo NH, sin embargo el fabricante recomienda que la comunicación entre equipos sea con cable apantallado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: IV **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

En atención a la consulta se aclara que los conductores eléctricos de fuerza a emplear, serán del tipo NH-80, y no incluye al cableado de comunicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512795570 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRTEC SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 17:15:58 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el Literal IX entregables menciona megado a cables, esto solo será realizado al cableado de comunicación pues el resto de los puntos de fuerza tanto de UC como UE serán dejados por SAT a un metro del equipos. Confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: IX Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la consulta se precisa que el protocolo de pruebas incluye a todo el sistema desde el tablero de distribución hasta el punto de consolidación de cada unidad en concordancia al Código Nacional de Electricidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601145546 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C. | Hora de envío : | 23:11:38 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Referente al Plazo de 45 días : Consideramos que es muy corto toda vez que hay que desmontar todos los Equipos existentes; el otro Factor es que las Labores técnicas es solamente horario Nocturno excepto sábados y domingos y Además el Trabajo es de Envergadura.

Por tales razones Solicitamos que el Plazo se Amplíe de manera Razonable a : 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.8 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la observación es requisito y responsabilidad del área usuaria formular términos de referencia de forma precisa y objetiva que deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia.

Ahora, el objetivo de la contratación es la dotación de un adecuado sistema de climatización, regulado y sin vulnerar la normatividad vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) con efecto inherente a la estrategia institucional del SAT. No obstante, en la etapa de indagación de mercado se observo que el OEC ha determinado el valor estimado con una pluralidad de empresas que han declarado el cumplimiento a cabalidad de todos los componentes descritos en los términos de referencia. Por tanto, no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:29:29 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

FORMACION ACADEMICA

En amparo a los principios que rigen las contrataciones del estado, solicitamos al comite de seleccion que la habilitacion del personal supervisor, se acredite durante la etapa de la presentacion de requisitos para la suscripcion del contrato, siendo indispensable durante esta etapa dicha acreditacion?, ademas en las bases estandares publicadas por el Osce para este tipo de procesos, segun Directiva N°005-2023-OSCE/CD, indica:

Requisitos:

[CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, CONSIDERANDO LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

Con respecto al perfil del personal tecnico solicitado, solicitamos se incluya tambien la especialidad de : Mecanico de Mantenimiento, considerandose que existen labores a desarrollar por este tipo de profesional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 RLCE., Directiva N°005-2023-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que:

En atención a la observación se precisa que la formación académica del personal clave ha sido determinado considerando la formación mínima necesaria para el objeto de la contratación y para la validación respectiva corresponde tener los parámetros que han sido establecidos por el área usuaria en concordancia con el artículo 29 del RLCE.

Ahora, en relación al técnico en mecánico de mantenimiento por tener las competencias y habilidades en lo relacionado a equipos de climatización. Se acoge parcialmente la observación el mecánico de mantenimiento será incluido en la etapa de integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:29:29 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:
CAPACITACION

Mínimo 40 horas lectivas en instalación de sistemas de climatización VRV o VRF de la marca LG.
Mínimo 20 horas lectivas en prevención de accidentes y riesgos laborales

En amparo a los principios que rigen las contrataciones del estado, solicitamos al comite de seleccion, se sirvan eliminar que las capacitaciones, sean de la marca LG, tal como lo describe las bases estandares establecidas por Osce para este tipo de procedimientos, caso contrario se estaria vulnerando el principio de libertad de concurrencia que rige la ley de contrataciones del estado, ya que se estaria favoreciendo a ciertos postores que comercializan dicha marca, sin considerar la plurabilidad de postores.

Por otro lado solicitamos suprimir la capacitacion de 20 horas lectivas en prevencion de accidentes y riesgos laborales, considerando que las mismas no estan relacionados con el objeto de la contratacion del presente procedimiento caso contrario se estaria vulnerando el principio de libertad de concurrencia que rige la ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 a) libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la observación, no se acoge por los siguientes motivos:

1). Se requiere que el personal propuesto cuente con las competencias y capacidades técnicas con especialización en equipos LG, debido que los equipos que se van a instalar son del tipo VRF de LG.

Los requisitos de calificación, se ha considerado como exigencia que la capacitación del personal podrá acreditar en dos (2) tipos de sistemas de climatización diferentes, que radica en la tecnología de control utilizada en ambos sistemas:

1. Sistema VRV.
2. Sistema VRF.

2). La prevención de accidentes y riesgos laborales si están relacionadas con el objeto de la contratación debido a que existe en el desarrollo de las actividades de instalación de los equipos, riesgos de caídas, cortes o problemas derivados en el uso de herramientas entre otros, como se evidencia ampliar una capacitación similar de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en relación a la respuesta de la consulta N°2 Seguridad y Salud en el Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:29:29 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DETALLE DE EQUIPOS A INSTALAR

SOLICITAMOS ALCOMI DE SELECCION PRECISAR LAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE CADA SISTEMA DE CLIMATIZACION, PARA TENER EN CONSIDERACION LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la consulta, se detalla las características de los equipos a instalar del sistema VRF: unidades condensadoras (UC) 380V/3F/60HZ; unidades evaporadoras (UE) 220 V/1F/60HZ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:29:29 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Consideraciones

Respecto al suministro e instalacion y acondicionar la licencia comercial (software)para el funcionamiento dentro de los parametros correctivos, este tipo de informacion lo maneja el propio representante de fabrica en peru que comercializa los equipos en Peru, lo cual seria un tanto dificil lograr de conseguir, podrian considerarse alternativas de solucion directas con la entidad al respecto?, teniendose en consideracion que el presente procedimiento es solo de instalacion y no incluye el suministro de equipos?, es decir no hay vinculo comercial con el fabricante para poder brindar dicha solucion?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: I Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

En relación a la consulta se precisa que la descripción de lo solicitado esta en los términos de referencia. NUMERAL IV: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO en el guion 5, 6, 7, 8 y 9 de las consideraciones se detalla lo concerniente a "MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA VRF, se precisa lo que se debe suministrar, instalar y acondicionar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:29:29 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Trabajos a realizar:

Solicitamos al comite de seleccion y area usuaria proporcionar los planos en Autocad con scala y en archivo AGW?

Asimismo precisar la azotea donde seran ubicadas la unidades condensadoras en que piso esta ubicado?

Precisar si la entidad cuenta con los accesorios necesarios para la instalacion de las unidades interiores, ramales o brachs?

Precisar quien se encargara de eliminar los equipos existentes a desmontar?

Se requiere de algun mecanismo especial para el izamiento del sistema de climatizacion?

Precisar cuales son las actividades a realizar del personal clave supervisor?

Confirmar que la acreditacion de los certificados de capacacion respecto al sistema a instalar sera durante la etapa de inicio de labores?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, es pertinente indicar que:

Respecto a las consultas se detalla:

- 1). Se subirá los planos en Auto CAD a escala y en archivo DWG.
- 2). La azotea esta en el nivel 10 de la edificación,
- 3). en los TDR numeral IV: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, se encuentra el detalle de branches a suministrar e instalar.
- 4). En los TDR numeral IV. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (trabajos a realizar) esta el detalle donde se indica que "Las unidades condensadoras, unidades evaporadoras, equipos convencionales desmontados serán trasladadas al almacén de bienes patrimoniales según cronograma de trabajo propuesto por el contratista.
- 5). Las actividades a realizar del personal clave supervisor esta detallado en el numeral IV: ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, que involucra el servicio de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de climatización para la Sede Central del SAT, para los pisos 1, 2 y 3, así como todas las actividades previas para tal fin.
- 6). La acreditación de los certificados de capacitación del personal propuesto se presentara de acuerdo al cronograma del procedimiento de selección; ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS (Electrónica)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:29:29 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

VISITA

Solicitamos al comite y area usuaria, precisar, fecha, hora, contacto y telefono, correo para coordinar la visita tecnica guiada por un encargado del area usuaria, con amplio conocimiento del servicio a ofertar?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** Visita **Página:** 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

A la consulta se precisa; la fecha y hora es a solicitud del postor, los correos de contacto y teléfonos están detallados en las bases y de igual manera se copian: fmechato@sat.gob.pe, contacto 315-2430 anexo 1931 (horario de atención de 08:00 am - 17:00 horas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SOLO FRIO VRF

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20514546267 | Fecha de envío : | 30/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 23:43:27 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
TRABAJOS A REALIZAR:

Solicitamos al comite y area usuaria, se sirva precisar que la entidad cuenta con los tableros de fuerza y aire acondicionado para la alimentacion y conecion electrica del ssistema a instalar?

CConfirmar que la entidad proporcionara los planos arquitectonicos para su actualizacion correspondiente?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria, es pertinente indicar que:

A la consulta se precisa que la entidad cuenta con los tableros de fuerza de distribución ubicados en la azotea (nivel 10) para conexión de unidades condensadoras (UC) y en cada piso 1, 2 y 3 se cuenta con un tablero normal (TN) para las unidades evaporadoras (UE), la entidad de ser requerido proporcionara el plano de arquitectura que sea necesario para la finalidad del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null