

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20600794770
Nombre o Razón social :	EDIFATEL S.A.C.

Fecha de envío :	04/05/2023
Hora de envío :	13:19:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2, literal b EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, de la página 36 de las bases solicitan

Artefactos de iluminación en general

Al respecto Observamos las bases, y en virtud al artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello solicitamos al Comité de Selección AMPLIE LA EXPERIENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

b ¿ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Bienes similares a: Accesorios eléctricos en general, tales como: cables eléctricos de todas las medidas, tubería Conduit, caja de pase, conectores, terminales, borneras, tomacorrientes, interruptores y demás accesorios que son parte de instalaciones eléctricas, considerando que guarda relación con el objeto de la convocatoria. En cumplimiento a la transparencia de la nueva normativa de contrataciones del estado.

Finalmente adjuntaremos ficha técnica de los bienes ofertados, para verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas en las EE.TT y la marca ofertada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal: B

Página: 36

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, con el fin de ampliar la oferta de postores se ampliara los tipos de bienes sustentables para la experiencia del postor a "artefactos de iluminación y ferretería eléctrica en general"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el los requisitos de calificación se cambiara a "artefactos de iluminación y ferretería eléctrica en general"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita considerar para la Tabla 01 correspondiente tanto para la luminaria Tipo 01 y Tipo 02 para la potencia solicitada que es menor igual a 36W, la luminaria que existe actualmente en el mercado es para empotrar sin embargo con los accesorios adecuados como el marco de montaje; estas luminarias cumplen con la característica de poder ser adosados al techo; por lo tanto se solicita aceptar para la Tabla 01 las luminarias Led empotrables, pero considerando sus accesorios que van a permitir ser equipos adosables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, el proveedor puede complementar una luminaria con los accesorios adecuados para cumplir el tipo de montaje requerido en las bases del proceso, para lo cual deberá incluir la presentación de la luminaria y el accesorio adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita considerar también para las luminarias Tipo 04, 05 y 06 el grado de protección a partir de IP54 ya que también se considera para uso exterior esta característica mencionada.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 0 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, con el fin de ampliar la oferta de postores se aceptara luminarias con un grado de protección IP54 o superior para las luminarias tipo 04, 05, 06.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se reemplazara en la pag. 25 en las tablas 03 y 04 el termino de IP¿65 por IP¿54

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para las luminarias Tipo 04, 05 y 06 la vida útil desde 25,000 horas, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores al presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, la vida útil del equipo mínima es la requerida en las bases, su reducción afecta directamente el tiempo de uso del bien a ser adquirido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir y/o eliminar para las luminarias Tipo 04, 05 y 06 el factor de potencia mencionada en las bases, con la finalidad de lograr una mayor participación de postores puesto que existe una mayor variedad de modelos de este tipo de luminaria en el mercado actual sin la característica indicada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 0 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, para este tipo de luminarias es requerido indicar el factor fp del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita ACLARAR si para las luminarias Tipo 04, 05 y 06 todas tienen que ser el mismo modelo del producto o puede existir una diferencia de modelo y tamaño de uno con otro. Asimismo, se solicita CONSIDERAR también para estos tipos de luminaria el color blanco adicionalmente al gris y negro solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 0 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA , los modelos pueden variar entre tipo y tipo de luminaria , pues como se indica dentro de las especificaciones las imagenes son referenciales; respecto al color requerido para la luminaria, este esté acorde al planeamiento arquitectónico deseado para la infraestructura por lo que no puede ser cambiado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita considerar para las luminarias del presente proceso desde el Tipo 01 hasta el Tipo 32 una tensión máxima de 277V es decir que quedaría de la siguiente manera: Tensión: 220V a 277V con la finalidad de lograr una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 0 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA, la máxima tensión solicitada en las bases es la requerida para garantizar la correcta operación de las luminarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para la luminaria Tipo 22 una Temperatura de Color de: 4000°K

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 0 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, con el fin de ampliar la oferta de postores se aceptara luminarias con una temperatura de color de 3000°K o 4000°K.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADICIONARA EN LA TABLA 10 EL TERMINO "O 4000°K" A LA DESCRIPCION DE LA TEMPERATURA DE COLOR, ACORDE A ELLO SE MODIFICARA EN LA PG 14 Y 23 EL ITEM 17 ADICIONANDO EL TERMINO "O NEUTRO"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS (PISCINA - COMEDORES) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20516258111	Fecha de envío :	04/05/2023
Nombre o Razón social :	JURELIZA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:54:30

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita CONSIDERAR para la Tabla 15 correspondiente a la luminaria Tipo 31, la luminaria que existe actualmente en el mercado es para empotrar sin embargo con los accesorios adecuados como el marco de montaje; esta luminaria cumple con la característica de poder ser adosados al techo; por lo tanto se solicita aceptar para la Tabla 15 la luminaria Led empotrable, pero considerando sus accesorios que van a permitir ser equipos adosables. ASIMISMO, se solicita ACEPTAR para la luminaria mencionada el flujo luminoso DESDE 4800lm para lograr una mayor pluralidad de participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 0 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, el proveedor puede complementar una luminaria con los accesorios adecuados para cumplir el tipo de montaje requerido en las bases de los proceso, para lo cual deberá incluir la prestación de la luminaria y el accesorio adicional, así mismo con el fin de ampliar la participación de postores se permitirá ofertar luminarias con un flujo igual o mayor a 4800lm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null