

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑÓN S.A.

Ruc/código :	20611995165	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SERVICE MARAÑON DEL NOR ORIENTE E.I.R.L.	Hora de envío :	11:59:22

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LOS SERVICIOS SIMILARES: EN LA COMPRA O VENTA DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE TODAS LAS DIMENSIONES, CON EL FIN DE EVITAR BARRERAS QUE IMPIDAN LA PARTICIPACION Y LA PLURALIDAD DE POSTORES Y A LA VEZ NO SE VULNERE LOS PRICIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide NO ACOGER LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante que se está teniendo en cuenta el principio de competencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato y que todos los postores oferten los bienes en igualdad de condiciones. En ese sentido se indica que el objeto de la convocatoria es la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano y se esta solicitano bienes similares en las bases integradas, lo cual es incongruente a lo solicitado por el participante en la observacion, asi mismo la compra y venta de medidores de agua potable no se considera como bienes similares debido que para la presente contratacion se esta adquiriendo valvulas de control de nivel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑÓN S.A.

Ruc/código :	20611995165	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SERVICE MARAÑON DEL NOR ORIENTE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:05:31

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA EN LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE: INCLUIR QUE GRADO DE INSTRUCCION TIENE QUE TENER EL PROFESIONAL PARA ACREDITAR SU EXPERINCIA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 3.2                    **Literal:** C.1                    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide NO ACOGER LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, esto debido que la formacion academica solicitada se detalla en las EE.TT. en la pagina 33 de las bases y se acreditara para la suscripcion del contrato debido que en las bases estandar de bienes no contempla formacion academica como requisito de calificacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑON S.A.

Ruc/código :	20611995165	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SERVICE MARAÑON DEL NOR ORIENTE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:29:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA INCLUIR EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CALVE: SUPERVISOR O RESIENDENTE MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O INTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y/O INTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante que se estará haciendo la modificación que corresponde al momento de la integración de las bases.

En tal sentido se modificará e incorporara en las bases integradas como experiencia del personal clave lo siguiente: SUPERVISOR O INSPECTOR O RESIENDENTE EN OBRAS Y/O SERVICIOS DE MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificar e incorpora en las bases integradas como experiencia del personal clave lo siguiente: SUPERVISOR O INSPECTOR O RESIENDENTE EN OBRAS Y/O SERVICIOS DE MEJORAMIENTOS Y AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO.

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑON S.A.

Ruc/código :	20611995165	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SERVICE MARAÑON DEL NOR ORIENTE E.I.R.L.	Hora de envío :	12:39:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS INCLUIR EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR: SE AMPLIE A INSTALACION DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS CON EL FIN DE EVITAR BARRERAS QUE IMPIDAN LA PARTICIPACION Y PLURALIDAD DE POSTORES Y A LA VEZ NO SE VULNERE LOS PRICIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICLUO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide NO ACOGER LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante que se está teniendo en cuenta el principio de competencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato y que todos los postores oferten los bienes en igualdad de condiciones. En ese sentido se indica que el objeto de la convocatoria es la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano y se esta solicitano en las bases integradas bienes similares lo cual es incongruente a lo solicitado en la observacion, asi mismo INSTALACION DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS no se considera como bienes similares debido que para la presente contratacion se esta adquiriendo valvulas de control de nivel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑÓN S.A.

Ruc/código :	20535618705	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ACUEDUCTOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la propuesta se podría considerar las válvulas de control modulante y mantengan automáticamente el nivel del depósito en un rango de aproximadamente 15 cm independientemente de las variaciones de caudal y de presión aguas arriba dado que cuenta un piloto de tres vías. Además que estas seran instaladas en el exterior del reservorio a traves de vasos comunicantes libre de perturbaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la consulta presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante que para la presente contratacion se esta requiriendo la adquisicion de valvulas de control de nivel incluido la instalacion y puesta en funcionamiento, en ese sentido no se considera lo solicitado y se recomienda regirse como lo estipula las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑON S.A.

Ruc/código :	20535618705	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ACUEDUCTOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se recomienda que las válvulas de control tengan un visualizador de posesión dado el operador tendría el control si la válvula si encentre cerrada, parcialmente abierta o totalmente abierta y pueda tomar decisiones al respecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar y analizar la observación presentada por el participante y el pronunciamiento emitido por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, decide NO ACOGER LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante que el visualizador de posesión sera segun el diseño del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑÓN S.A.

Ruc/código :	20535618705	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ACUEDUCTOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se debe tener en cuenta que las válvulas de control deben tener una o dos válvulas de aislamiento dependiendo el tipo de descarga en el reservorio.Las valvulas de aislamiento seran de gran utilidad para eventualidades como el mantenimiento o cambio de las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5.2 Página: 5.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar la consulta presentada por el participante y la opinión emitida por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, motivo por el cual corresponde precisar al participante que para la presente contratacion se esta requiriendo la adquisicion de valvulas de control de nivel incluido la instalacion y puesta en funcionamiento, en ese sentido no se considera lo solicitado y se recomienda a los postores regirse de acuerdo con lo estipulado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑON S.A.

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-EPS MARAÑON SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 04 SISTEMAS DE VALVULAS DE CONTROL DE NIVEL HIDRAULICA PARA LOS RESERVORIOS DE SHANAGO, SANTA CRUZ, SAMBIMERA Y BELLAVISTA DE EPS MARAÑON S.A.

Ruc/código :	20535618705	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ACUEDUCTOS PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	23:18:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En vista que para el proceso de importación se requiere un tiempo mínimo de 45 , se le solicita que se amplie el plazo de entrega incluido la instalacion a 60 dias

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.13 Literal: 5.13,2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de revisar la consulta presentada por el participante y la opinión emitida por el área usuaria este COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, que dada la urgencia e importancia de mejorar la calidad de las conexiones de redes de agua a corto plazo, se ha establecido dicho plazo con el fin que la entidad cumpla sus metas físicas y financieras. En este sentido, se recomienda a los postores regirse de acuerdo con lo estipulado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null