

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20455916209	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	LINO AURELIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - L&A E.I.R.L.	Hora de envío :	17:53:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la revision de las bases, se aprecia duplicidad de informacion y/o penalidad en los literales 13 y 14. Por lo que solicitamos aclarar y/o corregir si fuera el caso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.38 **Literal:** 13 y 14 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:

Por error material o de redacción, se consideró en los cuadros de otras penalidades del requerimiento (Capítulo III) una duplicidad de información respecto de la penalidad relacionada a ¿Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los Equipos de Protección Personal, así como de la indumentaria correspondiente, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra¿, por lo tanto, se procederá a suprimir la penalidad N° 13 del Cuadro OTRAS PENALIDADES, Numeral 3.1.38 PENALIDADES del del Capítulo III de la Sección Específica de las bases. (Página 42).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a suprimir la penalidad N° 13 del Cuadro OTRAS PENALIDADES, Numeral 3.1.38 PENALIDADES del Capítulo III de la Sección Específica de las bases. (Página 42).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto publicado en el SEACE (archivo ¿1Axo.2 Metrado y VR_RevB_20250421_220115_763.xlsx¿), y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente; se solicita confirmar que el cuadro del Resumen de Presupuesto se presentara hasta el Item ¿J¿, en donde se muestra el valor en Soles, eliminando el Item ¿K¿ en donde se encuentra el total en dólares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:
RESPECTO AL CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO, EL POSTOR PRESENTARA EL PRESUPUESTO SOLO HASTA EL ÍTEM "J" EN SOLES, NO CONSIDERANDO EL ÍTEM "K".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto publicado en el SEACE (archivo ¿1Axo.2 Metrado y VR_RevB_20250421_220115_763.xlsx¿), y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información CLARA Y COHERENTE; se solicita confirmar que toda las secciones del presupuesto se presentara solo las subcolumnas de la columna ¿PRESUPUESTO SALDO DE OBRA¿(Cant., PU y Costo Total), ocultándose las subcolumnas de la columna ¿METRADO CONTRACTUAL¿ (Cant., PU y Costo Total), para que sea CLARO Y COHERENTE, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:

Para todas las secciones del presupuesto, se presentará sólo las subcolumnas del PRESUPUESTO SALDO DE OBRA, que incluyen las columnas de Cantidad, Precio Unitario y Costo Total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto publicado en el SEACE (archivo ¿1Axo.2 Metrado y VR_RevB_20250421_220115_763.xlsx¿), y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información CLARA Y COHERENTE; se solicita ELIMINAR TODAS LAS PARTIDAS QUE NO TIENEN METRADO, de la columna ¿PRESUPUESTO SALDO DE OBRA¿(Cant., PU y Costo Total), para que sea CLARO Y COHERENTE, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:

Para todas las secciones del presupuesto, se presentara sólo las subcolumnas del PRESUPUESTO SALDO DE OBRA, que incluyen las columnas de Cantidad, Precio Unitario y Costo Total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto publicado en el SEACE (archivo ¿1Axo.2 Metrado y VR_RevB_20250421_220115_763.xlsx¿), y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información CLARA Y COHERENTE; se solicita confirmar que solo se consignará precio a todas las partidas (con o sin metrado), de la columna ¿PRESUPUESTO SALDO DE OBRA¿(Cant., PU y Costo Total), para que sea CLARO Y COHERENTE, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:

Los postores solamente deberán consignar precios a todas las partidas (con o sin metrado) de las columnas "PRESUPUESTO SALDO DE OBRA", que incluyen las columnas de: Cantidad, Precio Unitario y Costo Total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto del Suministro de Materiales, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, se observa que la partida 5.4, ¿Grapa de Anclaje tipo compresión p/conductor 300mm2 AAAC¿, con unidad ¿und¿, Tiene metrado, pero no precio. Por tal motivo y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita consignarle un precio a dicha partida o de lo contrario eliminar la cantidad, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Del presupuesto de Suministro de Materiales de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, de la partida 5.4 "Grapa de Anclaje tipo compresión p/conductor 300mm2 AAAC", se procederá a eliminar la cantidad, para que el o los postores puedan estimar el precio de su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de que el postor pueda estimar el precio de su oferta, se procederá a implementar la absolución de la Consulta en el presupuesto editable adjunto a las Bases Integradas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita la distancia en donde se eliminará el material excedente, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El postor ganador gestionará ante la Municipalidad de Tacna, la ubicación del botadero autorizado para eliminar el material excedentes de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto, se observa que, en los análisis de precios unitarios de concreto, utilizan Cemento Portland Tipo V (42.5 kg), pero las concreteiras ya no está produciendo este cemento; algunos proveedores recomiendan utilizar el Tipo HS, que cumple con las características del tipo V. En aplicación a los principios de Libertad de Concurrencia, Transparencia, Competencia y Eficacia y Eficiencia y Vigencia tecnológica de la LCE, en donde se menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas, establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna con el mejor uso de los recursos públicos; se Solicita indicar el tipo de cemento que se utilizará en concreto y morteros sabiendo que el Tipo V ya no se produce, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA:
El tipo de cemento que se utilizará en la obra será Cemento Portland Tipo V (42.5 kg), según el Expediente Técnico de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, se observa que la partida 3.1, ¿Excavación en terreno¿ con unidad ¿m3¿ su Análisis de Precio Unitario consigna que la excavación es en ¿terreno tipo I¿. Por tal motivo y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita cambiar la descripción de la partida ¿Excavación en terreno tipo I¿, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

La descripción de la partida 3.1, "Excavación en terreno", de la Sección Montaje Electromecánico de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, será cambiada por "Excavación en terreno tipo I"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de que el postor pueda estimar el precio de su oferta, se procederá a implementar la absolución de la Consulta en el presupuesto editable adjunto a las Bases Integradas.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita confirmar que el tipo de terreno de la partida 7.1, ¿Excavación manual para PAT¿ es ¿Tipo I¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:

El tipo de terreno de la partida 7.1, "Excavación manual para PAT", del Montaje Electromecánico de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, es del Tipo I.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance de la partida 8.8, ¿Expediente "Desmontaje y Plan de Abandono de la LT existente 66kV-9.5km Para-Derv.Yarada", con unidad ¿Glb¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los alcances de la partida 8.8, "Expediente "Desmontaje y Plan de Abandono de la LT existente 66kV-9.5km Para-Derv.Yarada", se encuentran ubicados en las especificaciones técnicas de montaje electromecánico del Expediente Técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance de la partida 9.3, ¿Adecuacion y conexionado Traslado de conductores de Línea 66 kV a Yarada hacia nueva estructura de derivación", con unidad ¿cjto¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El alcance de la partida 9.3, "Adecuación y conexionado Traslado de conductores de Línea 66 kV a Yarada hacia nueva estructura de derivación", del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, se encuentra descrita en las especificaciones técnicas de montaje del Expediente Técnico aprobado (el cuál comprende la conexión de un punto, compuestos de 3 Fases).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente; se Solicita el alcance detallado de las pruebas (detallar si se refiere a pruebas de galvanizado, rotura, carga o esfuerzo) y del mantenimiento que se realizara a los postes Suministrado por la Entidad de la partida 4.13, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de los postes de acero disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los alcances están descritos en el Análisis de Precios Unitarios de la partida 4.13, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los Aisladores Suministrado por la Entidad de la partida 5.3, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de aisladores disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los alcances están descritos en el Análisis de Precios Unitarios de la partida 5.3, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los cables y conductores Suministrado por la Entidad de la partida 6.3, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento del conductor y cable opgw disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los alcances están descritos en el Análisis de Precios Unitarios de la partida 6.3, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los cables y conductores Suministrado por la Entidad de la partida 7.9, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de materiales del sistema de puesta a tierra disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los alcances están descritos en el Análisis de Precios Unitarios de la partida 7.9, del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, se observa que la partida 1.5, ¿Proyecto de Evaluación Arqueológica - PEA¿, con unidad ¿glb¿, tiene metrado cero ¿0¿, pero en las EE.TT. de montaje, Folio 000283, numeral 1.5, ¿Proyecto de Evaluación Arqueológica¿, menciona que ¿como parte de la ejecución, El Contratista deberá realizar la presentación de un Proyecto de Evaluación Arqueológica con fines de delimitación y señalización, que será evaluado y aprobado por la Dirección General de Patrimonio Arqueológico en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas.¿. Por tal motivo y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita confirmar que el ¿Proyecto de Evaluación Arqueológica ¿ PEA¿, no forma parte del alcance del proyecto, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:
El Proyecto de Evaluación Arqueológica "PEA", no forma parte del alcance del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto del Montaje Electromecánico, de la LT 66 KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - DERV.YARADA, se observa que la partida 1.5, ¿Proyecto de Evaluación Arqueológica - PEA¿, con unidad ¿glb¿, tiene metrado cero ¿0¿. Por tal motivo y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita adjuntar el ¿Proyecto de Evaluación Arqueológica ¿ PEA¿ realizado por la Electrosur, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El Proyecto de Evaluación Arqueológica "PEA", se alcanzará al postor ganador, al inicio de la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente; se Solicita indicar que sucedería si los materiales y equipos suministrados por la entidad pasan las pruebas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los equipos y materiales suministrados por la entidad se encuentran en buen estado y cuentan con pruebas FAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance (metrado y características de elementos a suministrar), de la partida 19.10, ¿Cables STP (incluye materiales y terminales de conexión)¿, con unidad ¿glb¿, del SUMINISTRO ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 19.10 "Cables STP (incluye materiales y terminales de conexión)" tiene como alcance el siguiente suministro:
- Cable STP
- terminales RJ45 blindados
- Botas o fundas para conectores
- Parches de conexión (patch cords STP)
- Canaletas, organizadores o bandejas
- cable de tierra para disipar interferencias
- Crimpadora para RJ45
- Tijeras pelacables
- Tester de cableado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance (metrado y características de elementos a suministrar), de la partida 19.11, ¿Cables apantallado para control, protección, mando y medición¿, con unidad ¿glb¿, del SUMINISTRO ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El detalle de la partida 19.11, se encuentra en la pestaña 12. Estudios de Posibilidades celda 123 y tiene como alcance el siguiente suministro:

- 250m cable de control N2XSY 600V 2x4mm2
- 250m cable de control N2XSY 600V 4x4mm2
- 250m cable de control N2XSY 600V 12x2.5mm2
- 250m cable de control N2XSY 600V 4x2.5mm2
- 250m cable de control N2XSY 600V 4x2.5mm2
- 250m cable de fuerza multipolar NYY, 600V 1x4mm2
- 250m cable de fuerza multipolar NYY, 600V 2x4mm2
- 250m cable de fuerza multipolar NYY, 600V 4x6mm2
- 250m cable de fuerza multipolar NYY, 600V 4x4mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance (metrado y características de elementos a suministrar), de la partida 19.12, ¿Cable de alimentación para AC/DC¿, con unidad ¿glb¿, del SUMINISTRO ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los cables de alimentación para AC/DC que se requieren para el proyecto, se muestran en el plano SEZT-OE-04, y tiene como alcance el siguiente suministro:
- 100m Cable NYY 0.6/1 kV 3x25mm2
- 100m Cable NYY 0.6/1 kV 2x50mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance (metrado y características de elementos a suministrar), de la partida 15.3, ¿ Placas con Nomenclatura Operativa e Identificación de Fases ¿, con unidad ¿glb¿, del SUMINISTRO ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

La partida 15.3 del SUMINISTRO ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, tiene como alcance al Conjunto de Placas de señalización para toda la subestación fases en patio de llaves, código de líneas y redes, sala de control, identificación de equipos, señales de peligro, viales, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el año de fabricación del Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF), con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El año de Fabricación del Transformador de Potencia es del año 2020.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

24. En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita fotos del estado actual del Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF), con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Se adjuntará en las bases integradas, un link con el registro fotográfico del Transformador de Potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, registro fotográfico del Transformador de Potencia, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita confirmar si el Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF), será entregado sobre base del transformador o en ubicación temporal, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:

El Transformador de Potencia está ubicado en la misma SET Zofratacna y será entregado en una ubicación temporal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita confirmar si el Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF), será entregado Ensamblado, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El ensamblado y/o montaje del transformador de potencia es parte del alcance del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, Partida 1.1. "Montaje del Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, se observa que el Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF) es suministrado por la ENTIDAD y no se observa una partida de ¿Evaluación y reacondicionamiento de transformador de potencia¿. Por tal motivo y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita confirmar que dicha partida será incluida durante la ingeniería de detalle, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El expediente de saldo de obra, ha considerado la partida 1.2 "Inspección, pruebas y mantenimiento del transformador de potencia disponible en almacén previo a su instalación", por lo que no es necesario adicionar la partida en mención en la ingeniería de detalle.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

De la revisión del presupuesto del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, se observa que el Transformador de Potencia 66/10.5/10kV - 20/25MVA (ONAN/ONAF) es suministrado por la ENTIDAD y no se observa una partida de ¿Transporte de transformador de potencia desde ubicación temporal hasta bases definitivas¿. Por tal motivo y en aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita confirmar que dicha partida será incluida durante la ingeniería de detalle, para que el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

El transformador de potencia se encuentra ubicado en la Subestación Zofratacna, el mismo lugar donde se instalará, por lo que no es necesario adicionar la partida de transporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara al Transformador Suministrado por la Entidad de la partida 1.2, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento del transformador de potencia disponible en almacén previo a su instalación ", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 1.2. tiene como alcance la realización de pruebas de rigidez dieléctrica del aceite, limpieza de la cuba y sistema de refrigeración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, Se solicita confirmar que la entidad asumiría todos los gastos, en caso que el trasformador de potencia no pase las pruebas (por ejemplo si en la prueba de rocío se detecta que hay humedad, este se tendría que trasladar a un horno para realizar el secado. En este caso habría gastos para el transporte, secado y ensamble), con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Se procederá de acuerdo al artículo 34 "Modificaciones al contrato" de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 2.2, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento del interruptor de potencia disponible en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 2.2. tiene como alcance la realización de pruebas de Discordancia de polos, continuidad y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 3.3, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de seccionadorres disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 3.3. tiene como alcance la realización de pruebas de continuidad y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 4.3, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de instrumentos de medida disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 4.3. tiene como alcance la realización de pruebas de Relación de Transformación y Aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 5.2, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de pararrayos disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 17

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 5.2. tiene como alcance la realización de pruebas de Aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 6.4, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de celdas metal clad disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 6.4. tiene como alcance la realización de pruebas continuidad y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 7.2, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento del transformador de servicios auxiliares disponible en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

La partida 7.2. tiene como alcance la realización de pruebas Aislamiento y continuidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 8.6, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de tableros disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 8.6. tiene como alcance la realización de pruebas Inspección visual y mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 9.3, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de Banco de Baterías disponible en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El expediente de saldo de obra, considera como alcance el suministro de banco de baterías, Partida 9.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los equipos Suministrados por la Entidad de la partida 9.3, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de Banco de Baterías disponible en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El expediente de saldo de obra, considera el suministro de banco de baterías, Partida 10.1 del SUMINISTRO ELECTROMECHANICO - SE ZOFRATACNA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los materiales Suministrados por la Entidad de la partida 11.2 ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de materiales de puesta a tierra disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 11.2. tiene como alcance la realización de pruebas Continuidad de conductores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de las pruebas y del mantenimiento que se realizara a los materiales Suministrados por la Entidad de la partida 13.9, ¿Inspección, pruebas y mantenimiento a cables de energía disponibles en almacén previo a su instalación", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La partida 13.9. tiene como alcance la realización de pruebas de continuidad y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de la partida 25.4, ¿Pruebas de Transformador de Potencia", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los alcances están descritos en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, partida 25.4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de la partida 25.5, ¿Pruebas de equipos de AT (incl. Malla a tierra)", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los alcances están descritos en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, partida 25.5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de la partida 25.6, ¿Pruebas de equipos de MT y SS.AA", con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los alcances están descritos en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, partida 25.6

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de la partida 25.7, ¿Pruebas de sistemas secundarios¿ con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los alcances están descritos en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, partida 25.7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de la partida 25.8, ¿Pruebas de sistemas de telecomunicaciones¿ con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los alcances están descritos en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, partida 25.8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita el alcance detallado de la partida 25.9, ¿Puesta en servicio (del proyecto)¿ con unidad ¿glb¿, del MONTAJE ELECTROMECAÁNICO - SE ZOFRATACNA 66/10.5/10kV-25MVA, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los alcances están descritos en las especificaciones técnicas del montaje electromecánico de la S.E. Zofratacna, partida 25.9

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	20:27:12

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En aplicación del principio de transparencia de la LCE, en donde menciona que las entidades deben proporcionar información clara y coherente, se Solicita confirmar que la entidad será la encargada de pagar los afectados de la servidumbre por usos de aires suelos, daños y perjuicios dentro de la Faja de Servidumbre de la L.T. , Subestaciones y caminos de acceso, con el cual el postor pueda estimar el precio de su oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El pago a los afectados de la servidumbre será asumido por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los equipos existentes, solicitamos los Reportes del estado actual de los equipos, así como del mantenimiento adecuado que se ha proporcionado durante el periodo de almacenamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

En el mes de octubre del 2024 se realizó un inventario y mantenimiento para la conservación de los equipos, los mismos que se encuentran en buen estado de conservación.

El postor ganador deberá realizar las pruebas correspondientes por cada equipo, de acuerdo a los alcances del expediente de saldo de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:
Estructuras metálicas. Pórticos, Vigas, Placas. Consultamos si durante el tiempo de almacenamiento han recibido tratamiento de preservación contra el ataque del medio ambiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Las estructuras se encuentran en buen estado de conservación, por lo que no será necesario realizar ningún tipo de tratamiento, lo cual puede ser corroborado en una visita, de ser necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Bentonita, Cemento Conductivo y accesorios de puesta a tierra. Tenemos entendido que la bentonita y el cemento conductivo (similar al cemento portland) tienen tiempo de vigencia por ser vulnerables a la humedad, por lo que su almacenamiento prolongado los inutiliza. Consideramos que no deben ser incluidos como materiales existentes si el periodo de almacenamiento excede de un año.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

En el expediente de saldo de obra se han considerado dichos materiales como suministro, Item 6.4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Transformador de Potencia. solicitamos reporte de la fecha de fabricación del Transformador y del estado actual de sus componentes. Es necesario conocer el Reporte del Detector de Impactos durante el transporte de fábrica al almacén en Tacna y Reportes de la Presión de Nitrógeno durante el periodo de almacenamiento. Así mismo Informes del estado de la cuba durante el mismo periodo. La falta de presión en la cuba del transformador ocasiona el ingreso de humedad en el devanado y puede obligar al retorno del equipo a fábrica para su reproceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La fecha de fabricación del transformador de potencia es el año 2020.
El transformador de potencia se encuentra en buen estado de conservación, la presión del nitrógeno de la cuba del transformador se encuentra en 3.7 PSI.
De considerar necesario el postor puede solicitar una visita a la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Equipos de Patio (Interruptor de Potencia, Seccionadores de Barra y Línea, Transformadores de Tensión y Corriente, Descargadores de Sobretensión etc). Solicitamos Reportes de la fecha de fabricación y Reportes de Mantenimiento para conservación en el estado de almacenamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Los equipos de patio fueron suministrados en el año 2020, los cuales se encuentran en buen estado de conservación, embalados y almacenados adecuadamente.
De considerar necesario el postor puede solicitar una visita a la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:
Solicitamos el Inventario de las Estructuras Soporte de los Equipos de patio que en las especificaciones técnicas se menciona que son parte del suministro de equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap.I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Se adjuntará en las bases integradas, el inventario solicitado de los equipos mediante enlace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Solicitamos el Reporte del Estado de las Celdas y Tableros Existentes durante el periodo de almacenamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Las celdas y tableros se encuentran en buen estado de conservación, embaladas y almacenadas adecuadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Postes Metálicos. Solicitamos Reporte de la fecha de fabricación y del estado de conservación de los postes metálicos. Los daños causados durante el transporte deben haber sido resanados inmediatamente antes que inicie el proceso de oxidación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
La fecha de fabricación de los postes metálicos es el año 2019, se encuentran en buen estado de conservación y almacenados adecuadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:
Solicitamos el Inventario de los accesorios de los Postes como Peldaños, Placas, Sistema Antiescalamiento y Anticaída si los hubiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Se adjuntará en las bases integradas, el inventario solicitado de los equipos mediante enlace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	22:46:59

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Solicitamos Reporte del Estado de Conservación de los Aisladores Poliméricos Actualizado. Se tiene conocimiento que un almacenamiento inadecuado de éstos conlleva a su deterioro debido a la acción de los roedores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Se adjuntará en las bases integradas, el inventario solicitado de los equipos mediante enlace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Solicitamos que nos indique la ubicación de todos los suministros que serán entregados por ElectroSur al contratista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los materiales están ubicados en la Subestación Zofratacna, el mismo lugar donde se realizará la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme si la servidumbre se encuentra completamente saneada (100%).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El Expediente de saldo de obra contempla la elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre, Partida 1.3.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Solicitamos se adjunte el expediente correspondiente al proceso de servidumbre.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

El Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre se desarrollará durante la etapa de ejecución de obra, el cual está comprendido dentro de los alcances del expediente de saldo de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:
Solicitamos se confirme si el presupuesto de saldo de obra no contempla pagos a la comunidad por concepto de servidumbre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
El pago a los afectados de la servidumbre será asumido por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Solicitamos se adjunte el estudio de mercado utilizado para determinar el valor referencial del suministro del bushing del transformador de la SE Zofratacna.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El precio referencial del suministro del bushing se ha estimado considerando los costos indicativos de expedientes técnicos similares elaborados por el consultor en el presente año, cuyo valor se ajusta al del mercado nacional. Sin embargo, el postor puede considerar otro valor en su oferta, sustentando con su propio estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:
Solicitamos se confirme si se cuenta con las pruebas FAT de todos los suministros que serán entregados por ElectroSur, ya que son necesarias para su verificación junto con las pruebas SAT y el expediente de liquidación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Se entregarán las pruebas FAT de los equipos suministrados por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:
Solicitamos se nos entregue el reporte del mantenimiento realizado a los equipos que forman parte del proyecto y que actualmente se encuentran bajo custodia de ElectroSur.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Los equipos se encuentran en buen estado de conservación y se adjuntará en las bases integradas, el enlace del último inventario y mantenimiento realizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:
Solicitamos se confirme si los pagos que realice el contratista por concepto de camino de acceso serán reembolsados por ElectroSur.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Todo el trazo de la Linea de 66kV es de libre acceso a vehículos, por lo tanto, no es necesario que el contratista realice pago alguno por los accesos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:
Solicitamos se nos indique la dirección del almacén donde se entregarán los materiales desmontados, así como la distancia desde dicho almacén hasta la SE Zofratacna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Los materiales desmontados se internarán en el Almacén Central de Electrosur S.A. el mismo que esta ubicado en el Sector de Viñani a una distancia de 4.5 kilómetros de la Subestación Zofratacna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:
Solicitamos se confirme si se cuenta con los planos en formato DWG de todos los equipos del proyecto, y si estos serán entregados al contratista encargado de la ejecución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Los planos con los que cuenta la entidad serán entregados al postor ganador cuando éste lo solicite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento del interruptor de potencia disponible en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

La partida tiene como alcance la realización de pruebas de Discordancia de polos, continuidad y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:
Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de seccionadores disponibles en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
La partida tiene como alcance la realización de pruebas de continuidad y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de pararrayos disponibles en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

La partida tiene como alcance la realización de pruebas de aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:
Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de instrumentos de medida disponibles en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
La partida tiene como alcance la realización de pruebas de Relación de Transformación y aislamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:
Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de tableros disponibles en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
La partida tiene como alcance la realización de pruebas de Inspección visual y mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:
Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento de materiales de puesta a tierra disponibles en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
La partida tiene como alcance la realización de pruebas de Continuidad de conductores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:
Solicitamos se indique el listado de pruebas a realizar en la partida ¿Inspección, pruebas y mantenimiento a cables de control, protección, mando y medición disponibles en almacén previo a su instalación¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
La partida tiene como alcance la realización de pruebas de continuidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme si todas las estructuras soporte de equipos se encuentran disponibles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE:
Todas las estructuras se encuentran disponibles, a excepción de las que están consideradas como suministro en el expediente de saldo de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:
Previo a la elaboración de la oferta, solicitamos se nos proporcione el reporte del equipo registrador de impactos instalado en el transformador de potencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
El equipo no tiene registro de impactos, dicho reporte se proporcionará al inicio de la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Solicitamos el reporte del aceite aislante para el transformador de potencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
El aceite aislante se encuentra en un ambiente adecuado y debidamente sellado de fábrica. Se adjuntará en las bases integradas, reporte de inventario mediante enlace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Solicitamos el packing list del transformador de potencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Se adjuntará en las bases integradas, mediante enlace, el Packing List del transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el Packing List del transformador de potencia, mediante un Link.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:
Solicitamos el reporte del estado actual de cada equipo, indicando los valores de presión de los manómetros instalados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:
Todos los equipos se encuentran en buen estado, según en el inventario realizado. Se adjuntará en las bases integradas, informe de inventario mediante enlace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Solicitamos se incluyan en los reportes de cada equipo las condiciones mínimas requeridas para su instalación, considerando posibles defectos mecánicos (golpes), químicos (aceite deteriorado o contaminado) o eléctricos (circuitos incompletos).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Todos los equipos se encuentran en buen estado, según en el inventario realizado. Se adjuntará en las bases integradas, informe de inventario mediante enlace.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en el Numeral 1.11 del Capítulo I de la Sección Específica de las bases, el inventario de los equipos, mediante un Link.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Solicitamos se confirme si los equipos que serán entregados al contratista aún se encuentran bajo garantía del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.11 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Todos los equipos no se encuentran bajo la garantía del fabricante, por lo que el expediente de saldo de obra contempla realizar inspección y pruebas a los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:
Solicitamos se nos informe el tiempo máximo permitido para la desconexión de la línea para los cortes programados obligatorios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Los Cortes de energía serán tramitados para la exoneración ante el organismo fiscalizador OSINERGMIN de acuerdo al cronograma y plan de trabajo presentado por el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:00:42

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Del PPTO, Solicitamos que se detalle el global de la partida ¿Instalaciones Provisionales de Agua, Desagüe y Electricidad¿ para estimar los costos respectivos; toda vez que el valor referencial de dicha partida no es concordante con los precios actuales; caso contrario, adjuntar su estudio de mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.11 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

El precio referencial de la partida correspondiente a Instalaciones Provisionales de Agua, Desagüe y Electricidad, ha sido estimado sobre la base de costos indicativos obtenidos de expedientes técnicos similares elaborados por el consultor. Cabe precisar que esta partida contempla exclusivamente las instalaciones provisionales requeridas para el desarrollo del proceso constructivo de la obra, sin incluir elementos permanentes del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:09:31

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Solicitan (1) un ingeniero RESIDENTE DE OBRA, con un tiempo de experiencia mínima de tres (03) años desde su colegiatura, se calificará su experiencia como residencia y/o supervisión y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o jefe de Supervisión de obras similares al objeto de la convocatoria.

Se solicita ampliar la calificación de la experiencia como residencia y/o supervisión y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o jefe de Supervisión y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Coordinador de Obra y/o Gerente de Obra y/o Ingeniero Residente adjunto en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

La solicitud se motiva puesto que en la actualidad en el país si viene ejecutando muchas obras (privadas y estatales), esto ha generado la escasez de profesionales disponible, motivo por la cual solicito ampliar la experiencia del profesional propuesto como Residente de Obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EN PARTE

A fin de permitir mayor participación a los postores se amplía la calificación de la experiencia como: residencia y/o supervisión y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o jefe de Supervisión y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Residente adjunto en obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el Numeral 3.1.37 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - Residente de Obra, del Capítulo III Sección Específica de las bases (Página 39) y el Numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Literal A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (Página 56) de la siguiente manera:

(¿..) Con tres (03) años de experiencia de haber participado en la residencia y/o supervisión y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o jefe de Supervisión y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Inspector y/o Ingeniero Residente adjunto de obras de: Instalación y/o remodelación y/o adecuación y/o creación y/o ampliación y/o renovación de líneas de transmisión y/o subestaciones de potencia con un nivel de tensión igual o mayor a 60 kV, del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA).

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:09:31

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Solicitamos inidcar la direccion en donde se entrega el material desmontado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los materiales desmontados se internarán en el Almacén Central de Electrosur S.A. el mismo que esta ubicado en el Sector de Viñani a una distancia de 4.5 kilómetros de la Subestación Zofratacna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20510413483	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	OBRITEC S.A.C.	Hora de envío :	23:09:31

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

CORTES DE ENERGÍA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Confirmar cual será el plazo mínimo para solicitar cortes de energía

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Los cortes de energía serán tramitados para la exoneración ante el organismo fiscalizador Osinergmin, de acuerdo al cronograma y plan de trabajo presentados por el postor ganador, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento 124-2023-OS/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

En caso de que haya reducción de prestación, la carta de garantía de fiel cumplimiento se modificará por el nuevo monto contratado, confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.2 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

En caso se apruebe una reducción de la prestación, se procederá conforme a lo establecido en el Numeral 157.3 del Artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

GARANTÍA POR ADELANTO

Se podrá solicitar garantía por adelanto del 30% del monto contratado, confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.4 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SOLICITUD.

Los adelantos establecidos en las bases del procedimiento, en el Numeral 2.5. ADELANTOS, cuyo porcentaje es 10% para Adelanto Directo, el mismo que ha sido formulado en el marco de lo establecido en el Artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, el monto de las garantías por adelantos, se sujeta a lo establecido en el Numeral 153.1 del Artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

ADELANTOS

Confirmar hasta cuanto es el adelanto por materiales e insumos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Las bases del procedimiento únicamente establecen otorgar el adelanto directo. No se ha previsto adelanto para materiales e insumos, dado que el suministro de estos representa un monto menor del total del presupuesto del saldo de obra, siendo el montaje electromecánico el componente de mayor relevancia económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

VALORIZACIONES

Por la envergadura de los trabajos se solicita que las valorizaciones sean quincenales, confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.6 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SOLICITUD:

Las valorizaciones serán efectuadas en concordancia al Artículo 194 "Valorizaciones y Metrados" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo a lo establecido en las bases del procedimiento, Numeral 2.6. VALORIZACIONES; con la finalidad de facilitar la planificación y ejecución de obra, como también evitar demoras en el pago a los contratistas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Al ser este proyecto a precios unitarios solo se ejecutará las partidas indicadas en la planilla de metrados adjuntas, de no estar descrita una actividad en el metrado y es necesario realizarlo; será considerado como un adicional, indicar el orden de prelación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.6 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Se precisa que, al regirse la contratación bajo el sistema de contratación de Precios Unitarios, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34. MODIFICACIONES AL CONTRATO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura :AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

ADELANTOS

Se solicita que el adelanto sea del 30% del monto del contrato y este sea descontado en las valorizaciones o presentando carta fianza

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SOLICITUD:

Los adelantos establecidos en las bases del procedimiento, en el Numeral 2.5. ADELANTOS, cuyos porcentaje es 10% para el Adelanto Directo, el cual se ha formulado en el marco de lo establecido en el Artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

ALCANCES DEL PROYECTO.

Ingeniería de detalle del saldo de obra

Confirmar que la entidad entregará la ingeniería de detalle del saldo de Obra y el contratista adjudicado solo realizará la verificación y replanteo, favor aclarar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.4.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

El desarrollo de la ingeniería de detalle, está comprendido dentro de los alcances del expediente de saldo de obra, partidas 1.10 de la LT 66kV y 25.1 de la S.E. Zofratacna. Por lo que su elaboración es responsabilidad del postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Inventario de materiales

Confirmar que la entidad entregara los materiales y equipamiento al contratista adjudicado con su parking list y las pruebas FAT Y SAT correspondientes en buenas condiciones

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Se entregará el parking list y las pruebas FAT, respecto a las pruebas en sitio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:
Línea 66kV Los Héroes ¿ Zofratacna ¿ Deriv. Yarada
Confirmar que los tramites de y autorizaciones de franja de servidumbre, permiso de cira y permisos con entidades del municipio ya están gestionados por la entidad y se entregará al contratista ganador

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Se confirma que la Gestión de Servidumbre forma parte de los alcances del proyecto, Partida 1.3 FRANJA DE SERVIDUMBRE de la sección MONTAJE ELECTROMECAÁNICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

Con respecto al CIRA, éste se encuentra en el Anexo 02, autorizaciones de PROVIAS se encuentran en el Anexo 03, del Expediente de Saldo de Obra,

Se precisa además que el trámite de permisos para la ejecución de los trabajos ante las entidades involucradas es obligación del postor ganador de la buena pro, tal como está establecido en el numeral 3.1.5. PERMISOS Y AUTORIZACIONES de las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

Desmontaje de la L.T. 66 kV existente Para ¿ Derivación Yarada (9.5 km)

Confirmar de cuantos cortes de energía se tienen disponibles coordinados con OSINERGMIN para este proyecto y realizar los desmontajes respectivos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

Todas las interferencias de Media Tensión en el tramo a desmontar la línea de 66kV corresponden al alimentador de MT O-146 .

Por ello, se tiene previsto realizar dos cortes de energía para los trabajos de desmontaje, los cuales serán gestionados de acuerdo a la Resolución de Concejo Directivo N° 106-2010-OS/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Confirmar que ya se cuenta con franja de servidumbre aprobado y saneado con los interesados afectados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE:

La Gestión de Servidumbre forma parte de los alcances del proyecto, Partida 1.3 FRANJA DE SERVIDUMBRE de la sección MONTAJE ELECTROMECAÁNICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:
MATERIALES SUMINISTRADOS POR ELECTROSUR S.A.
Indicar lugar en donde serán entregados los materiales por el cliente y enviar lista de materiales e equipamiento entregar por el cliente para estimar los recursos necesarios

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.16 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA QUE:
Los materiales están almacenados en la Subestación Zofratacna, el mismo lugar donde se realizará la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ES-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA CREACION LT 66KV LOS HÉROES - ZOFRATACNA - SE YARADA Y SE ZOFRATACNA CENTRO POBLADO DE TACNA - DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA.

Ruc/código :	20518070577	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	W & L INTESEL PERU SAC	Hora de envío :	23:22:21

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

General

Solicitan documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (vigencia de poder).No se indica cuantos días de antigüedad debe tener dicho documento al presentar la propuesta, ¿confirmar que aceptaran presentar la vigencia de poder, con una antigüedad de 60 días a más?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE:

Conforme a lo dispuesto en las bases integradas del procedimiento de selección, concordantes con las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al caso concreto, no se exige que el certificado de vigencia de poder que acredite la representación por parte de la persona que suscribe la oferta, cuente con un determinado periodo de antigüedad desde su expedición a la fecha de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null