

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	20:47:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la Norma E-70 ,no considera el peso y para un ladrillo de loza que estan solicitando el peso flutua entre los 7.5 kgr a 7.8 kgr o que Norma estan empleando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

E - 70

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, A LA OBSERVACIÓN. ACLARANDO QUE DE ACUERDO A LA NORMA DE ALBAÑILERIA. N.T.P. 331.017 ITINTEC EL PESO DEL LADRILLO DEBERA ESTAR EN EL RANGO DE 6.52 KG A 6.7 KG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	20:52:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indican que el ladrillo de techo tiene que ser LISO EL LADRILLO DE TECHO su presentación ES ACANALADO La Norma no contempla la presentación del ladrillo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA OBSERVACION, EL LADRILLO PARA TECHO DEBE SER LISO Y ACANALADO LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO: DEBEN LLEVAR PLIEGUES Y ENCANALADOS EN LOS 4 LADOS, PARA MEJORAR LA ADHERENCIA CON EL CONCRETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	20:54:49

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la Denominación :Ladrillo de Techo indican que la cantidad es de 13,600 BOLSAS a que se refieren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN, POR ERROR DE TIPEO SE CONSIDERO EL TERMINO BOLSAS DEBIENDO SER UNIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-64-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	20:56:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al Plazo de Entrega es muy corto por el medio de transporte al punto final.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 5.18 ,b      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, ACLARANDO QUE EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE ACUERDO AL SIGUIENTE CRONOGRAMA: - 1 ERA ENTREGA 3600 UND A LOS 25 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO. - 2 DA ENTREGA 4000 UND A LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO. - 3 ERA ENTREGA 6000 UND A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null